

Заместитель Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса
(по промышленности, транспорту
и цифровизации)

2026 г.



Директор
Филиала АО «СО ЕЭ
Кемеровское РДУ

Для
П.В. Яков

《 》

09

2026



Директор
филиала ПАО «Россети Сибирь» -
«Кузбассэнерго-РЭС»

И.П. Клейменов

2026 г.



по филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на территории Кемеровской области

[illegible]

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.11	ЦОФ ООО "ММК-УГОЛЬ"	ПС 35 кВ Беловская ЦОФ	ф. 6-13-1Ц	ДУ	до 5 минут					0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,0
1.12	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Беловская городская	ф. 10-4-П, ф. 10-10-Б	ДУ	до 5 минут										0,75	0,0
1.13	ООО "ММК-УГОЛЬ"	ПС 35 кВ Беловская ЦОФ	ф. 6-22-РУ, ф. 6-6-РУ, ф. 6-16-Г, ф. 6-11-П	ДУ	до 5 минут		3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	100,0
1.14	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Трудармейская тяговая	ФТС30-35	ОП	до 5 минут		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	79,0
1.15	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Красный Камень	Ф2-ПЭ	ОП	до 5 минут					2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	87,0
1.16	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Беловская тяговая	Ф1-ПЭ	ОП	до 5 минут				0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	100,0
1.17	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Проектная Тяговая	Ф1-ПЭ	ОП	до 5 минут					1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	84,0
1.18	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Проектная Тяговая	Ф2-ПЭ	ОП	до 5 минут						0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	84,0
1.19	ООО "СЧ Недвижимость" (Чибис)	ПС 110 кВ Красный Брод	ф. 6-10-П	ДУ	до 5 минут										1,37	0,0
1.20	Население, Администрация Моховского сельского поселения (освещение улиц)	ПС 35 кВ Беловская городская	ф. 10-28-И	ДУ	до 5 минут										0,33	0,0
1.21	ООО "Теплоэнергетик"	ПС 35 кВ Беловская городская	ф. 10-8-Н, ф. 10-26-Н	ДУ	до 5 минут				0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,0
1.22	ООО "ММК-Уголь"	ПС 35 кВ Беловская ЦОФ	ф. 6-28-Б, ф. 6-9-О	ДУ	до 5 минут				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,10	100,0
1.23	ООО "ММК-Уголь"	ПС 35 кВ Беловская ЦОФ	ф. 6-21-В	ДУ	до 5 минут		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	100,0
1.24	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Беловская городская	ф. 10-12-г	ДУ	до 5 минут										1,32	7,5
1.25	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Шахта № 13	ф. 6-32-Г	ОП	до 5 минут										0,09	0,0
1.26	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Дальние горы	ф. 6-10-Р	ОП	до 5 минут										0,82	0,0
1.27	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ЦРП-3 от ПС 110 кВ №19 Краснокаменская ф.19-8-Г	ф. 10-2-3Ц, ф. 10-5-3Ц	ОП	до 5 минут										0,35	0,0
1.28	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ЦРП-4 от ПС 110 кВ №19 Краснокаменская ф.19-9-Г	ф. 10-6-4Ц	ОП	до 5 минут										0,49	23,2
1.29	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ЦРП-4 от ПС 110 кВ №19 Краснокаменская ф.19-23-Г	ф. 10-5-4Ц от ТП-241	ОП	до 5 минут										0,26	0,0
1.30	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПСС-34 на ф.6-7-К ПС 35 кВ Шахта № 12	ф. 6-7-К от ПСС-34	ОП	до 5 минут										0,40	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
ИТОГО:					до 5 мин, в том числе:	0,00	6,94	9,75	12,42	16,28	24,65	24,65	24,65	24,65	52,44	19,6
					с использованием дистанционного управления (далее - ДУ)	0,00	5,04	7,85	9,63	10,09	17,65	17,65	17,65	17,65	43,02	9,7
					постоянным оперативным персоналом (далее - ОП)	0,00	1,90	1,90	2,79	6,19	7,00	7,00	7,00	7,00	9,42	64,9
					до 20 минут, в том числе:	0,00	6,94	9,75	12,42	16,28	24,65	24,65	24,65	24,65	52,44	19,6
					ДУ	0,00	5,04	7,85	9,63	10,09	17,65	17,65	17,65	17,65	43,02	9,7
					ОП	0,00	1,90	1,90	2,79	6,19	7,00	7,00	7,00	7,00	9,42	64,9
					Всего, в том числе:	0,00	6,94	9,75	12,42	16,28	24,65	24,65	24,65	24,65	52,44	19,6
					ДУ	0,00	5,04	7,85	9,63	10,09	17,65	17,65	17,65	17,65	43,02	9,7
					ОП	0,00	1,90	1,90	2,79	6,19	7,00	7,00	7,00	7,00	9,42	64,9
					персоналом с дежурством на дому (далее - ДД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					персоналом оперативно- выездной бригады (далее - ОВБ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.	Энергорайон "Транзит 110 кВ Ново-Анжерская – Каштан тяговая" ПС 110 кВ Судженка, ПС 110 кВ Яйская, ПС 110 кВ Яя, ПС 110 кВ Ижморская, ПС 110 кВ Иверка, ПС 110 кВ Бериккульская, ПС 110 кВ Антибесская, ПС 110 кВ 3704 км, ПС 110 кВ Марининск, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Марининский ЛПК, ПС 110 кВ Чебулинская, ПС 110 кВ Ивановская, ПС 110 кВ Чумайская, ПС 110 кВ Макаракская, ПС 110 кВ Тисульская, ПС 110 кВ Марининская НПС, ПС 110 кВ Тяжин, ПС 110 кВ Тяжинская, включая понизительные подстанции, электроснабжение которых осуществляется от вышеперечисленных подстанций															
2.1	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. потребители;сторонние потребители; быт)	ПС 110 кВ Тяжин	ДПР "Восток"	ОП	до 5 минут		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,0
2.2	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. Потребители)	ПС 110 кВ Тяжин	фидер 27,5 кВ № 1	ОП	до 5 минут									12,02	12,02	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
2.3	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. потребители; сторонние потребители;быт)	ПС 110 кВ Мариинск	ДПР "Восток"	ОП	до 20 минут		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,0
2.4	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. потребители;быт)	ПС 110 кВ Мариинск	фидер 10 кВ №1	ОП	до 20 минут			2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,0
2.5	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. потребители;быт)	ПС 110 кВ Мариинск	фидер 10 кВ № 4	ОП	до 20 минут					2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,0
2.6	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. потребители;быт)	ПС 110 кВ Мариинск	фидер 27,5 кВ № 2	ОП	до 20 минут									5,60	5,60	0,0
2.7	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Судженка	С отключением ПВ-1, ПВ-2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Анжерская-Судженка, Судженка-Яя для поездов в обоих направлениях	ОП	до 60 минут										1,80	53,0
2.8	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Судженка	Без отключения ПВ-1, ПВ-2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 18 минут по перегону Анжерская-Судженка, Судженка-Яя для поездов в обоих направлениях	ОП	до 20 минут					1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	53,0
2.9	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 110 кВ Судженка	ф. 4-10	ОП	до 5 минут		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	53,0
2.10	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 110 кВ Яя	ф. 3-6	ОП	до 5 минут		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	53,0
2.11	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Яя	С отключением ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Сулженка-Яя, Яя-Ижморская для поездов в обоих направлениях	ОП	до 60 минут										1,80	53,0
2.12	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Яя	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 20 минут по перегону Сулженка-Яя, Яя-Ижморская для поездов в обоих направлениях	ОП	до 20 минут					1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	53,0
2.13	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 110 кВ Ижморская	ф. 1-10, ф. 3-10, ф. 4-10	ОП	до 5 минут		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	82,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической машины. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
2.14	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Ижморская	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Яя-Ижморская, Ижморская-Берикульская для поездов в обоих направлениях	ОП	до 20 минут					1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	82,0
2.15	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Иверка	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 18 минут по перегону Ижморская- Берикульская для поездов в обоих направлениях	ОП	до 20 минут					1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	83,0
2.16	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 110 кВ Берикульская	ф. 3-10	ОП	до 5 минут		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	46,0
2.17	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Берикульская	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Ижморская- Берикульская, Берикульская- Мариинск для поездов в обоих направлениях	ОП	до 20 минут					1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	46,0
2.18	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Антибесская	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 25 минут по перегону Берикульская- Мариинск для поездов в обоих направлениях	ОП	до 20 минут					1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	56,0
2.19	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 110 кВ БП 3704 км	ф. 2-10	ОП	до 5 минут		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	60,0
2.20	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ БП 3704 км	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 20 минут по перегону Антибесский-БП 3704 км, БП 3704 км- Мариинск для поездов в обоих направлениях	ОП	до 20 минут					1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	60,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической машины. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
2.21	АО "Транснефть - Западная Сибирь"	ПС 110 кВ Мариинская НПС	ЗРУ-6 кВ яч. №16, либо яч. №17, либо яч. №18, либо яч. №19, либо яч. №13, либо яч. №15, либо яч. №24, либо яч. №26	ОП	до 20 минут										6,00	100,0
2.22	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Украинская	ф. 10-9-ЗЛМ, ф. 10-10-ЛК	ОП	до 5 минут										0,64	0,0
2.23	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Ижморская	ф. 3-10	ОП	до 5 минут										0,36	0,0
2.24	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Мариинская городская	ф. 10-18М	ОП	до 5 минут										0,12	0,0
2.25	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Мариинский ЛПК	ф. 10-10Л, ф. 10-7Л	ОП	до 5 минут										4,72	0,0
2.26	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Мариинский ЛПК	ф. 10-11Ц	ОП	до 5 минут							0,02	0,02	0,02	0,02	0,0
2.27	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Комсомольская	ф. 6-6-Ш2, ф. 6-4-П, ф. 6-5-В, ф. 6-7-Ш1	ОП	до 5 минут										0,50	0,0
2.28	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	РП-10 от ф. 10-26-К ПС 110 кВ Тяжинская	ВВ ф. 10-12-МК, ВВ ф. 10-14- К	ОП	до 5 минут									2,42	2,42	99,7
2.29	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	РП-10 от ф. 10-26-К ПС 110 кВ Тяжинская	ф. 10-12-Р	ОП	до 20 минут										0,76	0,0
2.30	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	РП-МА-2 от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК ф.10-2- Л, ф.10-17-Л	ф. 10-11-2Л	ОП	до 20 минут								1,65	1,65	1,65	13,9
2.31	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	РП-МА-2 от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК ф.10-2- Л, ф.10-17-Л	ф. 10-14-2Л, ф. 10-18-2Л	ОП	до 20 минут										2,22	11,0
2.32	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	РП-МА-1 от ПС 110 кВ Мариинск ф.10-5Т	ф. 10-13-1Т, ф. 10-12-1Т	ОП	до 60 минут										0,52	0,0
2.33	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Беркульская	ф. 6-4-Н	ОП	до 60 минут										0,06	0,0
2.34	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	РП-1 от ф. 10-6-Т, ф. 10-13- А ПС 110 кВ Тисульская	ф. 10-9-Ч	ОП	до 60 минут										0,54	35,7

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
2.35	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	РП-ТЖ 2 от ф. 10-6-Б, ф. 10-13-М ПС 35 кВ Итатская	ф. 10-6-Б	ОП	до 60 минут										0,74	0,9
2.36	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Яйская	ф. 10-15-К	ОП	до 60 минут										0,38	0,0
2.37	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Ижморская	ф. 10-12-ИЖ	ОП	до 60 минут										0,02	0,0
2.38	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Авангард	ф. 10-1-М	ОП	до 60 минут										0,54	0,0
2.39	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Мариинский ЛПК	ф. 10-13-К	ОП	до 20 минут										0,26	0,0
2.40	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Пионерская	ф. 10-17-Ж	ОП	до 20 минут		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0
2.41	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Пионерская	ВЛ 35 кВ М-2, ВЛ 35 кВ М-12	ОП	до 20 минут										2,72	0,0
2.42	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Судженка	ф. 10-6-С, ф. 10-7-Т	ОП	до 20 минут										0,66	0,0
2.43	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ БП 3704 км	ф. 10-3-М, ф. 10-5-С, ф. 10-4-Р	ОП	до 20 минут										0,68	0,0
2.44	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Антибесская	ф. 10-3-Б	ОП	до 20 минут										0,03	0,0
2.45	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Беркульская	ф. 10-5-К, ф. 10-6-РРС	ОП	до 20 минут										0,17	0,0
2.46	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Иверка	ф. 10-3-Б, ф. 10-4-ТК	ОП	до 20 минут										0,28	0,0
2.47	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Яя	ф. 6-5-СА	ОП	до 20 минут										0,06	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
2.48	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Тисульская	ф. 10-8-РП, ф. 10-14-РП, ф. 10-4-У, ф. 10-16-К, ф. 10-2-РП	ОП	до 60 минут										0,49	0,0
2.49	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Тягинская	ф. 10-10-В, ф. 10-20-НВ, ф. 10-8-Б, ф. 10-18-СХ, ф. 10-22-ПЗ, ф. 10-16-П, ф. 10-14-К	ОП	до 60 минут										3,27	0,0
2.50	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Чебулинская	ф. 10-8-УН, ф. 10-13-Б	ОВБ	до 60 минут										0,21	0,0
2.51	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Чумайская	ф. 10-1-Ч, ф. 10-11-Ч	ОВБ	до 60 минут										0,30	0,0
2.52	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Яйская	ф. 10-3-С, ф. 10-8-Я, ф. 10-9-Н	ОП	до 60 минут										0,93	0,0
2.53	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Колыонская	ф. 10-2-Т, ф. 10-11-НО, ф. 10-13-О	ОП	до 60 минут										0,24	0,0
2.54	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Красноярская	ф. 10-13-В, ф. 10-6-КТ	ОП	до 60 минут										0,20	0,0
2.55	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Курскмоленская	ф. 10-6-У, ф. 10-12-Ш	ОВБ	до 60 минут										0,32	0,0
2.56	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Листвянская (Тяж. РЭС)	ф. 10-8-В, ф. 10-10-ЛТ, ф. 10-11-3	ОВБ	до 60 минут										0,35	0,0
2.57	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Преображенская	ф. 10-1-ТЖ, ф. 10-10-ПР	ОВБ	до 60 минут										0,28	0,0
2.58	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Святославская	ф. 10-12-ОС	ОП	до 60 минут										0,04	0,0
2.59	МКУ "Отдел жизнеобеспечения Ижморского муниципального округа", МУП Ижморский ЖКХ	ПС 35 кВ Симбирская	ф. 10-5-Т	ОП	до 60 минут										0,02	
2.60	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Суловская	ф. 10-2-П	ОВБ	до 60 минут										0,31	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
ИТОГО:					до 5 мин, в том числе:	0,00	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,50	7,50	21,94	28,28	23,7
					ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					ОП	0,00	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,50	7,50	21,94	28,28	23,7
					до 20 минут, в том числе:	0,00	7,91	10,31	10,31	25,55	25,55	25,57	27,22	47,26	67,44	31,3
					ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					ОП	0,00	7,91	10,31	10,31	25,55	25,55	25,57	27,22	47,26	67,44	31,3
					Всего, в том числе:	0,00	7,91	10,31	10,31	25,55	25,55	25,57	27,22	47,26	80,80	28,7
					ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					ОП	0,00	7,91	10,31	10,31	25,55	25,55	25,57	27,22	47,26	79,03	29,4
					ДД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,0
3.	Энергорайон «Транзит 110 кВ Иверка – Каштан тяговая» ПС 110 кВ Бериккульская, ПС 110 кВ Антибесская, ПС 110 кВ 3704 км. ПС 110 кВ Марининск, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Марининский ЛПК, ПС 110 кВ Чебулинская, ПС 110 кВ Ивановская, ПС 110 кВ Чумайская, ПС 110 кВ Макаракская, ПС 110 кВ Тисульская, ПС 110 кВ Марининская НПС, ПС 110 кВ Тяжин, ПС 110 кВ Тяжинская, включая понизительные подстанции, электроснабжение которых осуществляется от вышеперечисленных подстанций															
3.1	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. потребители;сторонние потребители; быт)	ПС 110 кВ Тяжин	ДПР "Восток"	ОП	до 5 минут		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,0	
3.2	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. Потребители)	ПС 110 кВ Тяжин	фидер 27,5 кВ № 1	ОП	до 5 минут								12,02	12,02	0,0	
3.3	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. потребители; сторонние потребители;быт)	ПС 110 кВ Марининск	ДПР "Восток"	ОП	до 20 минут		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,0	
3.4	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. потребители;быт)	ПС 110 кВ Марининск	фидер 10 кВ №1	ОП	до 20 минут			2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,0	
3.5	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. потребители;быт)	ПС 110 кВ Марининск	фидер 10 кВ № 4	ОП	до 20 минут					2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,0	
3.6	Красноярская дирекция по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" (Ж.Д. потребители;быт)	ПС 110 кВ Марининск	фидер 27,5 кВ № 2	ОП	до 20 минут								5,60	5,60	0,0	
3.7	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 110 кВ Бериккульская	ф. 3-10	ОП	до 5 минут		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	46,0	

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
3.8	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Беркульская	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Ижморская-Беркульская, Брикульская-Маринск для поездов в обоих направлениях	ОП	до 20 минут					1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	43,0
3.9	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Антибесская	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 25 минут по перегону Беркульская-Маринск для поездов в обоих направлениях	ОП	до 20 минут					1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	56,0
3.10	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 110 кВ БП 3704 км	ф. 2-10	ОП	до 5 минут		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	60,0
3.11	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ БП 3704 км	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 20 минут по перегону Антибесский-БП 3704 км, БП 3704 км-Маринск для поездов в обоих направлениях	ОП	до 20 минут					1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	60,0
3.12	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ БП 3704 км	ф. 10-3-М, ф. 10-5-С, ф. 10-4-Р	ОП	до 20 минут										0,68	0,0
3.13	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Антибесская	ф. 10-3-Б	ОП	до 20 минут										0,03	0,0
3.14	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Беркульская	ф. 10-5-К, ф. 10-6-РРС	ОП	до 20 минут										0,17	0,0
3.15	АО "Транснефть - Западная Сибирь"	ПС 110 кВ Мариинская НПС	ЗРУ-6 кВ яч. №16, либо яч. №17, либо яч. №18, либо яч. №19, либо яч. №13, либо яч. №15, либо яч. №24, либо яч. №26	ОП	до 20 минут										6,00	100,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
3.16	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Маринская городская	ф.10-18М	ОП	до 5 минут										0,12	0,0
3.17	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Маринский ЛПК	ф.10-10Л, ф.10-7Л	ОП	до 5 минут										4,72	0,0
3.18	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Маринский ЛПК	ф.10-11Ц	ОП	до 5 минут							0,02	0,02	0,02	0,02	0,0
3.19	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Комсомольская	ф. 6-6-Ш2, ф. 6-4-П, ф. 6-5-В, ф. 6-7-Ш1	ОП	до 5 минут										0,50	0,0
3.20	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	РП-ТЖ 2 от ф. 10-6-Б, ф. 10-13-М ПС 35 кВ Итатская	ф. 10-6-Б	ОП	до 5 минут										0,74	9,2
3.21	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	РП-10 от ф. 10-26-К ПС 110 кВ Тяжинская	ВВ ф. 10-12-МК, ВВ ф. 10-14-К	ОП	до 5 минут									2,42	2,42	99,7
3.22	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	РП-10 от ф. 10-26-К ПС 110 кВ Тяжинская	ф. 10-12-Р	ОП	до 20 минут										0,76	0,0
3.23	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	РП-МА-2 от ПС 110 кВ Маринский ЛПК ф.10-2-Л, ф.10-17-Л	ф. 10-11-2Л	ОП	до 20 минут								1,65	1,65	1,65	13,9
3.24	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	РП-МА-2 от ПС 110 кВ Маринский ЛПК ф.10-2-Л, ф.10-17-Л	ф. 10-14-2Л, ф. 10-18-2Л	ОП	до 20 минут										2,22	11,0
3.25	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	РП-МА-1 от ПС 110 кВ Маринск ф.10-5Т	ф. 10-13-1Т, ф. 10-12-1Т	ОП	до 20 минут										0,52	0,0
3.26	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Беркульская	ф. 6-4-Н	ОП	до 20 минут										0,06	0,0
3.27	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 1	РП-1 от ф. 10-6-Т, ф. 10-13-А ПС 110 кВ Тисульская	ф. 10-9-Ч	ОП	до 20 минут										0,54	35,7
3.28	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Пионерская	ВЛ 35 кВ М-2, ВЛ 35 кВ М-12	ОП	до 20 минут										2,72	
3.29	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Тяжинская	ф. 10-10-В, ф. 10-20-НВ, ф. 10-8-Б, ф. 10-18-СХ, ф. 10-22-ПЗ, ф. 10-16-П	ОП	до 20 минут										1,15	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
3.30	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Мариинский ЛПК	ф. 10-13-К	ОП	до 20 минут										0,26	0,0
3.31	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Пионерская	ф. 10-17-Ж	ОП	до 20 минут		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0
3.32	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Тисульская	ф. 10-8-РП, ф. 10-14-РП, ф. 10-4-У, ф. 10-16-К, ф. 10-2-РП	ОП	до 20 минут										0,49	
ИТОГО:					до 5 мин, в том числе:	0,00	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,15	3,15	17,59	23,67	17,1
					ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					ОП	0,00	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,15	3,15	17,59	23,67	17,1
					до 20 минут, в том числе:	0,00	3,56	5,96	5,96	13,82	13,82	13,84	15,49	35,53	57,21	23,8
					ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					ОП	0,00	3,56	5,96	5,96	13,82	13,82	13,84	15,49	35,53	57,21	23,8
					Всего, в том числе:	0,00	3,56	5,96	5,96	13,82	13,82	13,84	15,49	35,53	57,21	23,8
					ДУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					ОП	0,00	3,56	5,96	5,96	13,82	13,82	13,84	15,49	35,53	57,21	0,0
					ДД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Энергорайон «Транзит 110 кВ Краснополянская – Торсьма включительно» ПС 110 кВ Кирова-Западная, ПС 110 кВ Егозово, ПС 110 кВ Непрерывка, ПС 110 кВ Контрольный, ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ Промышленная-сельская, ПС 110 кВ Торсьма, ПС 110 кВ Падунская, включая понизительные подстанции, электроснабжение которых осуществляется от вышеперечисленных подстанций															
4.1	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Промышленная	ф. 3-10	ОП	до 5 минут		1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	88,0
4.2	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Контрольный	ф. 5-10	ОП	до 5 минут				1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	84,0
4.3	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Непрерывка	ф. 3-10	ОП	до 5 минут							1,12	1,12	1,12	1,12	91,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
4.4	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Егозово	ф. 3-10	ОП	до 5 минут								2,80	2,80	2,80	79,0
4.5	ООО Санаторий Танай	ПС 35 кВ Танай	ф. 1-3, ф. 2-4, ф. 1-2	ОП	до 5 минут										0,50	0,0
4.6	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Егозово	ф. 4-10	ОП	до 5 минут										0,57	0,0
4.7	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Непрерывка	ф. 4-10	ОП	до 5 минут										0,14	0,0
4.8	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Падунская	ф. 4-10	ОП	до 5 минут										0,24	0,0
4.9	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Промышленная	ф. 2-10	ОП	до 5 минут										0,19	0,0
4.10	ООО "Мясной ряд"	ПС 110 кВ Промышленная	ф. 5-10	ОП	до 5 минут										0,29	0,0
4.11	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Торсьма	ВЛ 35 кВ Торсьма-Тарасовская, ВЛ 35 кВ Торсьма-Прогресс	ОП	до 5 минут										1,17	0,0
4.12	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Торсьма	ф. 3-10, ф. 4-10, ф. 5-10	ОП	до 5 минут										1,37	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
4.13	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Промышленная сельская	СП-1 ф. 10-12-ПС, СП-1 ф. 10-18-СК	ДУ	до 5 минут										0,63	0,0
ИТОГО:					до 5 мин, в том числе:	0,00	1,73	1,73	2,98	2,98	2,98	4,10	6,90	6,90	12,00	48,4
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,0
					ОП	0,00	1,73	1,73	2,98	2,98	2,98	4,10	6,90	6,90	11,37	51,0
					до 20 минут, в том числе:	0,00	1,73	1,73	2,98	2,98	2,98	4,10	6,90	6,90	12,00	48,4
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,0
					ОП	0,00	1,73	1,73	2,98	2,98	2,98	4,10	6,90	6,90	11,37	51,0
					Всего, в том числе:	0,00	1,73	1,73	2,98	2,98	2,98	4,10	6,90	6,90	12,00	48,4
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,0
					ОП	0,00	1,73	1,73	2,98	2,98	2,98	4,10	6,90	6,90	11,37	51,0
					ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.	Энергорайон «Шины 110 кВ ПС 220 кВ Заискитимская» Шины 110 кВ ПС 220 кВ Заискитимская, включая понизительные подстанции, электроснабжение которых осуществляется от вышеперечисленных подстанций															
5.1	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4	РП-3 ф. 10-70-РП-3 от ПС 110 кВ Восточная	ф. 3-7	ОП	до 5 минут										2,67	0,0
5.2	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 4	РП-3 ф. 10-63-РП-3 от ПС 110 кВ Восточная	ф. 3-8	ОП	до 5 минут										2,51	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической машины. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
5.3	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-11 ф. 10-69-РП-11 от ПС 110 кВ Восточная	ф. 11-7	ОП	до 5 минут										2,60	0,0
5.4	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-11 ф. 10-52-РП-11 от ПС 110 кВ Восточная	ф. 11-8	ОП	до 5 минут										3,34	0,0
5.5	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-14 ф. 10-44-РП-14 от ПС 110 кВ Восточная	ф. 14-7	ОП	до 5 минут										2,11	0,0
5.6	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-14 ф. 10-73-РП-14 от ПС 110 кВ Восточная	ф. 14-8	ОП	до 20 минут										2,34	0,0
5.7	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-15 ф. 10-15-РП-15 от ПС 110 кВ Восточная	ф. 15-7	ОП	до 20 минут										2,51	0,0
5.8	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-12 от ф. 10-33-РП-12 ПС 110 кВ Мирная	ф. 12-4	ОП	до 5 минут										2,71	0,0
5.9	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-2 от ф. 10-45-РП-2 ПС 110 кВ Мирная	ф. 2-2	ОП	до 5 минут										2,10	0,0
5.10	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-2 от ф. 10-25-РП-2 ПС 110 кВ Мирная	ф. 2-22	ОП	до 5 минут										1,08	0,0
5.11	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-2 от ф. 10-34-РП-2 ПС 110 кВ Мирная	ф. 2-19	ОП	до 20 минут										2,70	0,0
5.12	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-26 ф. 10-12-РП-26 от ПС 110 кВ Мирная	ф. 26-5	ОП	до 20 минут										2,50	0,0
5.13	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-26 от ф. 10-59-РП-26 ПС 110 кВ Мирная	ф. 26-4	ОП	до 5 минут										2,40	0,0
5.14	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-15 от ф. 10-10-РП-15 ПС 110 кВ Восточная	ф. 15-8	ОП	до 20 минут										3,30	0,0
5.15	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-21 от ф. 10-55-РП-21 ПС 110 кВ Заводская	ф. 21-7	ОП	до 20 минут										2,50	0,0
5.16	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-21 от ф. 10-54-РП-21 ПС 110 кВ Заводская	ф. 21-8	ОП	до 20 минут										1,96	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности. %		
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
5.17	ООО "МСК Энерго", ООО "Кузбассавторитейл", ОАО "Кемеровомашоптторг", АО "Газпром энергосбыт", ООО "ТД "ЗОЛОТАЯ СОВА", ООО "Кем Групп", ООО "БАЗА", управление дор. хоз-ва и благоустройства администрации г. Кемерово, ООО "ПроектГрупп", ООО "ПКБ "РЕГИОН", ООО "КК-ИНВЕСТ", ООО "ЭСК Сибири", ПАО МТС, ОО "Розница К-1" и др.	ПС 110 кВ Мирная	ф. 10-13, ф. 10-15, ф. 10-16, ф. 10-23, ф. 10-24, ф. 10-38	ОП	до 20 минут										2,30	0,0		
5.18	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭнК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ф.6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная	ПСС-6, ПП-34, ПП-34	ОП	до 5 минут										0,53	37,0		
5.19	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Силинская	ф. 10-7-СБ	ДУ	до 5 минут										0,50	0,0		
5.20	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Оросительная	ф. 6-19-Н, ф. 6-5-ПН-2 , ВЛ 35 кВ А-27, ф. 6-9-ПГ, ф. 6-18-М	ОП	до 20 минут										9,66	0,0		
ИТОГО:						до 5 мин, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,9	
						ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,0
						ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,9
						до 20 минут, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,4
						ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,0
						ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,4
						Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,4
						ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,0
						ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,4
						ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
						ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6.	Энергорайон «ЗСМК» ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Бызовская, ПС 110 кВ Высокая, ПС 110 кВ Ерунаковская, ПС 110 кВ Есаульская, ПС 110 кВ Карлык Тяговая, ПС 110 кВ Кузнецкая, ПС 110 кВ Курегешенская, ПС 110 кВ КФЗ-2, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Опорная-3, ПС 110 кВ Опорная-4, ПС 110 кВ Опорная-7, ПС 110 кВ Опорная-10, ПС 110 кВ Опорная-11, ПС 110 кВ Опорная-19, ПС 110 кВ Опорная-20, ПС 110 кВ Полосухинская, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ Юбилейная, включая понизительные подстанции, электроснабжение которых осуществляется от вышеперечисленных подстанций																	

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
6.1	Цех изложниц:Технологическое оборудование филиал ЗСМК ПАО "ЕВРАЗ" площадка строительного проката	РП-23 (Западно-Сибирская ТЭЦ)	яч.7, яч. 11, яч. 14, яч. 16	ОП	до 5 минут									2,4	2,40	100,0
6.2	Аглопекх::Агломашина №1 филиал ЗСМК ПАО "ЕВРАЗ" площадка строительного проката	РП-80 РУ10кВ (ПС 110 кВ Опорная-4, Западно-Сибирская ТЭЦ)	яч. 11, яч. 13, яч. 15, яч. 17	ОП	до 20 минут										10,00	100,0
6.3	ЦТГС:Электрокомпрессоры филиал ЗСМК ПАО "ЕВРАЗ" площадка строительного проката	РП-24 (ПС 110 кВ Опорная-2)	яч. 2-14, яч. 1-14	ОП	до 20 минут									2,50	2,50	100,0
		РП-77 (от РП-75) (Западно-Сибирская ТЭЦ)	яч. 7, яч. 8, яч. 14, яч. 30, яч. 36, яч. 37													
6.4	Кислородное производство-1: компрессоры филиал ЗСМК ПАО "ЕВРАЗ" площадка строительного проката	РП-25(ПС 110 кВ Опорная-2)	яч. 1, яч. 17	ОП	до 5 минут									4,00	4,00	85,0
6.5	Кислородное производство-1: компрессоры филиал ЗСМК ПАО "ЕВРАЗ" площадка строительного проката	РП-48(ПС 110 кВ Опорная-2)	яч. 2, яч. 3, яч. 4, яч. 15, яч. 16, яч. 28, яч. 29, яч. 30	ОП	до 5 минут											
6.6	Литейный цех:ДСП-25-1, ДСП-25-2, ДС-6Н №5 филиал ЗСМК ПАО "ЕВРАЗ" площадка строительного проката	ПС 110 кВ Опорная-2	яч. 22, яч. 54, яч. 52	ОП	до 5 минут									10,3	10,30	0,0
6.7	Сталепрокатный цех:Технологическое оборудование филиал ЗСМК ПАО "ЕВРАЗ" площадка строительного проката	РП-74 (Западно-Сибирская ТЭЦ)	яч. 109, яч. 209	ОП	до 5 минут									2,30	2,30	91,0
		РП-75 (Западно-Сибирская ТЭЦ)	яч. 107, яч. 209													
6.8	Литейный цех: индукционные печи филиал ЗСМК ПАО "ЕВРАЗ" площадка строительного проката	РП-60 (ПС 110 кВ Опорная-2)	яч. 25	ОП	до 5 минут		3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	100,0
6.9	Насосная азарции	РП-55 (ПС 110 кВ Опорная-5)	яч. 203 Ввод -4	ОП	до 20 минут										1,20	0,0
6.10	Конвейерный бремсберг 26-51	ПС 110 кВ Есаульская	яч. 405 ф. 216	ОП	до 20 минут										4,00	0,0
6.11	ООО"Окси Сервис"; ИП Кучеренко;ООО "КузнецкЛАЗсервис";ГСК "Строитель-3"	ПС 110 кВ Опорная-19	яч. 1-5, яч. 2-7, яч. 2-8, яч. 1-12	ОП	до 5 минут									1,20	1,20	83,0
6.12	АО "Шахта "Полосухинская"	ПС 10 кВ Антоновский-3 от ф.10-31-Ш, ф.10-24-Ш ПС 110 кВ "Сидоровская"	ф. 6-1	ОП	до 20 минут		1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	100,0
6.13	Потребители, обслуживаемые ООО "Горэлектросеть", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 2	ПС 110 кВ Береговая	ВВ-6 1 с. 6 кВ Т-1-40, ВВ-6 4 с. 6 кВ Т-2-40	ДУ	до 5 минут										4,61	0,0
6.14	Потребители, обслуживаемые ООО "Горэлектросеть", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 2	ПС 110 кВ Кузнецкая	ВЛ 35 кВ С-5, С-6	ДУ	до 5 минут										2,98	0,0
6.15	ООО "Шахта "Юбилейная"	ПС 110 кВ Северо-Байдаевская	ф. 6-43-Г2, ф. 6-12-Г3, ф. 6-14-Г1	ДУ	до 5 минут		3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	100,0
6.16	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ РМК	ф.10-26-ГН, ф.10-8-К	ДУ	до 5 минут										0,12	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
6.17	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ТП-512 от ф. 6-37-2 ПС 110 кВ Опорная-20	яч. 3	ОП	до 20 минут										0,27	0,0
6.18	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ТП-512 от ф. 6-28-1 ПС 110 кВ Опорная-20	яч. 4	ОП	до 20 минут										0,19	0,0
6.19	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Есаульская	ф. 6-208	ОП	до 20 минут										0,05	0,0
6.20	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ГРУ 10 кВ Западно-Сибирской ТЭЦ	яч. №97, яч. №71	ОП	до 20 минут										0,15	0,0
6.21	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ф.6-47-Б ПС 110 кВ Северо-Байдаевская	ПСС-НВ-001	ОП	до 20 минут										0,14	0,0
6.22	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ф.6-14-3 ПС 110 кВ Ново-Байдаевская	ПСС-НВ-920	ОП	до 20 минут										0,02	0,0
6.23	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ф.10-6-К ПС 110 кВ Кузнецкая	ПСС-НВ-392	ОП	до 20 минут										0,02	0,0
6.24	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ф.10-16-Г ПС 110 кВ Кузнецкая	ПСС-НВ-500	ОП	до 20 минут										0,01	0,0
6.25	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ф. 10-12-Г от ПС 110 кВ Кузнецкая	ПСС-НВ-555, ПСС-НВ-519, ПСС-НВ-079, ПСС-НВ-350	ОП	до 20 минут										0,05	0,0
6.26	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	РП-12 от ф.10-12-Г, ф.10-16-Г ПС 110 кВ Кузнецкая	ф. 16-311, ф. 17-359	ОП	до 20 минут										0,05	0,0
6.27	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ф.2-457 ПС 35кВ №2 Нижне-Островская	ПСС-НВ-506	ОП	до 20 минут										0,05	0,0
6.28	АО "ЦОФ "Абашевская"	ПС 110 кВ Ново-Байдаевская	ф. 6-28-Ф	ДУ	до 5 минут		1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	100,0
6.29	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Береговая	ВВ-6 3 с. 6 кВ Т-1-40, ВВ-6 2с 6 кВ Т-2-40	ДУ	до 5 минут										3,18	0,0
6.30	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Бызовская	ф. 6-24-Т	ДУ	до 5 минут										0,04	0,0
6.31	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Кузнецкая	ф. 10-28-К	ДУ	до 5 минут										0,12	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
6.32	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Ново-Байдаевская	ф. 6-24-3	ДУ	до 5 минут										0,20	0,0
6.33	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Ново-Байдаевская	ф. 6-17-Э, ф. 6-5-Ф, ф. 6-12-Ф	ДУ	до 5 минут							2,09	2,09	2,09	2,09	0,0
6.34	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ РМК	ф. 10-22-К, ф. 10-14-У, ф. 10-7-О, ф. 10-17-О, ф. 10-21-Х, 10-11-Х	ДУ	до 5 минут		1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,0
6.35	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ РМК	ф. 10-18-КПК, ф. 10-16-Р, 10-6-Р, ф. 10-12-СЭ, ф. 10-2-СЭ, ф. 10-4-У	ДУ	до 5 минут										2,13	0,0
6.36	ООО "Кузнецк Энерго"	ПС 110 кВ РМК	ф. 10-0-КЭ, ф. 10-24-КЭ	ДУ	до 5 минут										2,55	0,0
6.37	АО "ЦОФ Щедрухинская"	ПС 110 кВ Северо-Байдаевская	ф. 6-3-Б	ДУ	до 5 минут		0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,0
6.38	"АСТР" частное лицо	ПС 110 кВ Северо-Байдаевская	ф. 6-29-Г3	ДУ	до 5 минут										1,01	0,0
6.39	АО "Кузбасская птицефабрика"	ПС 110 кВ Сидоровская	ф. 10-19-К3	ДУ	до 5 минут										0,04	0,0
6.40	АО "Кузбасская птицефабрика", ООО "ЕЭС-Гарант"	ПС 110 кВ Сидоровская	ф. 10-27-К3	ДУ	до 5 минут										0,29	0,0
6.41	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Сидоровская	ф. 10-33-Т, ф. 10-32-М, ф. 10-16-Ж	ДУ	до 5 минут										1,16	0,0
6.42	ООО СПК "Чистогорский"	ПС 110 кВ Сидоровская	ф. 10-18-К, ф. 10-20-Ф, ф. 10-25-Ф, ф. 10-28-К, ф. 10-29-РМ, ф. 10-30-Ф, ф. 10-17-Ф	ДУ	до 5 минут										5,56	0,0
6.43	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Сидоровская	ф. 10-21-О, ф. 10-22-П, ф. 10-26-Ж	ДУ	до 5 минут										1,36	0,0
6.44	Терёхинский завод напитков	ПС 110 кВ Сидоровская	ф. 10-34-Л	ДУ	до 5 минут					0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,0
6.45	ОАО ш.Полосухинская	ПС 110 кВ Сидоровская	ф. 10-23-П	ДУ	до 5 минут					0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,0
6.46	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Абашевская 1/2	ф. 6-27-А, ф. 6-18-В, ф. 6-25-А	ДУ	до 5 минут										1,89	0,0
6.47	ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания"	ПС 35 кВ Абашевская 1/2	ф. 6-31-ЦПТ, ф. 6-10-ЦПТ	ДУ	до 5 минут										0,39	0,0
6.48	ООО "ЭКОС-С"	ПС 35 кВ Абашевская 1/2	ф. 6-33-3	ДУ	до 5 минут										0,11	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
ИТОГО:					до 5 мин, в том числе:	0,00	11,46	11,46	11,46	12,14	12,14	14,23	14,23	34,43	62,17	28,3
					ДУ	0,00	8,26	8,26	8,26	8,94	8,94	11,03	11,03	11,03	38,77	14,1
					ОП	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	23,40	23,40	51,7
					до 20 минут, в том числе:	0,00	13,26	13,26	13,26	13,94	13,94	16,03	16,03	38,73	82,65	38,6
					ДУ	0,00	8,26	8,26	8,26	8,94	8,94	11,03	11,03	11,03	38,77	14,1
					ОП	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	27,70	43,88	60,1
					Всего, в том числе:	0,00	13,26	13,26	13,26	13,94	13,94	16,03	16,03	38,73	82,65	38,6
					ДУ	0,00	8,26	8,26	8,26	8,94	8,94	11,03	11,03	11,03	38,77	14,1
					ОП	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	27,70	43,88	60,1
					ДД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					ОВБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.	Остальные центры питания Кузбасской энергосистемы															
7.1	Насосная установка "2 Восток", площадка пересменка УАТ, экскаватор ЭКГ-10 №534	ПС 110 кВ Вахрушевская	ф. 6-7-У	ОВБ	до 60 минут		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	100,0
7.2	Экскаватор ЭКГ-18Р №04	ПС 110 кВ Вахрушевская	ф. 6-3-У	ОВБ	до 60 минут		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	100,0
7.3	ООО Стальэмаль	ПС 110 кВ Ширпотреб	ф. 6-43Э, ф. 6-29Э	ДУ	до 5 минут		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	100,0
7.4	ООО УК НИП	ПС 110 кВ Ширпотреб	ф. 6-52-КЦ, ф. 6-10-М	ДУ	до 5 минут		0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	100,0
7.5	Ц ТЭЦ	ПС 110 кВ Ширпотреб	ф. 6-41БН	ДУ	до 5 минут		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	100,0
7.6	ООО УК НИП	ПС 110 кВ Ширпотреб	ф. 6-33М	ДУ	до 5 минут		0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	100,0
7.7	филиал ЗСМК ПАО "ЕВРАЗ"	ПС 110 кВ Ширпотреб	ф. 6-9Ш	ДУ	до 5 минут		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
7.8	ООО "Вторресурсе переработка", АО "ЕВРАЗ ЗСМК", ИП Реутов	ПС 110 кВ Ширпотреб	ф. 6-7С	ДУ	до 5 минут		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	100,0
7.9	Ц ТЭЦ	ПС 110 кВ Ширпотреб	ф. 6-49-БН	ДУ	до 5 минут		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.10	филиал ЗСМК ПАО "ЕВРАЗ" площадка рельсового проката	РП-403 (яч.105, яч.206 ПС 110 кВ Опорная-4)	яч.104, яч. 110, яч. 111, яч. 204, яч. 205, яч. 209	ОП	до 60 минут										2,40	96,0
7.11	ф.2 БХУ ИП Сидоркин ЧП Владимир Иванович ФЛ Зыбеннок ф.2 Копейский маш завод ф.1 БХУ ИП Сидоркин КТП АГНКС (ООО Газпром газомоторное топливо в г Томске)	РП-25Б (яч.14, яч 53 Центральная ТЭЦ)	яч. 2, яч. 13, яч. 22, яч. 23, яч. 25	ОВБ	до 60 минут										1,00	50,0
7.12	ООО "Технологин рециклинга"	ПС 110 кВ Опорная-6	яч. 113 вв.3 ШП-3, яч. 318 вв.1 ШП-1, яч. 446 вв.2 ШП-2	ОП	до 60 минут		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,0
7.13	филиал ЗСМК ПАО "ЕВРАЗ" площадка рельсового проката	ПС 110 кВ Опорная-6	яч. 123 вв.1 РП-61, яч. 245 вв.2 РП-61, яч. 111 вв.1 РП-604, яч. 312 вв.3 РП-604	ОП	до 60 минут		3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	100,0
7.14	филиал Евразруда ПАО "ЕВРАЗ" шахта Шерегешская	ПС 110 кВ Шерегеш-1	яч. 307 Скиповой, яч. 204 Скиповой, яч. 103 ДОФ, яч. 404 ДОФ	ОП	до 60 минут		4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	100,0
7.15	филиал Евразруда ПАО "ЕВРАЗ" шахта Таштагольская	ПС 110 кВ Таштагольская	яч. 200 Сибиряк, яч. 400 Сибиряк, яч. 204 ДОФ, яч. 302 ДОФ	ОП	до 60 минут		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	66,0
7.16	филиал Евразруда ПАО "ЕВРАЗ" шахта Таштагольская	ПС 110 кВ Таштагольская	яч. 402 Компрессорная, яч. 207 Компрессорная	ОП	до 60 минут										7,00	66,0
7.17	филиал Евразруда ПАО "ЕВРАЗ" шахта Казская	ПС 110 кВ Казская	ф. 6, ф. 24, ф. 26, ф. 27, ф. 28, ф. 29, ф. 16, ф. 18, ф. 19, ф. 21, ф. 22, ф. 23	ОП	до 60 минут		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0
7.18	Лава	ПС 110 кВ Малиновская	ф. 6-4-3 РП-15	ОП	до 20 минут										3,00	46,0
7.19	Главная конвейерная линия (лента №3,5,9)	ПС 110 кВ Малиновская	ф. 6-3-3	ОП	до 20 минут										3,20	46,0
7.20	Главная конвейерная линия (лента №2)	ПС 110 кВ Малиновская	ф. 6-1-2	ОП	до 20 минут										2,40	46,0
7.21	Главная конвейерная линия (лента №1)	ПС 110 кВ Малиновская	ф. 6-2-2	ОП	до 20 минут										0,50	46,0
7.22	Скиповая машина № 1, Скиповая машина № 2, Скиповая машина № 3, РПП-162 (КРУВ-6 № 59), РПП-4 (КРУВ-6 № 88), РПП-500 (КРУВ-6 № 201)	ПС 35 кВ Капитальная Новая	яч. 1-11, яч. 2-10, яч. 1-10, яч. 4-4, яч. 3-9, яч. 4-10, яч. 3-6	ОП	до 20 минут										10,00	0,0
7.23	РПП-162 (КРУВ-6 № 55), РПП-4 (КРУВ-6 № 42), РПП-160/1 (КРУВ-6 №12)	ПС 35 кВ Капитальная Новая	яч.3-3, яч.4-4, яч.3-9, яч.4-10, яч.4-9	ОП	до 60 минут										4,00	0,0
7.24	Конвейерный уклон пласта 50	ПС 110 кВ Ульяновская	ф. 6-7	ОП	до 20 минут										2,00	0,0
7.25	Лава пласта 48	ПС 110 кВ Ульяновская	ф. 6-26	ОП	до 20 минут										4,00	0,0
7.26	Конвейерный уклоны пласта 48	ПС 110 кВ Ульяновская	ф. 6-38	ОП	до 20 минут										4,00	0,0
7.27	Ленточный конвейер №3, ленточный конвейер №4	ПС 110 кВ Ерунаковская	яч. 4-2, яч. 4-3	ОП	до 20 минут										4,00	0,0
7.28	Ленточный конвейер №1, ленточный конвейер №2	ПС 110 кВ Ерунаковская	яч. 1-16, яч. 2-7	ОП	до 20 минут										1,70	0,0
7.29	филиал Евразруда ПАО "ЕВРАЗ" Абагурская фабрика	ПС 110 кВ Обогадательная № 24	ф. 6-14-А, ф. 6-46-А, ф. 6-33-О	ОП	до 60 минут										3,00	100,0
7.30	АО «Черниговец»	ПС 110 кВ Обогадательная № 24	ф. 6-24-12	ОП	до 60 минут		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,0
7.31	АО «Черниговец»	ПС 110 кВ Обогадательная № 24	ф. 6-24-36	ОП	до 60 минут			2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.32	АО «УК Кузбассразрезуголь» Кедровский УР	ПС 110 кВ Кедровская № 30	ф. 6-30-12, ф. 6-30-15, ф. 6-30-14	ОП	до 60 минут		1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	100,0
7.33	АО «УК Кузбассразрезуголь» Кедровский УР	ПС 110 кВ Кедровская № 30	ф. 6-30-18	ОП	до 60 минут			0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	100,0
7.34	ООО «Шахта Алардинская»	ПС 110 кВ Кедровая № 41	ф. 6-41-22	ОП	до 60 минут								2,53	2,53	2,53	0,0
7.35	ООО Разрез «Виноградовский»	ПС 110 кВ Караканская № 32	ф. 6-32-25	ОП	до 60 минут						2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	85,0
7.36	АО «УК Кузбассразрезуголь» (Бачатский УР)	ПС 110 кВ Караканская № 32	ф. 6-32-14	ОП	до 60 минут					0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	85,0
7.37	АО «УК Кузбассразрезуголь» (Бачатский УР)	ПС 110 кВ Караканская № 32	ф. 6-32-18	ОП	до 60 минут				0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	85,0
7.38	АО «УК Кузбассразрезуголь» (Бачатский УР)	ПС 110 кВ Караканская № 32	ф. 6-32-19	ОП	до 60 минут			0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,0
7.39	АО «ОФ Междуреченская»	ПС 110 кВ Карьерная	ф. 6-12-Ц, ф. 6-5-Ц	ДУ	до 5 минут		4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	97,0
7.40	ООО "Шахта № 12"	КТП № 433, 409, 564, 1659, ЯКНО-6 № 1043; 1346; 979 от ф.6-21-К ПС 35 кВ Маганак	Высоковольтный выключатель ЯКНО-6 № 1043, 1346, 979 Высоковольтный разьедитель КТП № 433, 409, 564, 1659	ДЦ	до 60 минут		0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,0
7.41	ООО "Шахта № 12"	ЯКУ-1 № 435, 976 от ф.6-17-III ПС 35 кВ Маганак	Высоковольтный выключатель ЯКУ-1 № 435, 976	ДЦ	до 60 минут		1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,0
7.42	ООО "Топкинский цемент" (Линия дробильного отделения №1 (1,5МВт)	ПС Дробильного отделения (от фидера 6-9ДО ПС 110 кВ Топкинская)	яч. №7	ОП	до 60 минут		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,0
7.43	ООО "Топкинский цемент" (Сырьевая мельница №1)	ПС Сырьевых мельниц (от фидера 6-23 СО ПС 110 кВ Топкинская)	яч. №9	ОП	до 60 минут							1,70	1,70	1,70	1,70	0,0
7.44	ООО "Топкинский цемент" 9Сырьевая мельница №6)	ПС Сырьевых мельниц (от фидера 6-26 СО ПС 110 кВ Топкинская)	яч. №19	ОП	до 60 минут				1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,0
7.45	ПАО "Распадская" (РПП-6 гор.-68 (ленточные, скребковые конвейеры; проходческие, очистные комбайны)	ПС 110 кВ Распадская-4	ф. 3-5	ОВБ	до 60 минут		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	100,0
7.46	ПАО "Распадская" (РПП-6 гор.-68 (ленточные, скребковые конвейеры; проходческие, очистные комбайны)	ПС 110 кВ Распадская-4	ф. 4-6	ОВБ	до 60 минут										2,00	100,0
7.47	ПАО "Распадская" (РПП-6 гор.-185 (ленточные, скребковые конвейеры; проходческие, очистные комбайны)	ПС 110 кВ Распадская-4	ф. 4-2	ОВБ	до 60 минут										0,40	100,0
7.48	ПАО "Распадская" (РПП-6 гор.-185 (ленточные, скребковые конвейеры; проходческие, очистные комбайны)	ПС 110 кВ Распадская-4	ф. 3-2	ОВБ	до 60 минут		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	100,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.49	ПАО "Распадская" (РПП-6 гор.-131 (ленточные, скребковые конвейеры; проходческие, очистные комбайны))	ПС 110 кВ Распадская-4	ф. 3-7, ф. 4-8	ОВБ	до 60 минут		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0
7.50	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Междуреченск Тяговая	ф. 2-10, ф. 10-10	ДД	до 60 минут										0,73	100,0
7.51	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 10 кВ Новокузнецк-Северный	ф. 4-10, ф. 2-10, ф. 11-10, ф. 3-10, ф. 6-10	ДД	до 60 минут										1,78	100,0
7.52	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Тальжино-тяговая	ф. 9-10, ф. 6-10, ф. 7-10	ДД	до 60 минут									0,90	0,90	100,0
7.53	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Кузедеево-Тяговая	ф. 2-10, ф. 5-10, ф. 6-10	ДД	до 60 минут									0,60	0,60	100,0
7.54	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Алгаин-тяговая	ф. 6-10	ДД	до 60 минут									0,60	0,60	100,0
7.55	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Калары-тяговая	ф. 6-10	ДД	до 60 минут									0,60	0,60	100,0
7.56	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС Чугунаш-тяговая	ф. 3-10	ДД	до 60 минут										0,60	100,0
7.57	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35кВ Мысковская-тяговая	ф. 5-10	ДД	до 60 минут										0,90	100,0
7.58	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Спиченково	ф. 3-6, ф. 1-6	ДД	до 60 минут									0,90	0,90	100,0
7.59	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Тяговая 381км	ф. 5-6, ф. 6-6	ДД	до 60 минут								0,90	0,90	0,90	100,0
7.60	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Абагурская-тяговая	ф. 8-10	ДД	до 60 минут									0,59	0,59	100,0
7.61	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Кондомская тяговая	ф. 2-10	ДД	до 60 минут									0,90	0,90	100,0
7.62	АО "Междуречье"	ПС 110 кВ Карьерная	ф. 6-10-Ю, ф. 6-18-У, ф. 6-20-С	ДУ	до 5 минут		1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,0
7.63	ООО "Шахта Сибирская" (ленточные конвейера №5, №6, №11)	РПП-6 №1 МВИШ, ЗРУ-6 №1, ф. 6-16-Ш ПС 110 кВ Полысаевская-3	ячейка КРУВ-6 №1	ОП	до 20 минут		1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	100,0
7.64	ООО "Шахта Сибирская" (ленточные конвейера №1, №3, №4)	ПС 110 кВ Полысаевская-3	ф. 6-32-Ш	ОП	до 60 минут			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,0
7.65	ООО "Шахта Сибирская" (очистной забой)	ЗРУ-6/6,3 №3, ф. 6-12-Ш ПС 110 кВ Полысаевская-3	ф. 6-3-4	ОП	до 60 минут				1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	100,0
7.66	Потребители, обслуживаемые ООО "Горэлектросеть", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 2	ПС 110 кВ Северная	ВЛ 35 кВ С-5, ВЛ 35 кВ С-6, ф. 6-21-Г	ДУ	до 5 минут										4,60	0,0
7.67	Потребители, обслуживаемые ООО "Горэлектросеть", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 2	ПС 110 кВ Ильинская городская-2	ф. 10-2-РП24, ф. 10-20-РП92, ф. 10-25-РП, ф. 10-15-РП	ДУ	до 5 минут										4,63	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической машины. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.68	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	ПС 35 кВ Западная от Кемеровской ГРЭС	ф. 3п-4, ф. 3п-31	ОП	до 20 минут										11,36	0,0
7.69	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-18 от ф. РП-18 яч.4, ф. РП-18 яч.5 ПС 35 кВ Строммаш	ф. 18-4, ф. 18-5	ОП	до 5 минут										3,50	0,0
7.70	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-50 от от ф. 10-11-РП 50, ф. 10-12-РП-50 ПС 110 кВ Спутник	ф. 50-20, ф. 50-21	ОП	до 20 минут										6,02	0,0
7.71	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-5 от ф. 6-20, ф. 6-49 Кемеровская ТЭЦ	ф. 5-5, ф. 5-6	ОП	до 20 минут										4,60	0,0
7.72	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-7 от Кемеровская ТЭЦ яч.16	ф. 7-4	ОП	до 20 минут										3,00	0,0
7.73	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-38 от ПС 110 кВ Рудничная яч.14	ф. 38-19	ОП	до 20 минут										2,17	0,0
7.74	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	РП-48 от ПС 110 кВ Рудничная яч.28	ф. 48-21	ОП	до 20 минут										0,69	0,0
7.75	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	ПС 35кВ Октябрьская	ф. 10-3 РП-13, ф. 10-5 РП-13, ф. 10-6 РП-13, ф. 10-10 РП-13, ф. 10-11 РП-13, ф. 10-1 РП-11, ф. 10-4 РП-11, ф. 10-6 РП-11, ф. 10-8 РП-11, ф. 10-10 РП-11, ф. 10-4, ф. 10-9, ф. 10-11, ф. 10-14, ф. 10-21, ф. 10-24, ф. 10-26	ОП	до 5 минут										6,40	2,0
7.76	Потребители, обслуживаемые ОАО "СКЭК", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 4	ПС 35кВ Октябрьская	ф.10-2, РП-7 яч.4	ОВБ	до 60 минут										0,60	0,0
7.77	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 220 кВ Артышта-2	ПВ1, ПВ2	ОП	до 60 минут										3,10	0,0
7.78	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Дуброво-тяговая	ПВ	ОП	до 60 минут										1,40	0,0
7.79	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Бускускан	ПВ1	ОП	до 60 минут										0,90	0,0
7.80	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Улус	ПВ1	ОП	до 20 минут									1,80	1,80	0,0
7.81	ОАО "ЭСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 110 кВ Тутальская	ф. 1-10, ф. 3-10	ОП	до 20 минут		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	100,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.82	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Тутальская	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Болотная-Тутальская, Тутальская-Литвиново для поездов в обоих направлениях	ОП	до 60 минут					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0
7.83	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 110 кВ Тальменка	ф. 1-10	ОП	до 20 минут		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	85,0
7.84	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Тальменка	С отключением ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Тутальская-Литвиново для поездов в обоих направлениях	ОП	до 60 минут										2,50	85,0
7.85	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 110 кВ Литвиново	ф. 1-10	ОП	до 20 минут		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	100,0
7.86	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Литвиново	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 16 минут по перегону Тутальская-Литвиново, Литвиново-Тайга для поездов в обоих направлениях	ОП	до 60 минут					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0
7.87	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 Хопкино	ф. 1-10	ОП	до 20 минут		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	100,0
7.88	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Кузель	С отключением ПВ-1,2 с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 15 минут по перегону Тайга-Литвиново для поездов в обоих направлениях	ОП	до 60 минут										2,00	100,0
7.89	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 110 кВ Тайга	ф. 705-6	ОП	до 20 минут		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	100,0
7.90	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Пихтач	Без отключения ПВ-1, ПВ-2, с выдачей предупреждения на установление интервала в движении поездов 18 минут по перегону Тайга-Судженка для поездов в обоих направлениях	ОП	до 60 минут					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0
7.91	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Пихтач	ф. 1-10	ОП	до 20 минут		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	100,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической машины. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.92	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 142 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ- 110 кВ НК ТЭЦ	1-й каскад ГАС (Т1,Т2) 2-й каскад ГАС(Т3,Т4) 3-й каскад ГАС(Т5,Т6)	ОП	до 60 минут		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	100,0
7.93	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 142 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ- 110 кВ НК ТЭЦ	трансформатор Т7	ОП	до 60 минут		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	100,0
7.94	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 83 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ- 110 кВ НК ТЭЦ	Насосы поз. Р712 или Р713, Насосы поз. Р714 или Р715	ОП	до 60 минут		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	100,0
7.95	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 83 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ- 110 кВ НК ТЭЦ	Нейтрализатор поз. V704/А или V704В	ОП	до 60 минут		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
7.96	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 83 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ- 110 кВ НК ТЭЦ	Сепаратор поз. S706/А или S706/В	ОП	до 60 минут		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
7.97	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №58 от ГРУ 6 кВ НК ТЭЦ, ВЛ 220 кВ Кемеровская-Азот ПС 220 кВ Кемеровская	компрессор М2 или М1	ОП	до 60 минут							0,60	0,60	0,60	0,60	100,0
7.98	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №71 от ГРУ 6 кВ НК ТЭЦ, ВЛ 220 кВ Кемеровская-Азот ПС 220 кВ Кемеровская	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	100,0
7.99	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №60 от ГРУ 6 кВ НК ТЭЦ, ВЛ 220 кВ Кемеровская-Азот ПС 220 кВ Кемеровская	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	100,0
7.100	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №144 от ГРУ 6 кВ НК ТЭЦ, ВЛ 220 кВ Кемеровская-Азот ПС 220 кВ Кемеровская	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	100,0
7.101	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №145 от ГРУ 6 кВ НК ТЭЦ, ВЛ 220 кВ Кемеровская-Азот ПС 220 кВ Кемеровская	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	100,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической машины. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.102	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №172 от ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Азот-3 НК ТЭЦ или ВЛ 220 кВ Кемеровская-Азот ПС 220 кВ Кемеровская	вентилятор №1,2,3,4,5,6	ОП	до 60 минут		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	100,0
7.103	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №108 от ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Азот-3 НК ТЭЦ или ВЛ 220 кВ Кемеровская-Азот ПС 220 кВ Кемеровская	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	100,0
7.104	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №39 от ГРУ 6 кВ НК ТЭЦ, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II НК ТЭЦ	Воздуходувка ВД-12/1 или ВД-12/2 или ВД-12/3	ОП	до 60 минут		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	100,0
7.105	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №136 от ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Азот-3 НК ТЭЦ или ВЛ 220 кВ Кемеровская-Азот ПС 220 кВ Кемеровская	компрессор К-1 или К-2	ОП	до 60 минут				0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	100,0
7.106	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №136 от ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Азот-4 НК ТЭЦ или ВЛ 220 кВ Кемеровская-Азот ПС 220 кВ Кемеровская	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	100,0
7.107	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 61 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут						0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	100,0
7.108	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 139 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут						0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	100,0
7.109	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 49 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут									0,10	0,10	100,0
7.110	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 53 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут						0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	100,0
7.111	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 80 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут						0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	100,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической машины. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.112	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №91а от ГРУ 6 кВ НК ТЭЦ, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут						0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	100,0
7.113	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 64 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ- 110 кВ НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	100,0
7.114	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 81 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ- 110 кВ НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	100,0
7.115	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 88 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ- 110 кВ НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	100,0
7.116	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 77 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ- 110 кВ НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	100,0
7.117	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 81 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ- 110 кВ НК ТЭЦ	МК-521А или МК-521В или МК-522	ОП	до 60 минут						0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	100,0
7.118	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 85 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ- 110 кВ НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	100,0
7.119	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №80, №80а от ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-I, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая- II, ГРУ 6 кВ НК ТЭЦ НК ТЭЦ	СД-1, СД-2, СД-3, СД-4, СД-5, СД-6, СД-7, СД-8	ОП	до 60 минут										1,00	100,0
7.120	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №156 от ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Азот-4 НК ТЭЦ или ВЛ 220 кВ Кемеровская-Азот ПС 220 кВ Кемеровская	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут										0,60	100,0
7.121	КАО «Азот»	ПС 6 кВ №156 от ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Азот-4 НК ТЭЦ или ВЛ 220 кВ Кемеровская-Азот ПС 220 кВ Кемеровская	В1004М/1	ОП	до 60 минут										2,30	100,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.122	КАО «Азот»	ПС 6 кВ № 131 ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-1, ВЛ 110 кВ НК ТЭЦ - Сотая-II ЗРУ-110 кВ НК ТЭЦ	РУ 0,4 кВ	ОП	до 60 минут										0,20	100,0
7.123	АО "Знамя", ТП-13	ПС 35 кВ Знамя	яч.19 (яч.24)	ОП	до 60 минут			0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0
7.124	АО "Знамя", ТП-5	ПС 35 кВ Знамя	яч.4 (яч.18)	ОП	до 60 минут		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	100,0
7.125	АО "Знамя", ТП-2	ПС 35 кВ Знамя	яч.26	ОП	до 60 минут			0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,0
7.126	АО "Знамя", ТП-3,4,9	ПС 35 кВ Знамя	яч.2 (яч.17)	ОП	до 60 минут										0,34	0,0
7.127	АО "Транснефть - Западная Сибирь"	ПС 110 кВ Анжерская НПС	ЗРУ2-6 кВ яч. №27 или яч. №28	ОП	до 60 минут										3,00	100,0
7.128	ООО "ОЭСК", ООО "Разрез Березовский"	ПС 35 кВ Матюшинская	ф. 6-11, ф. 6-14	ОП	до 60 минут		4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	0,0
7.129	ООО "ОЭСК", СП ООО "Барзасское товарищество"	ПС 110 кВ Гусинская	ф. 6-14	ОП	до 20 минут		2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	0,0
7.130	ООО "ОЭСК", СП ООО "Барзасское товарищество"	ПС 110 кВ Товарищ	ф. 6-5, ф. 6-6, ф. 6-14	ОП	до 60 минут		2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	0,0
7.131	ООО "ОЭСК", АО "УК Северный Кузбасс"	РП-6 "Очистные" от ПС 35 кВ Березовская-Новая	ф. 107, ф. 203	ОП	до 20 минут		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,0
7.132	ООО "ОЭСК", АО "УК Северный Кузбасс"	РПП-6 "БКРУ " от ПС 35 кВ Березовская-Новая	ф.110, ф.218	ОП	до 60 минут		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,0
7.133	ООО "ОЭСК", АО "УК Северный Кузбасс"	РПП-6 "Зй Улон " от ПС 35 кВ Березовская-Новая	ф. 215	ОП	до 60 минут		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0
7.134	ООО "ОЭСК", АО "УК Северный Кузбасс"	РП-6 "Очистные" от ПС 35 кВ Первомайская	ф. 6-22	ОП	до 60 минут		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,0
7.135	ООО "ОЭСК", АО "УК Северный Кузбасс"	ПС 35 кВ Первомайская	ф. 6-24, ф. 6-25	ОП	до 60 минут		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,0
7.136	ООО "ОЭСК", АО "УК Северный Кузбасс"	ПС 35 кВ Березовская-Новая	ф. 108	ОП	до 60 минут		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,0
7.137	ООО "ОЭСК", АО "УК Северный Кузбасс"	ПС 35 кВ Березовская-Новая	ф. 202	ОП	до 20 минут		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0
7.138	ПАО "Южный Кузбасс" (Шахта им. В.И. Ленина)	ПС 110 кВ Томусинская	ф. 27, ф. 38	ОП	до 20 минут		1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	100,0
7.139	ПАО "Южный Кузбасс" (ГОФ "Томусинская")	ПС 110 кВ Томусинская	ф. 8 (13)	ОП	до 20 минут		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,0
7.140	ПАО "Южный Кузбасс" (разрез "Ольжерасский")	ПС 110 кВ Томусинская	ф. 6, ф. 7, ф. 14	ОП	до 20 минут		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,0
7.141	ПАО "Южный Кузбасс" (АО "ТПТУ")	ПС 110 кВ Томусинская	ф. 9	ОП	до 20 минут		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,0
7.142	ПАО "Южный Кузбасс" (Шахта им. В.И. Ленина)	ПС 110 кВ Томусинская	ф. 34	ОП	до 20 минут		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	100,0
7.143	ПАО "Южный Кузбасс" (Шахта им. В.И. Ленина)	ПС 35 кВ Клетевая	ф. 18	ОП	до 20 минут			0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,0
7.144	ПАО "Южный Кузбасс" (ЦОФ "Кузбасская")	ПС 110 кВ Распадская-1	ф. 32, ф. 33, ф. 23, ф. 29, ф. 35	ОП	до 20 минут			1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	100,0
7.145	Распадская угольная компания (АО "ОФ"Распадская")	ПС 110 кВ Распадская-1	ф. 27	ОП	до 20 минут			3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	0,0
7.146	Распадская угольная компания (АО "ОФ"Распадская")	ПС 110 кВ Распадская-1	ф. 19	ОП	до 20 минут			0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,0
7.147	ПАО "Южный Кузбасс" (ОФ "Красногорская")	ПС 110 кВ Красногорская	ф. 14	ОП	до 20 минут		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,0
7.148	ПАО "Южный Кузбасс" (разрез "Красногорский")	ПС 110 кВ Красногорская	ф. 7	ОП	до 20 минут		0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,0
7.149	ПАО "Южный Кузбасс" (разрез "Красногорский")	ПС 110 кВ Красногорская	У-27, У-28 (ПС 35 кВ Тасжная)	ОП	до 20 минут		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	0,0
7.150	ПАО "Южный Кузбасс" (разрез "Красногорский")	ПС 110 кВ Красногорская	У-29, У-30 (ПС 35 кВ Кийзакская)	ОП	до 20 минут		1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,0
7.151	ПАО "Южный Кузбасс" (Томусинское автотранспортное управление)	ПС 110 кВ Курейнская	ф. 6	ОП	до 20 минут		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	100,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.152	ПАО "Южный Кузбасс" (шахта "Сибиргинская")	ПС 110 кВ Курейнская	ф. 22, ф. 2, ф. 20, ф. 10, ф. 16	ОП	до 20 минут		1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	100,0
7.153	ПАО "Южный Кузбасс" (разрез "Ольжерасский")	ПС 110 кВ Распадская-3	ф. 15, ф. 17, ф. 21	ОП	до 20 минут		0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,0
7.154	АО "Междуречье" (разрез "Междуреченский"), ПАО "Южный Кузбасс" (разрез "Красногорский")	ПС 110 кВ Карьерная	У-5, У-6 (ПС 35 кВ Сибиргинская-1, ПС 35 кВ Узунгольская)	ДУ	до 5 минут		1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,0
7.155	ПАО "Южный Кузбасс" (разрез "Красногорский")	ПС 110 кВ Карьерная	У-7, У-8 (ПС 35 кВ Сортировочная)	ДУ	до 5 минут		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,0
7.156	АО "Междуречье" (ПТУ)	ПС 110 кВ Карьерная	У-1, У-2 (ПС 35 кВ Тяговая)	ДУ	до 5 минут		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,0
7.157	АО "Междуречье" (разрез "Междуреченский"), ПАО "Южный Кузбасс" (разрез "Красногорский")	ПС 110 кВ Карьерная	ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, Томская-Карьерная-2, Карьерная - Мрасская-2 (ПС 35 кВ Мрасская-2, ПС 35 кВ Породная)	ДУ	до 5 минут		1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	0,0
7.158	АО "Междуречье" (разрез "Междуреченский")	ПС 110 кВ Карьерная	ф. 6-6-К, ф. 6-15-С, ф. 6-7-Ю	ДУ	до 5 минут		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,0
7.159	АО "Междуречье" (АО "ОФ"Междуреченская")	ПС 110 кВ Карьерная	ф. 6-8-П, ф. 6-9-П	ДУ	до 5 минут		1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	0,0
7.160	АО "Междуречье" (разрез "Междуреченский")	ПС 110 кВ Томская	ф. 6-18-О, ф. 6-13-О	ДУ	до 5 минут		1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,0
7.161	ЦРП Томской (Шахта «Томская»)	ПС 110 кВ Томская	ф. 6-1-Ш	ДУ	до 5 минут		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,0
7.162	Междуреченский муниципальный округ	ПС 110 кВ Томская	ф. 6-14-О	ДУ	до 5 минут		0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,0
7.163	Междуреченский муниципальный округ	ПС 35 кВ Нагорная	ф. 6-6-П, ф. 6-22-П	ДУ	до 5 минут		0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,0
7.164	Распадская угольная компания (шахта ПАО "Распадская")	ПС 110 кВ Распадская-2	ф. 39, ф. 25, ф. 26, ф. 19	ОП	до 60 минут			3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	100,0
7.165	Распадская угольная компания (АО "Разрез Распадский")	ПС 35 кВ Болотная	ф. 13	ОП	до 60 минут			0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,0
7.166	ООО "Разрез ТалТЭК"	ПС 110 кВ Северный Борт	ф. 1	ОП	до 60 минут		1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	0,0
7.167	ООО "Ресурс" (разрез ООО "Ресурс")	ПС 110 кВ Северный Борт	ф. 6, ф. 7	ОП	до 60 минут		3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	0,0
7.168	АО "УК "Кузбассразрезуголь" ("Талдинский угольный разрез")	ПС 35 кВ Восточная	ф. 6	ОП	до 60 минут		1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,0
7.169	АО разрез "Шестаки" (АО разрез "Шестаки")	ПС 110 кВ Убинская	ф. 111, ф. 112, ф. 113	ОП	до 60 минут		1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,0
7.170	ООО "Сибэнергоуголь" (разрез ООО "Сибэнергоуголь")	ПС 35 кВ Листвянская	ф. 13	ОП	до 60 минут		0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,0
7.171	Разрез Виноградовский - Филиал ПАО "КТК"	ПС 110 КеНоТЭК	ЭШ №3 ЯКУ-1 №32	ОП	до 20 минут					0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	100,0
7.172	Разрез Задубровский	ПС 110 кВ Задубровская	яч. 3, 4, 5, 6	ОП	до 60 минут						2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	31,0
7.173	ШУ "Октябрьский"	ПС 35 кВ №2 ш.Октябрьская	ф. 6-5-ТК, ф. 6-12-ТК, ф. 6-31- В	ОП	до 20 минут		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	100,0
7.174	ШУ "Октябрьский"	ПС 35 кВ №2 ш.Октябрьская	ф. 6-8-НС	ОП	до 20 минут				0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	100,0
7.175	ШУ "Октябрьский"	ПС 35 кВ №2 ш.Октябрьская	ф. 6-7-НС	ОП	до 20 минут							1,09	1,09	1,09	1,09	0,0
7.176	ООО "Сила Сибири"	ПС 35 кВ Спутник	ф.6-22, ф.6-18	ОП	до 20 минут			0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0
7.177	ООО "Сила Сибири"	ПС 35 кВ Спутник	ф. 6-17	ОП	до 20 минут						0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	45,0
7.178	ООО "ЦОД "Алгоритм"	ПС 110 кВ Мазутная	ф. 6-2-6, ф. 6-4-4	ОП	до 20 минут	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	57,0
7.179	ООО "ФинансЭнерго"	ПС 110 кВ Судженская	ф. 6-14, ф. 6-25	ОП	до 60 минут	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	95,0
7.180	ООО "Инертник"	ПС 35 кВ Гурьевская Горная	ф. 6-6-И, ф. 6-18-И	ОВБ	до 60 минут		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	100,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.181	ООО "Кузбасский скарабей"	ПС 110 кВ Толевая	Ввод-1 ЗРУ-6 кВ	ОП	до 60 минут								6,10	6,10	6,10	41,0
7.182	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Урожайная	ф. 10-10-Т, ф. 10-18-СМ	ОП	до 60 минут										8,02	100,0
7.183	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Ключевая	ф. 6-4, ф. 6-9-729, ф. 6-15-749, ф. 6-6-754, ф. 6-5	ОП	до 60 минут										5,54	0,0
7.184	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Северная	ф. 6-17-С, ф. 6-31-С, ф. 6-6-С	ДУ	до 5 минут										3,15	0,0
7.185	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Полысаевская-3	ф. 6-14-Ш, ф. 6-18-ГР	ОП	до 60 минут										2,20	0,0
7.186	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Спорткомплекс	ф. 6-3, ф. 6-10-191, ф. 6-11-812, ф. 6-309-ЦРП-6, ф. 6-410-ЦРП-6, ф. 6-5, ф. 6-8	ОП	до 60 минут										5,75	0,0
7.187	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Спорткомплекс	ф. 6-6	ОП	до 60 минут										0,77	0,0
7.188	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПСС-НВ-314 на ф. 6-31-П от ПС 110 кВ Шахтовая	ф. 6-31-П после ПСС-НВ-314	ОП	до 60 минут										1,70	0,0
7.189	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ЦРП-3 от ПС 35 кВ Осинниковская-городская	ф. 6-3-Г	ОП	до 60 минут										0,77	0,8
7.190	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Курейнская	ф. 6-15с	ОП	до 60 минут										0,38	0,0
7.191	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Киселёвская-Заводская	ф. 6-16-О, ф. 6-26-Г	ОП	до 60 минут										0,40	0,0
7.192	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ №10 Промузловая	ф. 6-10-8	ОП	до 60 минут										1,50	0,0
7.193	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Бачатская №31	ф. 10-31-4, ф. 10-31-27, ф. 10-31-30	ОП	до 60 минут										0,83	4,4
7.194	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Молодежная	ф. 10-3-м	ОВБ	до 60 минут										0,50	2,5
7.195	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ №2 ш. Октябрьская	ф. 6-46-Ж	ОП	до 60 минут										2,23	2,5

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической машины. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.196	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ №12 ш. Полысаевская	ф. 6-13-БЫТ	ОП	до 60 минут										1,16	2,5
7.197	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Снежная	ф. 6-4, ф. 6-5, ф. 6-16-ИЖС	ОП	до 60 минут										1,17	0,0
7.198	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	РП-ТАШ 5 от ф.6-303-ЦРП-5 ПС 110 кВ Таштагольская	ВВ ф. 6-303-ЦРП-5	ОП	до 60 минут										1,60	0,0
7.199	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Таштагольская	ф. 6-509-ОС	ОП	до 60 минут										1,24	97,4
7.200	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	РП-ТАШ 2 от ф.313-ЦРП-2 ПС 110 кВ Шереш-1	ВВ ф. 313-ЦРП-2	ОП	до 60 минут										1,10	0,0
7.201	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 110 кВ Шереш-1	ф. 6-107-БРУ	ОП	до 60 минут										0,88	0,0
7.202	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	РП-ТАШ 8 ф. 6-3 от ПС 35 кВ Каритшал	ф. 6-5-Зеленая-2	ОП	до 60 минут										0,40	0,0
7.203	Потребители, обслуживаемые ООО "КЭНК", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 1	ПС 35 кВ Абагур-Атамановская	ф. 6-4-П	ОВБ	до 60 минут										0,20	0,0
7.204	ООО "Химпром"	ЗРУ 110 кВ яч. №5 ПС 110 кВ Химпром	МВ С-35 кВ	ОП	до 60 минут			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,0
7.205	ОФ ООО "Шахта Листвяжная"	ПС 110 кВ Листвяжная	ф. 14	ОП	до 60 минут		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,0
7.206	ООО "Шахта Листвяжная"	ПС 110 кВ Набережная	ф. 6-4-3	ОП	до 60 минут			1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,0
7.207	АО "Черниговец"	ПС 35 кВ Шурапская	ф. 6-1-2	ОП	до 60 минут						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,0
7.208	АО "Черниговец"	ПС 35 кВ Шурапская	ф. 6-1-8	ОП	до 60 минут							0,40	0,40	0,40	0,40	0,0
7.209	АО "Черниговец"	ПС 110 кВ Центральная	ф. 6-2-5	ОП	до 60 минут							0,60	0,60	0,60	0,60	0,0
7.210	АО "Черниговец"	ПС 110 кВ Центральная	ф. 6-2-9	ОП	до 60 минут								0,50	0,50	0,50	0,0
7.211	ООО "Оф Прокопьевскуголь"	ПС 35 кВ №42 Прокопьевскэнерго	ф. 24, ф. 46	ОП	до 60 минут									0,60	0,60	0,0
7.212	АО ПУР	ПС 35 кВ Энергобилейная	ф. 9	ОП	до 60 минут										0,90	0,0
7.213	АО ПУР	ПС 35 кВ Энергобилейная	ф. 14	ОП	до 60 минут		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0
7.214	АО "Черниговец"	ПС 35 кВ Горная	ф. 6-1-8	ОП	до 60 минут				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,0
7.215	АО "Черниговец"	ПС 35 кВ Горная	ф. 6-1-10	ОП	до 60 минут					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,0
7.216	ООО "Шахта 12"	ПС 35 кВ №5 Прокопьевскэнерго	ф. 8	ОП	до 60 минут						0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической машины. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.217	ООО "Шахта 12"	ПС 35 кВ №5 Прокопьевскэнерго	ф. 5, ф. 33	ОП	до 60 минут							1,00	1,00	1,00	1,00	0,0
7.218	ООО "Оф Прокопьевскуголь"	ПС 6 кВ №13 Прокопьевскэнерго	ф. 11	ОП	до 60 минут								0,40	0,40	0,40	0,0
7.219	ООО "ТрансИнтерМаш"	ПС 35 кВ №31 Прокопьевскэнерго	ф. 5	ОП	до 60 минут										0,10	0,0
7.220	ООО "Завод Техно"	ПС 110 кВ Технониколь	ф. 10-4-Т, ф. 10-12-Т	ОВБ	до 60 минут		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	100,0
7.221	ЗАО Черниговец	ПС 110 кВ Черниговская	ф. 6-6-ГР, ф. 6-15-П, ф. 6-35-ГР	ОП	до 60 минут		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	100,0
7.222	ООО Разрез Бунгурский-Северный	ПС 35 кВ Бунгурская	ф. 6-9-БШ, ф. 6-19-ЛР	ОВБ	до 60 минут		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	100,0
7.223	ООО Разрез Бунгурский-Северный	ПС 35 кВ Ново-Бунгурская	ф. 6-16-У, ф. 6-40-ЛР, ф. 6-10-У, ф. 6-11-31	ОВБ	до 60 минут		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	100,0
7.224	АО ОУК Южкузбассуголь филиал "Шахта"Томская	ПС 110 кВ Томская	ф. 6-16-Т, ф. 6-15-Т	ДУ	до 5 минут										0,36	0,0
7.225	АО "Разрез Томусинский"	ПС 110 кВ Томская	ф. 6-3-В	ДУ	до 5 минут										0,44	0,0
7.226	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Ширпотреб	ф. 6-11-Г	ДУ	до 5 минут										1,71	0,0
7.227	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Ильинская городская-2	ф. 10-10-РП-33, ф. 10-3-РП-92	ДУ	до 5 минут										1,77	0,0
7.228	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Сосновская	ф. 10-13-Л	ДУ	до 5 минут										0,47	0,0
7.229	ООО "Горэлектросеть г.Новокузнецка"	ПС 110 кВ Ширпотреб	ф. 6-38-Г, ф. 6-51-Г	ДУ	до 5 минут										2,26	0,0
7.230	ООО СТИС, ПГСК Гидродобытчик	ПС 110 кВ Ильинская городская-2	ф. 10-14-ГГ	ДУ	до 5 минут										0,02	0,0
7.231	ПК Металлург-20, ООО "НДСК" им.А.В.Косилова А.В., ООО "Кузбассоблгаз"	ПС 110 кВ Ильинская городская-2	ф. 10-18-Б	ДУ	до 5 минут										0,02	0,0
7.232	МКП КТВС НМР, АО "Кузбасская птицефабрика", ООО "Сибирские раки", ПАО МегаФон	ПС 110 кВ Ильинская городская-2	ф. 10-34-К	ДУ	до 5 минут										0,88	0,0
7.233	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Ильинская городская-2	ф. 10-11-К, ф. 10-1-Б	ДУ	до 5 минут										0,19	0,0
7.234	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Ильинская городская-2	ф. 10-22-РП-24, ф. 10-24-РП-33	ДУ	до 5 минут					1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,0
7.235	ООО "Разрез Кийзасский"	ПС 110 кВ Мысковская	ф. 6-8-Р, ф. 6-18-Р	ДУ	до 5 минут		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,0
7.236	ОАО "ЗСИ", ООО "Технокластер"	ПС 110 кВ Северная	ф. 6-7-СП, 6-16-СП	ДУ	до 5 минут										0,54	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.237	ООО "Энергия Холдинг"	ПС 110 кВ Северная	ф. 6-27-С	ДУ	до 5 минут										0,02	0,0
7.238	ООО "Водоканал"	ПС 110 кВ Северная	ф. 6-41-ГН	ДУ	до 5 минут										0,17	0,0
7.239	ИП Рощупкин А.А.	ПС 110 кВ Северная	ф. 6-43-ЧП	ДУ	до 5 минут		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,0
7.240	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Северная	ф. 6-34-ГН	ДУ	до 5 минут										0,41	0,0
7.241	ООО "Кузнецкие Металлоконструкции"	ПС 110 кВ Северная	ф. 6-12-МК	ДУ	до 5 минут		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	0,0
7.242	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Северная	ф. 6-13-П, ф. 6-40-Г, ф. 6-30-П, ф. 6-20-Г	ДУ	до 5 минут					3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	0,0
7.243	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Тепловая	ф. 6-11-П, 6-5-П	ДУ	до 5 минут		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0
7.244	АО "Распадская Коксовая"	ПС 35 кВ Нагорная	ф. 6-9-С	ДУ	до 5 минут		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,0
7.245	АО "Распадская Коксовая", МУП "Междуреченский Водоканал"	ПС 35 кВ Нагорная	ф. 6-29-С	ДУ	до 5 минут		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,0
7.246	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Силинская	ф. 10-19-ОФ, ф. 10-18-У	ДУ	до 5 минут										0,31	0,0
7.247	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 110 кВ Комплексная	ф. 10-4-Т, ф. 10-11-З, ф. 10-15-Т	ДУ	до 5 минут										0,39	0,0
7.248	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Сосновская	ф. 10-18-Д, ф. 10-17-Л, ф. 10-1-П, ф. 10-6-А, ф. 10-2-Т, ф. 10-7-С, ф. 10-14-А	ДУ	до 5 минут										10,90	0,0
7.249	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Строительная	ф. 6-23-Б	ДУ	до 5 минут		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,0
7.250	ООО "Сибирская Тепловая компания"	ПС 35 кВ Строительная	ф. 6-12-П	ДУ	до 5 минут		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,0
7.251	Потребители, обслуживаемые филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", в соответствии с расшивкой, приведенной в приложении № 3	ПС 35 кВ Щегловская	ф. 10-19-В	ОВБ	до 60 минут			1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,0
7.252	АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Технологическая связь	ПС 35 кВ №39 Занская	ф. 6-7-НФС, ф. 6-8-ОС	ОВБ	до 60 минут			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,0
7.253	ООО "Завод Красный Октябрь"	ПС 35 кВ №1 Городская	ф. 6-4-З, ф. 6-6-З	ОВБ	до 60 минут		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической машинист. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.254	ООО "СЭР "Хаухинко РУС"	ПС 35 кВ №1 Городская	ф. 6-2-СЭР	ОВБ	до 60 минут		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,0
7.255	АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Обогагительная фабрика	ПС 6 кВ №9 ш. Комсомолец	ф. 6-10-ОФ, ф. 6-17-ОФ, ф. 6-24-АБ	ОВБ	до 60 минут			2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	0,0
7.256	АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Обогагительная фабрика	ПС 35 кВ №3 ш. Кирова	ф. 6-7-НОФ, ф. 6-9-ОФ	ОВБ	до 60 минут			2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	70,0
7.257	АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Обогагительная фабрика	ПС 6 кВ №948 Наклонный ш. Полысаевская (от ПС 35 кВ №12 ш. Полысаевская)	АВ-0,4 В-Т2-2500	ОВБ	до 60 минут			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	95,0
7.258	АО "Горэлектротранспорт г.Ленинска-Кузнецкого"	ПС 35 кВ №14 ш. Егзовская	ф. 6-11-ТЯГ (ф. 6-26-ТЯГ)	ОВБ	до 60 минут								0,45	0,45	0,45	0,0
7.259	АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Шахта им С.М. Кирова	ПС 35 кВ №112 Кирова Новая	ф. 6-9-ВЕНТ, ф. 6-7-БРЕМ, ф. 6-37-ФЛ, ф. 6-29-РПП, ф. 6-22- КТПН, ф. 6-18-БРЕМ, ф. 6-16- ВЕНТ	ОВБ	до 60 минут			4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	0,0
7.260	АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ Шахта им С.М. Кирова	ПС 35 кВ №112 Кирова Новая	ф. 6-38-РПП, ф. 6-30-ФЛ, ф. 6-3-КТПН	ОВБ	до 60 минут		2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	0,0
7.261	АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. А.Д. Рубана	ПС 110 кВ №404 Магистральная	ф. 6-7-ПРОМ, ф. 6-13-ПГР, ф. 6-36-КНС, ф. 6-49-ПРОХ, ф. 6-43-ЛАВА	ОВБ	до 60 минут			7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	0,0
7.262	АО "СУЭК-Кузбасс" ШУ им. А.Д. Рубана	ПС 35 кВ №401 Сычевская	ф. 6-10-ВЕНТ, ф. 6-13-ВЕНТ, ф. 6-9-С, ф. 6-38-РПП, ф. 6-29- ЛАВА	ОВБ	до 60 минут			5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	51,0
7.263	ЗАО "СХК"	ПС 35 кВ Фабрика	ф. 6-8-3	ОВБ	до 60 минут		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	100,0
7.264	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Юрга-2	ф. 1ПЭ, ф. 3-10	ОП	до 60 минут		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	100,0
7.265	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Собственное потребление	ПС 35 кВ Предкомбинат	ф. 3-10, ф. 4-10	ОП	до 60 минут		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	100,0
7.266	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Шахтер	ф. 2-10, ф. 11-10	ОП	до 60 минут		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	100,0
7.267	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Разъезд 31 км	ф. 2ПЭ, ф. 3-10	ОП	до 60 минут					0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	100,0
7.268	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Разъезд 54 км	ф. 2ПЭ	ОП	до 60 минут					3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	100,0
7.269	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Разъезд 79 км	ф. 2-10, ф. 3-10, ф. 4-10	ОП	до 60 минут				0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	100,0
7.270	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Топки тяговая	ф. 3-10, ф. 7-10, ф. 8-10	ОП	до 60 минут					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,0
7.271	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Нацмен	ф. 3-10, ф. 4-10, ф. 6-10	ОП	до 60 минут					0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	100,0
7.272	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Разъезд 157 км	ф. 4-10	ОП	до 60 минут					0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	100,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической машины. %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7.273	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Раскатиха	ф. 3-10, ф. 4-10, ф. 6-10	ОП	до 60 минут							0,58	0,58	0,58	0,58	100,0
7.274	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Буреничево	ф. 2-10	ОП	до 60 минут				0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	100,0
7.275	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Барзас	ф. 8-10	ОП	до 60 минут									2,90	2,90	100,0
7.276	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Ленинск-Кузнецкий	ф. 5-10, ф. 6-10, ф. 11-10	ОП	до 60 минут										0,06	100,0
7.277	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Кайгур	ф. 2ПЭ, ф. 1ПЭ	ОП	до 60 минут										0,56	100,0
7.278	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Челы	ф. 2-10	ОП	до 60 минут							0,14	0,14	0,14	0,14	100,0
7.279	ОАО "ЗСЖД" - филиал ОАО "РЖД". Электротяга	ПС 110 кВ Думный	ПВ1	ОП	до 60 минут										0,45	100,0
7.280	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Углерод	ф. 7-10	ДД	до 60 минут								0,10	0,10	0,10	100,0
7.281	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Терентьевская тяговая	ф. 3-10, ф. 4-10	ДД	до 60 минут				2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	100,0
7.282	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 35 кВ Терентьевская тяговая	ф. 7-10, ф. 2-10	ДД	до 60 минут								0,20	0,20	0,20	100,0
7.283	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Карлык тяговая	ф. 3-10, ф. 2-10, ф. 5-10, ф. 6-10, ф. 7-10	ДД	до 60 минут				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	100,0
7.284	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Полосухинская Тяговая	ф. 1ПЭ, ф. 2ПЭ	ДД	до 60 минут									0,20	0,20	100,0
7.285	Филиал ОАО "РЖД" - Западно-Сибирская железная дорога	ПС 110 кВ Ерунаковская-тяговая	ф. 2-10, ф. 11-10, ф. 10-10, ф. 14-10, ф. 15-10, ф. 17-10	ДД	до 60 минут				1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	100,0
ИТОГО:					до 5 мин, в том числе:	0,00	17,71	17,71	17,71	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	65,63	7,8
					ДУ	0,00	17,71	17,71	17,71	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	55,73	8,9
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	1,3
					до 20 минут, в том числе:	3,20	38,91	44,61	45,17	50,40	50,45	51,54	51,54	53,34	159,12	14,6
					ДУ	0,00	17,71	17,71	17,71	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	55,73	8,9
					ОП	3,20	21,20	26,90	27,46	27,91	27,96	29,05	29,05	30,85	103,39	17,6
					Всего, в том числе:	5,30	101,02	143,02	155,09	168,40	176,26	182,37	193,55	204,24	392,17	35,1
					ДУ	0,00	17,71	17,71	17,71	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49	55,73	8,9
					ОП	5,30	69,43	86,66	93,73	102,26	110,12	116,23	125,76	131,16	277,14	36,9
					ДД	0,00	2,34	2,34	7,34	7,34	7,34	7,34	8,54	13,83	17,84	86,9
					ОВБ	0,00	11,54	36,31	36,31	36,31	36,31	36,31	36,76	36,76	41,46	36,4

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
ИТОГО:					до 5 мин, в том числе:	0,00	45,31	48,12	52,04	61,36	69,73	72,96	75,76	110,40	243,06	18,8
					ДУ	0,00	31,01	33,82	35,60	41,52	49,08	51,17	51,17	51,17	138,65	10,5
					ОП	0,00	14,31	14,31	16,45	19,85	20,66	21,80	24,60	59,24	104,41	29,7
					до 20 минут, в том числе:	3,20	68,75	79,66	84,14	109,15	117,57	121,88	126,33	170,87	425,95	21,7
					ДУ	0,00	31,01	33,82	35,60	41,52	49,08	51,17	51,17	51,17	138,65	10,5
					ОП	3,20	37,74	45,84	48,54	67,63	68,49	70,72	75,16	119,70	287,31	27,1
					Всего, в том числе:	5,30	130,86	178,07	194,06	227,15	243,38	252,71	268,34	321,77	672,37	31,1
					ДУ	0,00	31,01	33,82	35,60	41,52	49,08	51,17	51,17	51,17	138,65	10,5
					ОП	5,30	85,97	105,60	114,81	141,98	150,65	157,89	171,87	220,01	472,65	34,7
					ДД	0,00	2,34	2,34	7,34	7,34	7,34	7,34	8,54	13,83	17,84	86,9
					ОВБ	0,00	11,54	36,31	36,31	36,31	36,31	36,31	36,76	36,76	43,23	34,9

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-37°C)

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС"



С.Г. Тараданов