

**Информация о величинах фактических и нормативных потерь электроэнергии в сетях филиала ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго" за 2018 год**

Наименование показателя	ед.изм.	филиал ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго"
<b>Норматив потерь (утвержденный РЭК)</b>		
ВН	% к отпуску в сеть	0,87%
СН1		5,70%
СН2		0,30%
НН		0,00%
<b>Фактические потери, в том числе по уровням напряжения</b>	% к отпуску в сеть ВН	1,19%
	% к отпуску в сеть СН 1	3,78%
	% к отпуску в сеть СН 2	9,53%
	% к отпуску в сеть НН	0,00%
	млн.кВтч	19,663
ВН	млн.кВтч	13,155
СН1	млн.кВтч	6,057
СН2	млн.кВтч	0,452
НН	млн.кВтч	0,000
<b>Сверхнормативные потери (в соответствии с утвержденными РЭК)</b>		
ВН	% к отпуску в сеть	0,32%
СН1		-1,92%
СН2		9,23%
НН		0,00%
Источник опубликования нормативов потерь	Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области	№753 от 31.12.2016г.