

**Информация о величинах фактических и нормативных потерь электроэнергии в сетях
ООО ХК "СДС-Энерго" за 2019 год**

Наименование показателя	ед.изм.	ООО ХК "СДС-Энерго"
Норматив потерь (утвержденный РЭК)		
ВН	% к отпуску в сеть	0,87%
СН1		5,67%
СН2		0,29%
НН		0,00%
Фактические потери , в том числе по уровням напряжения	% к отпуску в сеть ВН	1,29%
	% к отпуску в сеть СН 1	3,25%
	% к отпуску в сеть СН 2	12,32%
	% к отпуску в сеть НН	0,00%
	млн.кВтч	18,294
ВН	млн.кВтч	12,861
СН1	млн.кВтч	4,791
СН2	млн.кВтч	0,643
НН	млн.кВтч	0,000
Сверхнормативные потери (в соответствии с утвержденными РЭК)		
ВН	% к отпуску в сеть	0,42%
СН1		-2,42%
СН2		12,03%
НН		0,00%
Источник опубликования нормативов потерь	Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области	№753 от 31.12.2016г.