

**Информация о величинах фактических и нормативных потерь электроэнергии в сетях
ООО ХК "СДС-Энерго" за 2021 год**

Наименование показателя	ед.изм.	ООО ХК "СДС-Энерго"
Норматив потерь (<i>утвержденный РЭК</i>)	% к отпуску в сеть	1,55%
Фактические потери , в том числе по уровням напряжения	% к отпуску в сеть	1,85%
	% к отпуску в сеть ВН	1,81%
	% к отпуску в сеть СН 1	1,97%
	% к отпуску в сеть СН 2	5,42%
	% к отпуску в сеть НН	0,00%
	млн.кВтч	20,296
ВН	млн.кВтч	17,121
СН1	млн.кВтч	2,850
СН2	млн.кВтч	0,325
НН	млн.кВтч	0,000
Сверхнормативные потери (в соответствии с утвержденными РЭК)	% к отпуску в сеть	0,30%
Источник опубликования нормативов потерь	Постановление региональной энергетической комиссии Кузбасса	№753 от 31.12.2016г.