

**Информация о величинах фактических и нормативных потерь электроэнергии в сетях
ООО ХК "СДС-Энерго" за 2025 год**

Наименование показателя	ед.изм.	ООО ХК "СДС-Энерго"
Норматив потерь (утвержденный РЭК)	% к отпуску в сеть	2,16%
Фактические потери , в том числе по уровням напряжения	% к отпуску в сеть	2,55%
	% к отпуску в сеть ВН	2,65%
	% к отпуску в сеть СН 1	0,66%
	% к отпуску в сеть СН 2	0,18%
	% к отпуску в сеть НН	0,00%
	млн.кВтч	24,877
ВН	млн.кВтч	22,404
СН1	млн.кВтч	2,340
СН2	млн.кВтч	0,134
НН	млн.кВтч	0,000
Сверхнормативные потери (в соответствии с утвержденными РЭК)	% к отпуску в сеть	0,39%
Источник опубликования нормативов потерь	Постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса	№471 от 30.11.2024 г.