

**Информация о сводных данных об аварийных отключениях
ООО ХК "СДС-Энерго" за 2019 год**

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|---------------------|---|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Январь 2019 | | | | | | | |
| 1 | Подстанция №37 Базовая по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15 | ВЛ 110кВ Маганак-Базовая-2, 1 система шин 6 кВ ПС 35 кВ № 1, 1 секции 6 кВ ПС 35 кВ № 2, 2 секции 6 кВ ПС 35 кВ № 5 | 17.01.2019 16:59 / 17.01.2019 17:15 1 секция 6 кВ ПС 35 кВ № 2 / 17.01.2019 17:17 1 система шин 6 кВ ПС 35 кВ №1 / 17.01.2019 17:35 2 секция 6 кВ ПС 35 кВ № 5 | Обесточивание 1 с.ш. 6 кВ ПС 35 кВ № 1, 1 секции 6 кВ ПС 35 кВ № 2, 2 секции 6 кВ ПС 35 кВ № 5. | Отсутствие напряжения на ВЛ 110 кВ Маганак-Базовая-2 | На ПС 110 кВ №37 Базовая был включен СВ-6 кВ, включен СВ-35 кВ | 1. Произвести внеочередную проверку и техническое обслуживание АВР МСВ-35,6 кВ ПС 110 кВ №37 Базовая 2. Произвести внеочередную проверку и техническое обслуживание АВР МСВ-6 кВ, внеочередной капитальный ремонт МСВ-6 кВ и его привода ПС 35 кВ №5 |
| Февраль 2019 | | | | | | | |
| 1 | Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе | Присоединение 6кВ №3, 4, 8, 13, 14, 16, 18 | 11.02.2019 0:05 / 01.03.2019 0:05 | МТЗ | Неисправность у потребителя (неисправность на фабрике) | Устранение неисправности на фабрике ремонтным персоналом ООО "Обогатительная фабрика "Коксовая" | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|--------------------|--|---|---|-------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | ВЛ 35 кВ 35-ЧЛ-2 ПС 110 кВ Черниговская | 18.02.2019 9:49 / 18.02.2019 17:46 | ТО | Не установлена | Перерыва электроснабжения потребителей не было | - |
| 3 | Подстанция №9 по адресу: 653009, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Черных, д. 29 | Присоединение 6кВ №1 | 19.02.2019 15:11 / 22.02.2019 16:17 | МТЗ | Повреждение на линии потребителя | Устранение повреждения ЛЭП ремонтным персоналом ООО "КЭНК" | - |
| Март 2019 | | | | | | | |
| 1 | ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. Грузовая, д. 23 | Присоединение 6кВ №7 ПС 110 кВ Керамзитовая | 29.03.2019 19:18 / 29.03.2019 20:39 | ТО | Повреждение на линии потребителя | Устранение повреждения на отходящей линии ремонтным персоналом потребителя - ООО "Энерготех" | - |
| Апрель 2019 | | | | | | | |
| 1 | ПС 110 кВ Набережная по адресу: Кемеровская область, пгт Грамотеино, м/р Листвяжный, 1 | Присоединение 6 кВ № 3-4 ПС 110 кВ Набережная | 04.04.2019 6:04 / 04.04.2019 14:53 | 33 | Неисправность на шахте | Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО "Шахта "Листвяжная" | - |
| 2 | Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д. 49 | Присоединение 6кВ № 16 ПС 6 кВ №8 | 06.04.2019 8:54 / 06.04.2019 9:40 | МТЗ | Повреждение на КЛ потребителя | Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО "КЭНК" | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-----------------|---|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строение 1 | Присоединение 6 кВ №34 ПС 35 кВ №19 | 18.04.2019 9:57 / 18.04.2019 14:06 | МТЗ | Погодные условия - сильный ветер | Включение оперативным персоналом после телефонограммы потребителя | - |
| 4 | Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №17 ПС 6 кВ №11 | 18.04.2019 12:02 / 18.04.2019 12:47 | МТЗ | Погодные условия - сильный ветер | Включение оперативным персоналом после телефонограммы потребителя | - |
| 5 | Подстанция №37 Базовая по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15 | Присоединение 6 кВ №30 ПС 110 кВ №37 | 18.04.2019 17:31 / 18.04.2019 17:39 | МТЗ | Погодные условия - сильный ветер | Включение оперативным персоналом после телефонограммы потребителя | - |
| 6 | Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26 | Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ №5 | 22.04.2019 19:42 / 22.04.2019 20:26 | МТЗ | Повреждение КЛ (связь между ТП-132 и ТП-133) у потребителя | Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО "КЭнК" | - |
| Май 2019 | | | | | | | |
| 1 | Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строение 1 | Присоединение 6 кВ №34 ПС 35 кВ №19 | 07.05.2019 12:58 / 07.05.2019 14:16 | МТЗ | Повреждение на КЛ потребителя | Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом АО "Разрез "Степановский" | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Июнь 2019 | | | | | | | |
| 1 | Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2 | Присоединение 6 кВ № 8 ПС 6 кВ №26 | 08.06.2019 10:52 / 08.06.2019 11:16 | ТО | Перекрыло изоляторы разъединителя в ТП №679 | Замена изоляторов разъединителя в ТП №679 персоналом ремонтной бригады ООО "КЭНК" | - |
| 2 | ПС 110 кВ Набережная по адресу: Кемеровская область, пгт Грамотеино, м/р Листвяжный, 1 | МСВ-110 кВ, В-110 БГРЭС ПС 110 кВ Набережная | 13.06.2019 13:03 / 13.06.2019 14:14 | МСВ-110 кВ и В-110 БГРЭС отключились от защиты Т-2-25 МВА | Ошибка персонала РЗиА при производстве ремонтных работ на Т-2-25 МВА | Нарушения электроснабжения не было | Установить ключи вывода из работы технологических защит силовых трансформаторов. Внести в типовые бланки переключения по выводу в ремонт силового трансформатора операции с ключами вывода из работы технологических защит трансформатора |
| 3 | Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №5 ПС 6 кВ №11 | 28.06.2019 12:29 / 28.06.2019 14:05 | МТЗ | Повреждение изолятора в ячейке у потребителя. Нарушения электроснабжения объектов жизнедеятельности не было. Людей из шахты не выводили | Замена изолятора в ячейке ремонтным персоналом ООО "Шахта им. Дзержинского" | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №27 ПС 6 кВ №11 | 28.06.2019 0:00 / 28.06.2019 14:05 | МТЗ | Повреждение изолятора в ячейке у потребителя. Нарушения электроснабжения объектов жизнедеятельности не было. Людей из шахты не выводили | Замена изолятора в ячейке ремонтным персоналом ООО "Шахта им. Дзержинского" | - |
| Июль 2019 | | | | | | | |
| 1 | - | Присоединение 6 кВ 6-З-М ПС 35 кВ Маганак | 05.07.2019 15:40 / 05.07.2019 15:48 | МТЗ | Погодные условия - гроза | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |
| 2 | Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а | Присоединение 6кВ № 26 ПС 35кВ № 31 | 05.07.2019 16:34 / 05.07.2019 17:34 | МТЗ | Неисправность у потребителя в ТП-209 | Устранение повреждения в ТП ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | - |
| 3 | Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1 | Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №10 | 14.07.2019 3:00 / 14.07.2019 3:39 | МТЗ | Повреждение КЛ в концевой разделке на портале "КЭНК" | Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|--------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №25 ПС 6 кВ №11 | 20.07.2019 13:52 / 20.07.2019 15:10 | МТЗ | Не установлена | Включение оперативным персоналом | - |
| 5 | Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15 | Присоединение 6 кВ №31 ПС 110 кВ №37 | 28.07.2019 15:56 / 28.07.2019 18:45 | МТЗ | Повреждение изолятора на ВЛ у потребителя | Замена изолятора на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | - |
| 6 | Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а | Присоединение 6кВ № 26 ПС 35кВ № 31 | 29.07.2019 12:42 / 29.07.2019 14:00 | МТЗ | На ВЛ потребителя упало дерево | Расчистка трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | - |
| Август 2019 | | | | | | | |
| 1 | Подстанция №1 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пл-ка Фрунзе, д.13, строен.1 | Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №1 | 07.08.2019 12:04 / 07.08.2019 12:04 | МТЗ | Повреждение у потребителя | Потребитель перевел питание электроприемников от резервного источника снабжения электрической энергией | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1 | Присоединение 6 кВ №22 ПС 35 кВ №10 | 09.08.2019 13:07 / 09.08.2019 13:07 | МТЗ | Погодные условия - гроза | Потребитель перевел питание электроприемников от резервного источника снабжения электрической энергией | - |
| 3 | ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда | 1 и 2 секция 6 кВ ПС 110 кВ Салек | 10.08.2019 14:35 / 10.08.2019 14:50 | Исчезло напряжение по питающим линиям: ВЛ 110 кВ Соколовская-Угтал-1, ВЛ 110 кВ Соколовская-Угтал -2, ПС 220кВ «Соколовская» | Погодные условия: гроза, сильный ливень | Выполнение оперативным персоналом диспетчерских команд по изменению эксплуатационного состояния ЛЭП и оборудования | - |
| 4 | ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский | 1 и 2 секция 35 кВ и 6 кВ ПС 110 кВ Вольная | 10.08.2019 14:35 / 10.08.2019 14:50 | Исчезло напряжение по питающей линии: ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-1, ПС 220кВ «Соколовская» | Погодные условия: гроза, сильный ливень | Выполнение оперативным персоналом диспетчерских команд по изменению эксплуатационного состояния ЛЭП и оборудования | - |
| 5 | Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №17 ПС 6 кВ №11 | 13.08.2019 6:19 / 13.08.2019 6:57 | МТЗ | Погрузчик задел провода | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|----------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №25 ПС 6 кВ №11 | 17.08.2019 12:03 / 17.08.2019 13:19 | МТЗ | Обрыв погрузочной ленты | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |
| 7 | Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строение 1 | Присоединение 6 кВ № 34 ПС 35 кВ № 19 | 24.08.2019 17:31 / 26.08.2019 14:17 | МТЗ | Пробой кабеля | Ремонт кабеля ремонтным персоналом АО «Разрез «Степановский» | - |
| 8 | Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строение 1 | Присоединение 6 кВ № 34 ПС 35 кВ № 19 | 27.08.2019 14:59 / 27.08.2019 14:59 | МТЗ | Повреждение у потребителя | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |
| 9 | Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. ул. Маганак, д.49 | Присоединение 6 кВ №19 ПС 6 кВ №8 | 30.08.2019 16:40 / 31.08.2019 0:51 | МТЗ | Пробой кабельной муфты на опоре №1 | Ремонт кабельной муфты ремонтным персоналом ООО «Энергоснаб» | - |
| Сентябрь 2019 | | | | | | | |
| 1 | Подстанция №4 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Кольцова, д.1 | Присоединение 6 кВ №6-7-Т ПС 6 кВ №4 | 03.09.2019 13:39 / 03.09.2019 14:42 | МТЗ | Не установлена | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|---------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №17 ПС 6 кВ №11 | 23.09.2019 15:59 / 23.09.2019 17:12 | МТЗ | Обрыв провода, присоединение питает наземные электроустановки | Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом потребителя | - |
| 3 | Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26 | Присоединение 6 кВ №22 ПС 35 кВ №5 | 26.09.2019 14:55 / 26.09.2019 14:59 | МТЗ | Повреждение кабельной линии посторонними лицами | Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом ООО "КЭНК" | - |
| Октябрь 2019 | | | | | | | |
| 1 | Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19 | 18.10.2019 12:13 / 18.10.2019 12:52 | МТЗ | Повреждение кабеля между ТП | Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | - |
| 2 | Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №16 ПС 35 кВ №19 | 18.10.2019 12:49 / 18.10.2019 13:02 | МТЗ | Повреждение кабеля между ТП | Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | - |
| 3 | Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район | Присоединение 6 кВ №1-10 ПС 35 кВ Горная | 24.10.2019 8:22 / 24.10.2019 10:17 | МТЗ | Короткое замыкание у потребителя | Устранение повреждения ремонтным персоналом АО "Черниговец" | - |

| № г/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|---|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Подстанция №15 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кутузова, д.2, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №24 ПС 35 кВ №15 | 25.10.2019 15:52 / 25.10.2019 18:28 | ТО | Погодные условия- сильный ветер | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |
| 5 | Подстанция №15 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кутузова, д.2, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №24 ПС 35 кВ №15 | 27.10.2019 14:56 / 27.10.2019 15:05 | ТО | Не установлена | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |
| 6 | Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д.49 | Присоединение 6 кВ №16 ПС 6 кВ №8 | 28.10.2019 11:03 / 28.10.2019 12:15 | МТЗ | Погодные условия- сильный ветер | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |
| 7 | Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д.49 | Присоединение 6 кВ №16 ПС 6 кВ №8 | 28.10.2019 12:26 / 28.10.2019 12:50 | МТЗ | Погодные условия- сильный ветер | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |
| 8 | Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №34 ПС 35 кВ №19 | 28.10.2019 12:27 / 30.10.2019 13:30 | МТЗ | Упала опора | Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом потребителя | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|---|---|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В | 1 секция 6 кВ ПС 35 кВ №6 | 28.10.2019 13:00 / 28.10.2019 13:00 | Кратковременное отсутствие напряжения по ВЛ-35-ТФ-37, АВР-6кВ работало успешно | Аварийное отключение ВЛ-110кВ-Северный Маганак-Тырган-2, с успешным АПВ | Нарушения электроснабжения потребителей, и важных объектов жизнедеятельности не было | - |
| 10 | Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1 | 1 секция 6 кВ ПС 6 кВ №11 | 28.10.2019 13:00 / 28.10.2019 13:00 | Кратковременное отсутствие напряжения по КЛ-6-10-Д, АВР-6кВ работало успешно | Аварийное отключение ВЛ-110кВ-Северный Маганак-Тырган-2, с успешным АПВ | Нарушения электроснабжения потребителей, и важных объектов жизнедеятельности не было | - |
| 11 | Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1 | 1 секция 6 кВ ПС 6 кВ №11 | 28.10.2019 13:36 / 28.10.2019 13:36 | Кратковременное отсутствие напряжения по КЛ-6-10-Д, АВР-6кВ работало успешно | Аварийное отключение ВЛ-110кВ-Северный Маганак-Тырган-2, с успешным АПВ | Нарушения электроснабжения потребителей, и важных объектов жизнедеятельности не было | - |
| 12 | Подстанция №15 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кутузова, д.2, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №24 ПС 35 кВ №15 | 28.10.2019 16:23 / 28.10.2019 17:57 | ТО | Погодные условия- сильный ветер | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |

| № г/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|---|---|---|-------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | Подстанция №2 по адресу: 653014, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.10а | Присоединение 6 кВ №34 ПС 35 кВ №2 | 28.10.2019 / 20.11.2019 16:24 / 11:36 | МТЗ | Погодные условия- сильный ветер | Причина аварийного отключения установлена и электроустановка готова к восстановлению электроснабжения 28.10.2019. Присоединение остается отключенным до 20.11.2019 за неуплату задолженности. В связи с исполнением обязательств по оплате 19.11.2019 направлено уведомление на возобновление режима потребления электрической энергии | - |
| 14 | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка | Присоединение 6 кВ №13 ПС 110 кВ №20 | 28.10.2019 / 28.10.2019 18:00 / 23:58 | МТЗ | Погодные условия- сильный ветер | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Подстанция №15 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кутузова, д.2, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №24 ПС 35 кВ №15 | 28.10.2019 18:26 / 28.10.2019 20:15 | ТО | Погодные условия- сильный ветер | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |
| 16 | Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д.49 | Присоединение 6 кВ №16 ПС 6 кВ №8 | 29.10.2019 6:26 / 29.10.2019 7:07 | МТЗ | Повреждение на ВЛ | Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | - |
| 17 | Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В | 1 секция 6 кВ ПС 35 кВ №6 | 29.10.2019 8:32 / 29.10.2019 8:32 | Кратковременное отсутствие напряжения по ВЛ-35-ТФ-37, АВР-6кВ работало успешно | Аварийное отключение ВЛ-110кВ-Северный Маганак- Тырган-2, с успешным АПВ | Нарушения электроснабжения потребителей, и важных объектов жизнедеятельности не было | - |
| 18 | Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1 | 1 секция 6 кВ ПС 6 кВ №11 | 29.10.2019 8:32 / 29.10.2019 8:32 | Кратковременное отсутствие напряжения по КЛ-6-10-Д, АВР-6кВ работало успешно | Аварийное отключение ВЛ-110кВ-Северный Маганак- Тырган-2, с успешным АПВ | Нарушения электроснабжения потребителей, и важных объектов жизнедеятельности не было | - |
| 19 | Подстанция №15 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кутузова, д.2, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №24 ПС 35 кВ №15 | 29.10.2019 13:10 / 29.10.2019 15:02 | ТО | Погодные условия: ветер | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|---------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ноябрь 2019 | | | | | | | |
| 1 | Подстанция №15 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кутузова, д.2, строен. 1 | Присоединение 6 кВ №24 ПС 35 кВ №15 | 04.11.2019 21:32 / 04.11.2019 22:52 | ТО | Не установлена | Включение оперативным персоналом после выяснения причины | - |
| 2 | Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе | Присоединение 6кВ №3 ПС 6 кВ №29 | 07.11.2019 11:03 / 07.11.2019 11:34 | МТЗ | Неисправность у потребителя при запуске двигателя | Устранение неисправности на двигателе ремонтным персоналом ООО "Обогащительная фабрика "Коксовая" | - |
| 3 | ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. Грузовая, д.23 | Присоединение 6кВ №28 ПС 110 кВ Керамзитовая | 11.11.2019 4:17 / 11.11.2019 4:18 | ТО | Повреждение кабеля у потребителя | Потребитель перешел на резервное питание. Устранение повреждения на кабельной линии ремонтным персоналом потребителя - ОАО "Кемеровоспецстрой" | - |
| Декабрь 2019 | | | | | | | |
| 1 | ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район | Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ Весенняя | 08.12.2019 16:18 / 08.12.2019 16:38 | 33 | Пробой изоляции кабеля у потребителя | Устранение повреждения на кабельной линии ремонтным персоналом потребителя - ООО "ШУ "Майское" | - |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса) | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|--|---|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | Присоединение 6кВ ВЛ 6-29-П ПС 110 кВ Прокопьевская | 10.12.2019 16:48 / 10.12.2019 21:17 | ТО | Повреждение ВЛ посторонними лицами | Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом | - |
| 3 | - | ВЛ 110кВ Набережная-Новоленинская с отпайками | 27.12.2019 6:38 / 27.12.2019 16:43 | На ПС Новоленинская - аварийно отключилась ВЛ 110кВ Набережная-Новоленинская с отпайками. На ПС Набережная исчезло напряжение с ВЛ 110 кВ Набережная-Новоленинская с отпайками, обесточились 1 и 3 секции 6 кВ, АВР работало успешно | Обрыв гирлянды изоляторов средней фазы на опоре №117 | Перерыва в электроснабжении не было | - |