

**Информация о сводных данных об аварийных отключениях  
ООО ХК "СДС-Энерго" за 2020 год**

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Январь 2020</b>							
1	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	17.01.2020 16:03 / 17.01.2020 16:24	33	Погодные условия - сильный ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-5 ПС 110 кВ Набережная	30.01.2020 14:34 / 30.01.2020 21:25	МТЗ	Отгорел провод на линии	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом потребителя	-
<b>Февраль 2020</b>							
1	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	01.02.2020 7:12 / 01.02.2020 9:21	ТО	Схлест проводов	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	Присоединение 6 кВ №28 ПС 35 кВ №6	08.02.2020 5:40 / 08.02.2020 22:10	МТЗ	Повреждение на КЛ потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом потребителя	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №13 ПС 110 кВ №20	08.02.2020 / 08.02.2020 21:49 / 21:58	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
<b>Март 2020</b>							
1	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	13.03.2020 / 13.03.2020 15:31 / 17:58	ТО	Отключение произошло во время взрывных работ на разрезе	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе	Присоединение 6кВ №3 ПС 6 кВ №29	15.03.2020 / 15.03.2020 21:30 / 21:30	МТЗ	Не установлена	Потребитель перешел на резервное питание	-
3	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ Весенняя	16.03.2020 / 16.03.2020 9:25 / 10:49	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	16.03.2020 / 16.03.2020 9:25 / 13:45	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23	Присоединение 6кВ №28 ПС 110 кВ Керамзитовая	30.03.2020 21:43 / 30.03.2020 21:43	ТО	Повреждение кабеля у потребителя	Потребитель перешел на резервное питание. Устранение повреждения на кабельной линии ремонтным персоналом потребителя - ОАО "Кемеровоспецстрой"	-
6	ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23	Присоединение 6кВ №14 ПС 110 кВ Керамзитовая	30.03.2020 21:45 / 30.03.2020 21:52	МТЗ	Ошибочные действия персонала потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
<b>Апрель 2020</b>							
1	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	06.04.2020 11:34 / 06.04.2020 13:06	ТО	Схлест проводов	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	1 секция 6кВ ПС 35 кВ №6	12.04.2020 6:53 / 12.04.2020 6:53	Кратковременное отсутствие напряжения по ВЛ-35-ТФ-37, АВР-6кВ работало успешно	Аварийное отключение ВЛ-110кВ-Северный Маганак-Тырган-2, с успешным АПВ	Нарушения электроснабжения потребителей, и важных объектов жизнедеятельности не было	-
3	Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1	1 секция 6кВ ПС 6 кВ №11	12.04.2020 6:53 / 12.04.2020 6:53	Кратковременное отсутствие напряжения по КЛ-6-10-Д, АВР-6кВ работало успешно	Аварийное отключение ВЛ-110кВ-Северный Маганак-Тырган-2, с успешным АПВ	Нарушения электроснабжения потребителей, и важных объектов жизнедеятельности не было	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	Присоединение 6кВ №13 ПС 35 кВ № 41	16.04.2020 12:05 / 16.04.2020 13:25	МТЗ	При запуске эл. двигателя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция №2 по адресу: 653014, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.10а	Присоединение 6 кВ №34 ПС 35 кВ №2	25.04.2020 17:25 / 27.04.2020 15:32	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
<b>Май 2020</b>							
1	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Мари Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	29.05.2020 1:37 / 29.05.2020 1:43	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
<b>Июнь 2020</b>							
1	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строен. 1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19	14.06.2020 15:42 / 14.06.2020 16:15	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция №1 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пл-ка Фрунзе, д.13, строен.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №1	23.06.2020 9:29 / 23.06.2020 9:29	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Потребители запитаны по резервному присоединению	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строен. 1	Присоединение 6 кВ №16 ПС 35 кВ №19	25.06.2020 6:20 / 25.06.2020 6:24	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1	Присоединение 6 кВ №14 ПС 6 кВ №11	28.06.2020 14:45 / 28.06.2020 15:15	МТЗ	Схлест проводов ВЛ	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1	Присоединение 6 кВ №14 ПС 6 кВ №11	28.06.2020 17:40 / 28.06.2020 18:05	МТЗ	Схлест проводов ВЛ	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
<b>Июль 2020</b>							
1	Подстанция №20 по адресу: 653052, Кемеровская область, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	13.07.2020 5:33 / 13.07.2020 7:47	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	31.07.2020 20:27 / 31.07.2020 21:33	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Август 2020</b>							
1	-	ВЛ 10 кВ присоединения 10 кВ 10-1-П ПС 35 кВ Сафоновская	02.08.2020 10:05 / 02.08.2020 10:56	МТЗ	Короткое замыкание на отпайке у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а	Присоединение 6 кВ №26 ПС 35 кВ №31	10.08.2020 10:19 / 10.08.2020 10:26	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция №20 по адресу: 653052, Кемеровская область, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №13 ПС 110 кВ №20	21.08.2020 18:55 / 21.08.2020 21:26	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
4	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №10	21.08.2020 19:02 / 21.08.2020 21:54	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
5	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а	Присоединение 6 кВ №26 ПС 35 кВ №31	21.08.2020 19:13 / 21.08.2020 19:49	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	Присоединение 6 кВ №30 ПС 110 кВ №37	26.08.2020 11:17 / 26.08.2020 11:23	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
7	Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2	Присоединение 6 кВ № 10 ПС 6 кВ №26	31.08.2020 20:06 / 31.08.2020 21:52	ТО	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом потребителя	-
<b>Сентябрь 2020</b>							
1	Подстанция №15 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кутузова, д.2, строен. 1	Присоединение 6 кВ №24 ПС 35 кВ №15	03.09.2020 18:31 / 03.09.2020 23:07	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ПАО "МРСК-Сибири"- "Кузбассэнерго-РЭС"	-
2	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №10	13.09.2020 12:09 / 13.09.2020 12:43	МТЗ	Отгорел шлейф ЛР на ТП-617 у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом ООО "КЭНК" Филиал "Энергосеть г.Прокопьевска"	-
3	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	Присоединение 6 кВ №30 ПС 110 кВ №37	15.09.2020 16:26 / 15.09.2020 17:16	МТЗ	Повреждение на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО "КЭНК" Филиал "Энергосеть г.Прокопьевска"	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	ВЛ 10 кВ присоединения 10 кВ 10-1-П ПС 35 кВ Сафоновская	19.09.2020 10:15 / 19.09.2020 12:43	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
<b>Октябрь 2020</b>							
1	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6кВ №1 ПС 35 кВ №5	04.10.2020 3:19 / 04.10.2020 3:31	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом ООО "КЭНК" Филиал "Энергосеть г.Прокопьевска"	-
2	Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2	Присоединение 6кВ №10 ПС 6 кВ №26	14.10.2020 13:53 / по состоянию на 31.12.2020 отключен	ТО	Повреждение кабеля у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом потребителя	-
3	-	В-6 опора №3А ВЛ 6 кВ перемычки от ВЛ 6-18-Н до фид.8 ПС 6 кВ №4	27.10.2020 11:20 / 27.10.2020 11:30	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	Подстанция №15 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кутузова, д.2, строен. 1	Присоединение 6 кВ №24 ПС 35 кВ №15	29.10.2020 16:10 / 29.10.2020 16:26	МТЗ	Неправильные действия персонала потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-



№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ноябрь 2020</b>							
1	Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д.49	Присоединение 6кВ № 16 ПС 6 кВ №8	06.11.2020 22:38 / 06.11.2020 22:48	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а	Присоединение 6кВ № 8 ПС 35кВ № 31	19.11.2020 6:50 / 19.11.2020 6:55	МТЗ	Неисправность на оборудовании у потребителя	Устранение повреждения на оборудовании ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
3	Подстанция №4 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Кольцова, д.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 6 кВ №4	23.11.2020 15:31 / 23.11.2020 16:21	МТЗ	Попала птица между изоляторами на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	Подстанция №17 по адресу: 653036, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Западная, д.16.	Присоединение 6 кВ №4 ПС 6 кВ №17	25.11.2020 16:57 / 25.11.2020 18:38	МТЗ	Повреждение ВЛ сторонними лицами	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом Филиала ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго"	-
<b>Декабрь 2020</b>							
1	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ № 15 ПС 35 кВ № 10	19.12.2020 5:23 / 19.12.2020 5:32	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-