

**Информация о сводных данных об аварийных отключениях
ООО ХК "СДС-Энерго" за 2022 год**

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь 2022							
1	ПС 110 кВ Центральная по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район, Щегловское сельское поселение, Кемеровское лесничество, урочище Барановское, квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	06.01.2022 21:39 / 06.01.2022 22:31	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	ПС 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-7 ПС 35 кВ Шурапская	08.01.2022 23:05 / 09.01.2022 12:12	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	ПС 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район, п.Разведчик, ул.Южная, 1	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Лутугинская	09.01.2022 12:25 / 09.01.2022 14:51	МТЗ	Повреждение в ячейке выключателя экскаватора № 195, у потребителя	Включение оперативным персоналом после устранения повреждения в ячейке выключателя экскаватора № 195 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Горная	13.01.2022 14:02 / 13.01.2022 15:20	МТЗ	Обрыв провода на оп.35 у потребителя	Устранение повреждения ЛЭП ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
5	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	Присоединение 6 кВ №28 ПС 35 кВ №6	13.01.2022 15:28 / 14.01.2022 0:46	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом Филиала «Энергосеть г.Прокопьевска» ООО «КЭНК»	-
6	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	Присоединение 6 кВ №24 ПС 35 кВ №6	13.01.2022 15:31 / 14.01.2022 4:51	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом Филиала «Энергосеть г.Прокопьевска» ООО «КЭНК»	-
7	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 110 кВ Вольная	17.01.2022 9:46 / 17.01.2022 10:54	ТО	Обрыв провода ВЛ у потребителя	Устранение обрыва провода ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
8	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ Весенняя	19.01.2022 8:57 / 19.01.2022 17:46	ТО	Неисправность кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
9	ПС 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район, п.Разведчик, ул.Южная, 1	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Лутугинская	26.01.2022 1:23 / 26.01.2022 2:39	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Горная	31.01.2022 15:16 / 31.01.2022 16:35	МТЗ	Повреждение ВЛ в пролете оп. № 32-33 у потребителя	Устранение повреждения ВЛ в пролете оп. №32-33 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
11	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ №1-10 ПС 35 кВ Горная	31.01.2022 15:16 / 31.01.2022 16:12	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Февраль 2022							
1	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ Весенняя	04.02.2022 3:31 / 04.02.2022 3:36	ТО	Неисправность кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
2	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	Присоединение 6кВ №5 ПС 35 кВ № 41	13.02.2022 10:00 / 13.02.2022 11:58	МТЗ	Повреждение изолятора на ячейке потребителя	Замена изолятора на ячейке ремонтным персоналом АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	19.02.2022 14:55 / 19.02.2022 15:24	33	Неисправность кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
4	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Салек	21.02.2022 10:40 / 21.02.2022 16:03	МТЗ	Схлѐст проводов	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ №1-10 ПС 35 кВ Горная	22.02.2022 22:59 / 23.02.2022 0:10	МТЗ	Неисправность экскаватора № 39	Устранение неисправности экскаватора № 39 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
6	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР	23.02.2022 0:14 / 23.02.2022 2:12	МТЗ	Схлѐст проводов	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	27.02.2022 17:00 / 27.02.2022 17:04	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
8	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	27.02.2022 17:27 / 27.02.2022 17:34	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «ПУР»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Март 2022							
1	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	08.03.2022 11:16 / 08.03.2022 13:08	ТО	Схлест проводов на ВЛ	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	08.03.2022 20:12 / 08.03.2022 20:55	МТЗ	Неисправность кабеля	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
3	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ Весенняя	14.03.2022 12:24 / 14.03.2022 13:00	ТО	Неисправность в ячейке экскаватора	Устранение неисправности в ячейки экскаватора ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
4	Подстанция №1 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пл-ка Фрунзе, д.13, строен.1	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ №1	16.03.2022 2:08 / 21.03.2022 15:52	МТЗ	Пожар по ул. Энергетическая. 20 поврежден кабель фид. 5	Проведение работ по восстановлению кабельной линии ремонтным персоналом Филиала ООО ХК СДС-Энерго - «Прокопьевскэнерго»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	16.03.2022 10:11 / 16.03.2022 10:34	ТО	Неисправность оборудования у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	21.03.2022 13:48 / 21.03.2022 15:10	ТО	Неисправность оборудования у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	24.03.2022 9:40 / 24.03.2022 15:23	ТО	Схлёт проводов на ВЛ	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	26.03.2022 21:30 / 27.03.2022 9:52	ТО	Пробой изоляции кабеля дегазационной установки	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
9	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	28.03.2022 14:44 / 28.03.2022 16:31	ТО	Пробой изоляции кабеля	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
10	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ Пур	30.03.2022 14:19 / 30.03.2022 18:20	ТО	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом АО «ПУР»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	30.03.2022 19:22 / 30.03.2022 20:41	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	31.03.2022 18:54 / 31.03.2022 19:15	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Апрель 2022							
1	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	02.04.2022 14:16 / 02.04.2022 14:44	33	Изолятор слетел с крюка на ячейке ЯКНО	Устранение повреждения изолятора ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
2	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	02.04.2022 14:44 / 02.04.2022 15:24	33	Изолятор слетел с крюка на ячейке ЯКНО	Устранение повреждения изолятора ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
3	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	02.04.2022 15:38 / 02.04.2022 16:54	33	Не исправность муфты кабеля	Проведение работ по восстановлению муфты кабеля ремонтным персоналом АО «ПУР»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Салек	04.04.2022 14:41 / 04.04.2022 14:47	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение повреждения оборудования ремонтным персоналом АО «Салек»	-
5	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	04.04.2022 22:26 / 04.04.2022 23:22	33	Повреждение кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
6	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	05.04.2022 7:58 / 05.04.2022 9:30	33	Повреждение изолятора у потребителя	Замена изолятора ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
7	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	06.04.2022 12:50 / 06.04.2022 13:44	33	Обрыв провода ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
8	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	06.04.2022 23:08 / 06.04.2022 23:59	ТО	Схлест проводов ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	ЛЭП 6 кВ 6-16-М ПС 35 кВ Красный Углекоп	07.04.2022 9:40 / 07.04.2022 9:56	МТЗ	Неисправность кабеля	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35 кВ Пур	09.04.2022 3:10 / 09.04.2022 5:00	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35 кВ Пур	09.04.2022 5:00 / 09.04.2022 11:11	33	Обрыв провода на ВЛ	Проведение работ по восстановлению провода ВЛ ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
12	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	09.04.2022 13:31 / 09.04.2022 14:25	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
13	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35 кВ Пур	14.04.2022 19:00 / 14.04.2022 19:33	33	Неисправность оборудования у потребителя	Проведение работ по восстановлению исправного состояния оборудования ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
14	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	18.04.2022 14:50 / 18.04.2022 15:00	33	Неисправность оборудования у потребителя	Проведение работ по восстановлению исправного состояния оборудования ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	18.04.2022 15:00 / 18.04.2022 15:16	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
16	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	20.04.2022 13:55 / 20.04.2022 15:43	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
17	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	20.04.2022 17:20 / 20.04.2022 20:54	33	Повреждение кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
18	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ Весенняя	20.04.2022 20:26 / 20.04.2022 20:52	ТО	Повреждение кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
19	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	20.04.2022 20:49 / 20.04.2022 21:03	ТО	Повреждение кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
20	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35 кВ Пур	21.04.2022 23:54 / 22.04.2022 0:35	33	Неисправность оборудования у потребителя	Проведение работ по восстановлению исправного состояния оборудования ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
21	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	23.04.2022 18:16 / 23.04.2022 19:20	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
22	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ №6	23.04.2022 20:32 / 26.04.2022 12:57	МТЗ	Повреждение оборудования в ТП у потребителя	Проведение работ по восстановлению исправного состояния оборудования в ТП ремонтным персоналом ООО «Квант»	-
23	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Салек	26.04.2022 7:12 / 26.04.2022 7:37	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	29.04.2022 18:27 / 29.04.2022 18:59	33	Повреждение ВЛ у потребителя	Проведение работ по восстановлению исправного состояния ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
Май 2022							
1	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	03.05.2022 9:55 / 03.05.2022 11:37	МТЗ	Ветка на проводах ВЛ	Устранение причины возникновения технологического нарушения ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ Весенняя	03.05.2022 11:00 / 03.05.2022 11:24	ТО	Повреждение изолятора на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
3	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	03.05.2022 12:01 / 03.05.2022 13:17	МТЗ	Повреждение разрядника на ВЛ	Замена разрядника на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
4	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Салек	03.05.2022 13:30 / 03.05.2022 14:50	МТЗ	Повреждение изолятора на ВЛ	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом АО «Салек»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	05.05.2022 12:21 / 05.05.2022 12:37	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
6	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	05.05.2022 14:57 / 05.05.2022 17:57	МТЗ	Схлест проводов ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23	Присоединение 10кВ №28 ПС 110 кВ Керамзитовая	05.05.2022 16:03 / 06.05.2022 0:13	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом потребителя - АО «Кемеровоспецстрой»	-
8	ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23	Присоединение 10кВ №14 ПС 110 кВ Керамзитовая	05.05.2022 16:03 / 06.05.2022 14:40	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом потребителя - АО «Кемеровоспецстрой»	-
9	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	07.05.2022 7:58 / 08.05.2022 16:50	ТО	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	07.05.2022 12:15 / 07.05.2022 13:29	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	07.05.2022 19:10 / 08.05.2022 0:27	МТЗ	Повреждение опоры 35	Ремонт опоры 35 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
12	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	13.05.2022 6:38 / 13.05.2022 7:30	ТО	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
13	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	13.05.2022 15:22 / 13.05.2022 16:50	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
14	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	15.05.2022 1:58 / 15.05.2022 2:42	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	15.05.2022 5:44 / 15.05.2022 9:22	ТО	Провис проводов	Устранение дефекта на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	15.05.2022 16:21 / 15.05.2022 17:20	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
17	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	15.05.2022 17:30 / 15.05.2022 17:59	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	16.05.2022 6:17 / 16.05.2022 6:46	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
19	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	16.05.2022 12:26 / 16.05.2022 13:40	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
20	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.05.2022 14:41 / 16.05.2022 15:34	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
21	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	18.05.2022 17:22 / 18.05.2022 17:59	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
22	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	19.05.2022 6:15 / 19.05.2022 8:04	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
23	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	19.05.2022 16:50 / 19.05.2022 18:27	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
24	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	19.05.2022 18:32 / 19.05.2022 19:12	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
25	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	Присоединение 6кВ №12 ПС 35 кВ № 41	19.05.2022 18:55 / 19.05.2020 21:33	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
26	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №18 ПС 110 кВ №20	19.05.2022 20:50 / 22.05.2022 0:32	МТЗ	Повреждение на абонентской отпайке	Устранение повреждения на абонентской отпайке ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
27	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	19.05.2022 21:22 / 19.05.2022 22:59	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
28	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	19.05.2022 21:27 / 20.05.2022 2:07	ТО	Схлёт проводов	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
29	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	19.05.2022 21:29 / 20.05.2022 2:50	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
30	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	23.05.2022 5:00 / 23.05.2022 5:09	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
31	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	23.05.2022 5:16 / 23.05.2022 5:25	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
32	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	23.05.2022 6:50 / 23.05.2022 6:55	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
33	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 110 кВ Центральная	24.05.2022 0:41 / 11.07.2022 14:50	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	
34	-	ВЛ 110кВ Вольная-1 ПС 220 кВ Соколовская	24.05.2022 4:15 / 24.05.2022 4:15	ТО, ТЗНП 1 ступень, АПВ успешно (на ПС 220 кВ Соколовская)	Не установлена	-	-
35	Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2	Присоединение 6кВ № 8 ПС 6 кВ № 26	26.05.2022 22:14 / 26.05.2022 23:07	ТО	Повреждение кабеля у потребителя	Устранение повреждения на абонентской отпайке ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-
36	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	27.05.2022 16:22 / 27.05.2022 17:56	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
37	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	29.05.2022 14:19 / 29.05.2022 15:39	33	Обрыв провода на ВЛ у потребителя	Ремонт провода на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
38	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	30.05.2022 0:47 / 30.05.2022 0:58	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Июнь 2022							
1	-	Присоединение 35 кВ № 2-5 (ВЛ-35-Центральная-Лутугинская-2 с отпайкой на ПС 35 кВ Горная) ПС 110 кВ Центральная	01.06.2022 13:34 / 01.06.2022 13:39	ТО	Ошибочные действия оперативного персонала при переключениях	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	<p>1. Произвести проверку правильности работы оперативной блокировки разъединителей. Проверить четкую распознаваемость и читаемость табличек с оперативными наименованиями на электрооборудовании ПС 35 кВ Лутугинская. В случае неудовлетворительного состояния произвести обновление надписей</p> <p>2. Провести внеочередную проверку знаний и противопоаварийную тренировку по оперативным переключениям у оперативного персонала ПС 35 кВ Лутугинская</p>

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	МСВ-110 кВ ПС 110 кВ Набережная	01.06.2022 20:00 / 01.06.2022 20:00	Делительная защита, АПВ МСВ-110 кВ успешно	Погашение питающих линий с успешным АПВ	Включение электроустановки устройством автоматики повторного включения (АПВ)	-
3	Подстанция №34 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Рекордная, д.88	Присоединение 6 кВ № 23 ПС 35кВ №34	01.06.2022 21:31 / 01.06.2022 21:36	МТЗ	Погодные условия- сильный ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	02.06.2022 8:25 / 02.06.2022 10:48	ТО	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
5	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	02.06.2022 11:45 / 02.06.2022 14:04	ТО	Погодные условия- сильный ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	05.06.2022 19:04 / 05.06.2022 19:46	33	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
7	-	Реклоузер на оп. №72 отпайка физ.лицо Шестак ВЛ 6-18-Н	06.06.2022 19:39 / 06.06.2022 20:14	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом потребителя	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2	Присоединение 6кВ № 8 ПС 6 кВ № 26	07.06.2022 1:05 / 07.06.2022 3:33	ТО	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-
9	-	Присоединение 10 кВ № 10-18-П ПС 35 кВ Ясная поляна	07.06.2022 12:25 / 07.06.2022 16:09	МТЗ	Повреждение опоры ВЛ	Ремонт опоры ВЛ ремонтным персоналом ПАО «Россети-Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС»	-
10	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	08.06.2022 20:08 / 08.06.2022 20:52	33	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
11	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	09.06.2022 10:17 / 09.06.2022 11:05	33	Повреждение провода у потребителя	Устранение повреждения провода на ВЛ ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
12	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №31 ПС 35 кВ №5	09.06.2022 15:24 / 10.06.2022 11:37	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом АО «Системные инвестиции»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	<p>Подстанция №10: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1; Подстанция №14: 653003, г. Прокопьевск, ул. 2-я Геологическая, д. 2а; ПС 35 кВ Пур: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос; Подстанция №42: 653016, г. Прокопьевск, ул. Кутузова, д.2а; Подстанция №4: 653026, г. Прокопьевск, ул.Кольцова, д.1; Подстанция №13: 653016, г. Прокопьевск, ул. Кутузова, д.2а, строен.1; Подстанция №17: 653036, г. Прокопьевск, ул. Западная, д.16; Подстанция №25: 653036, г. Прокопьевск, ул. Западная, д.17; Подстанция №32: 653036, г. Прокопьевск, ул. Западная, д.15; Подстанция №22: 653000, г. Прокопьевск, ул.Проспектная, д.14а; Подстанция №24: 653000, г. Прокопьевск, ул.Проспектная, д.61; Подстанция №26: 653026, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2; Подстанция №40: 653003, г. Прокопьевск, ул. Революции, д.6а.</p>	<p>Все присоединения на объектах: ПС 35кВ №№10,14,ПУР,42; ПС 6кВ №№4, 13,17,25,32,22,24,26,40; присоединения 6 кВ ПС 110кВ Прокопьевская: фид.6-29П, фид.6-52П</p>	<p>09.06.2022 15:39 / 09.06.2022 15:50</p>	<p>Отключение объектов электросетевого хозяйства</p>	<p>Исчезновение напряжения на питающих линиях от ПС 110 кВ Прокопьевской</p>	<p>Включение оперативным персоналом после подачи напряжения на объекты электросетевого хозяйства</p>	<p>-</p>
14	<p>Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1</p>	<p>Присоединение 6кВ №3-4 ПС 110 кВ Набережная</p>	<p>12.06.2022 3:56 / 12.06.2022 4:17</p>	<p>МТЗ</p>	<p>Погодные условия - гроза</p>	<p>Включение оперативным персоналом после выяснения причины</p>	<p>-</p>

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-5 ПС 110 кВ Набережная	12.06.2022 3:56 / 12.06.2022 4:17	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
16	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	12.06.2022 8:05 / 12.06.2022 8:33	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
17	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	14.06.2022 11:00 / 14.06.2022 12:15	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	15.06.2022 8:02 / 15.06.2022 9:01	33	Неисправность кабеля экскаватора у потребителя	Ремонтные работы на кабельной линии экскаватора ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
19	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.06.2022 4:17 / 16.06.2022 4:26	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.06.2022 6:56 / 16.06.2022 7:01	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
21	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.06.2022 7:14 / 16.06.2022 9:00	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-
22	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-5 ПС 110 кВ Набережная	16.06.2022 17:30 / 16.06.2022 20:30	МТЗ	Повреждение оборудования у потребителя	Проведение ремонтно-восстановительных работ на поврежденном оборудовании ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
23	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	16.06.2022 17:30 / 16.06.2022 18:12	МТЗ	Повреждение оборудования у потребителя	Проведение ремонтно-восстановительных работ на поврежденном оборудовании ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
24	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	16.06.2022 20:50 / 16.06.2022 21:50	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	16.06.2022 20:58 / 16.06.2022 21:28	МТЗ	Повреждение оборудования у потребителя	Проведение ремонтно-восстановительных работ на поврежденном оборудовании ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
26	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.06.2022 21:10 / 16.06.2022 21:53	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
27	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	18.06.2022 9:40 / 18.06.2022 10:04	33	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
28	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №31 ПС 35 кВ №5	19.06.2022 18:55 / 20.06.2022 14:06	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом АО «Системные инвестиции»	-
29	ПС 35 кВ Пур по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Пур	23.06.2022 2:36 / 23.06.2022 3:39	33	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом АО «ПУР»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-7 ПС 35 кВ Шурапская	23.06.2022 17:35 / 23.06.2022 18:21	33	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
31	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	25.06.2022 3:56 / 25.06.2022 4:40	33	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
32	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	27.06.2022 11:03 / 27.06.2022 11:14	33	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
33	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №28 ПС 110 кВ №20	27.06.2022 13:15 / 27.06.2022 16:44	33	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом АО «ПО Водоканал»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №10 ПС 110 кВ №20	27.06.2022 13:54 / 06.07.2022 13:23	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
35	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-10 ПС 35 кВ Шурапская	27.06.2022 18:31 / 27.06.2022 18:53	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
36	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	27.06.2022 21:11 / 27.06.2022 21:42	МТЗ	Погодные условия - сильный ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
37	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	27.06.2022 21:08 / 27.06.2022 21:55	ТО	Погодные условия - сильный ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
38	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 8 ПС 110 кВ Салек	27.06.2022 21:20 / 27.06.2022 22:44	33	Погодные условия - сильный ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	Присоединение 6кВ №3 ПС 35 кВ № 41	27.06.2022 21:23 / 27.06.2022 22:29	МТЗ	Погодные условия - сильный ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Июль 2022							
1	Подстанция №17 по адресу: 653036, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Западная, д.16	Присоединение 6 кВ №16 ПС 6 кВ №17	01.07.2022 17:55 / 01.07.2022 19:50	МТЗ	Обрыв провода.	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-
2	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №12 ПС 110 кВ №20	07.07.2022 13:33 / 07.07.2022 13:52	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	07.07.2022 13:33 / 07.07.2022 14:37	МТЗ	Неисправность кабеля в ТП у потребителя	Ремонт кабеля в ТП ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-
4	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	08.07.2022 0:02 / 08.07.2022 1:36	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	08.07.2022 3:24 / 08.07.2022 6:25	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	08.07.2022 6:25 / 08.07.2022 11:16	МТЗ	Касание проводов опор 34, 35	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	09.07.2022 6:41 / 09.07.2022 6:57	ЗЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	09.07.2022 14:28 / 09.07.2022 15:55	ТО	Обрыв провода ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
9	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	11.07.2022 10:04 / 11.07.2022 11:39	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
10	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	15.07.2022 9:16 / 15.07.2022 9:59	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.07.2022 2:54 / 16.07.2022 3:52	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	17.07.2022 15:40 / 17.07.2022 15:51	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
13	-	Присоединение 35 кВ 35-К-10 ПС 110 кВ Прокопьевская	18.07.2022 10:48 / 18.07.2022 10:48	ТО, АПВ не успешно	В пролете оп. 65-66 ВЛ 35-К-10 упала ветка	На ПС 35 кВ № 42, ПС 35 кВ Энергоюбилейная, ПС 6 кВ № 13, ПС 6 кВ № 26 успешная работа АВР-6	-
14	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	18.07.2022 15:41 / 18.07.2022 16:18	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	18.07.2022 16:20 / 18.07.2022 16:27	МТЗ	Схлест проводов	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
16	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	18.07.2022 18:00 / 18.07.2022 18:49	МТЗ	Схлест проводов	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
17	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	18.07.2022 19:21 / 18.07.2022 23:18	МТЗ	Схлест проводов	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	20.07.2022 16:38 / 20.07.2022 17:08	ТО	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
19	-	Присоединение 35 кВ № 5 ПС 35 кВ Лутугинская	20.07.2022 18:44 / 20.07.2022 18:56	ТО. Подано напряжение по резервной ВЛ-35-ЧЛ-1	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
20	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	21.07.2022 5:57 / 21.07.2022 6:34	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
21	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Горная	21.07.2022 16:55 / 21.07.2022 17:40	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
22	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	21.07.2022 18:10 / 21.07.2022 18:50	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
23	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Горная	21.07.2022 18:47 / 21.07.2022 19:33	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
24	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	21.07.2022 21:14 / 22.07.2022 2:08	ТО	Упала опора 89-17	Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-7 ПС 35 кВ Шурапская	22.07.2022 1:33 / 22.07.2022 2:07	33	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
26	Подстанция №4 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Кольцова, д.1	присоединение 6 кВ №8 ПС 6 кВ №4	22.07.2022 6:14 / 22.07.2022 8:31	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
27	Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д.49	Присоединение 6кВ № 19 ПС 6 кВ №8	22.07.2022 12:30 / 22.07.2022 13:46	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
28	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	22.07.2022 13:23 / 22.07.2022 14:50	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
29	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	22.07.2022 15:00 / 22.07.2022 16:41	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	Присоединение 6 кВ №22 ПС 35 кВ №6	27.07.2022 7:17 / 27.07.2022 16:18	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-
31	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №19 ПС 35 кВ №10	30.07.2022 17:24 / 30.07.2022 17:53	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
32	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №8 ПС 35 кВ Весенняя	31.07.2022 16:04 / 31.07.2022 16:13	ТО	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
33	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	31.07.2022 16:05 / 31.07.2022 16:51	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
34	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	31.07.2022 17:02 / 31.07.2022 17:50	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Август 2022							
1	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	Присоединение 6 кВ №31 ПС 110 кВ №37	01.08.2022 13:04 / 01.08.2022 13:09	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	02.08.2022 14:08 / 02.08.2022 16:30	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
3	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	Присоединение 6 кВ №12 ПС 110 кВ №37	02.08.2022 14:20 / 02.08.2022 17:10	МТЗ	Повреждение кабеля у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на кабельной линии ремонтным персоналом ООО «Крепь»	-
4	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	03.08.2022 13:49 / 03.08.2022 14:51	ТО	Повреждение ВЛ у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
5	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а	Присоединение 6кВ № 26 ПС 35кВ № 31	03.08.2022 19:48 / 03.08.2022 20:17	МТЗ	Неисправность ЛР на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности ЛР на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
6	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	04.08.2022 7:38 / 04.08.2022 8:17	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ ОГР	05.08.2022 6:00 / 05.08.2022 6:42	33	Повреждение КЛ у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на кабельной линии ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
8	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №3-3 ПС 110 кВ Набережная	05.08.2022 22:05 / 05.08.2022 22:35	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на кабельной линии ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
9	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ ОГР	10.08.2022 17:59 / 10.08.2022 19:42	МТЗ	Упала опора № 50 у потребителя	Монтаж опоры № 50 ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
10	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	11.08.2022 9:20 / 11.08.2022 9:58	33	Повреждение ВЛ у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
11	Подстанция №17 по адресу: 653036, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Западная, д.16.	Присоединение 6 кВ №16 ПС 6 кВ №17	12.08.2022 20:54 / 12.08.2022 22:10	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строение 1	Присоединение 6 кВ № 16 ПС 35 кВ № 19	13.08.2022 17:11 / 13.08.2022 17:23	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	14.08.2022 6:15 / 14.08.2022 6:34	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	17.08.2022 6:56 / 17.08.2022 7:51	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Горная	18.08.2022 8:58 / 18.08.2022 9:25	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
16	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	18.08.2022 23:54 / 19.08.2022 0:36	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
17	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	19.08.2022 8:44 / 19.08.2022 9:50	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №13 ПС 110 кВ №20	19.08.2022 19:30 / 19.08.2022 20:46	МТЗ	Неисправность КЛ ввода в ТП-896	Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-
19	Подстанция №1 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пл-ка Фрунзе, д.13, строен.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №1	21.08.2022 14:54 / 06.09.2022 22:36	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на кабельной линии ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-
20	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	21.08.2022 23:33 / 22.08.2022 0:12	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
21	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	22.08.2022 1:03 / 22.08.2022 1:09	ТО	Повреждение кабеля в ячейке экскаватора	Ремонтно-восстановительные работы на кабеле в ячейке экскаватора ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
22	Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125	Присоединение 6 кВ №4 ПС 6 кВ №33	22.08.2022 6:02 / 05.10.2022 13:10	МТЗ	Неисправность выключателя у потребителя	Устранение неисправности выключателя ремонтным персоналом МУП «Горэлектротранс»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
23	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	22.08.2022 9:55 / 22.08.2022 10:45	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
24	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	22.08.2022 12:35 / 22.08.2022 13:31	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
25	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	24.08.2022 17:14 / 24.08.2022 18:53	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
26	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	27.08.2022 1:54 / 27.08.2022 1:56	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Сентябрь 2022							
1	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	Присоединение 6 кВ №30 ПС 110 кВ №37	01.09.2022 8:04 / 01.09.2022 11:16	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение неисправности на КЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	01.09.2022 18:32 / 01.09.2022 19:34	ТО	Повреждение кабеля в ячейке экскаватора у потребителя	Ремонт кабеля в ячейке экскаватора ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
3	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	02.09.2022 8:12 / 02.09.2022 9:24	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-3 ПС 110 кВ Набережная	02.09.2022 10:59 / 02.09.2022 11:10	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-3 ПС 110 кВ Набережная	02.09.2022 13:01 / 02.09.2022 13:12	МТЗ	При включении трансформатора у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-3 ПС 110 кВ Набережная	02.09.2022 13:21 / 02.09.2022 13:32	МТЗ	Сгорел трансформатор у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д.49	Присоединение 6кВ №14 ПС 6 кВ №8	06.09.2022 11:48 / 06.09.2022 12:29	МТЗ	При запуске двигателя у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	08.09.2022 17:40 / 09.09.2022 9:08	33	Повреждение ВЛ у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
9	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	13.09.2022 12:10 / 13.09.2022 12:51	МТЗ	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	14.09.2022 12:10 / 14.09.2022 18:35	33	Неисправность на ВЛ у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	14.09.2022 12:30 / 14.09.2022 13:25	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	21.09.2022 10:12 / 21.09.2022 11:56	МТЗ	Повреждение кабеля экскаватора №58	Ремонт кабеля экскаватора №58 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
13	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №10	24.09.2022 1:50 / 24.09.2022 2:03	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Салек	25.09.2022 13:35 / 25.09.2022 16:18	33	Повреждение КЛ у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на КЛ ремонтным персоналом АО «Салек»	-
15	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	25.09.2022 19:47 / 25.09.2022 20:25	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	25.09.2022 22:07 / 26.09.2022 9:23	33	Неисправность оборудования в ТП у потребителя	Устранение неисправности оборудования в ТП ремонтным персоналом ОАО "Черниговец"	-
17	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-7 ПС 35 кВ Шурапская	25.09.2022 22:07 / 26.09.2022 11:15	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	28.09.2022 8:20 / 28.09.2022 10:35	МТЗ	Неисправность трансформатора у потребителя	Устранение неисправности трансформатора ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
Октябрь 2022							
1	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ №4-5	01.10.2022 0:05 / 01.10.2022 3:09	МТЗ	Неисправность в ТП у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Отпайка оп.21 "Сибирский ресурс" ВЛ 6-29-П с ПС 110 кВ Прокопьевская	07.10.2022 17:00 / 20.10.2022 17:46	33	Неисправность в ТП у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ТСО Сибирь»	-
3	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ Весенняя	08.10.2022 7:43 / 08.10.2022 10:43	ТО	Повреждение кабеля у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на КЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
4	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	09.10.2022 20:30 / 09.10.2022 21:15	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция № 20: Кемеровская обл., р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 10 кВ 10-20-ПМ ПС 110 кВ Гидроузел	10.10.2022 15:20 / 10.10.2022 16:35	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	12.10.2022 20:39 / 12.10.2022 20:50	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	14.10.2022 19:16 / 14.10.2022 19:25	МТЗ	При запуске двигателя у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
8	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ ОГР	21.10.2022 16:30 / 21.10.2022 18:32	МТЗ	Неисправность КЛ у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
9	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	23.10.2022 5:50 / 23.10.2022 6:09	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	Подстанция №42: 653016, г. Прокопьевск, ул. Кутузова, д.2а	Присоединение 6 кВ № 25 ПС 35 кВ № 42	23.10.2022 5:50 / 23.10.2022 6:09	33	Неисправность на ВЛ у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
11	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 35 кВ № 5	23.10.2022 6:44 / 23.10.2022 9:40	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	-	Отпайка оп.72 ф/л Шестак ВЛ-6-18-Н с ПС 110 кВ № 37	23.10.2022 6:53 / 23.10.2022 11:32	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ № 13 ПС 35 кВ Весенняя	23.10.2022 7:10 / 23.10.2022 7:59	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	23.10.2022 7:10 / 23.10.2022 8:39	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ № 10 ПС 35 кВ Весенняя	23.10.2022 7:21 / 23.10.2022 7:59	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
16	ПС 35 кВ Пур: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	23.10.2022 8:41 / 23.10.2022 9:32	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
17	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	23.10.2022 10:10 / 23.10.2022 10:58	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	23.10.2022 10:55 / 23.10.2022 12:49	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Горная	23.10.2022 11:26 / 23.10.2022 12:17	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
20	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	23.10.2022 12:09 / 23.10.2022 12:49	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
21	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	23.10.2022 12:17 / 23.10.2022 16:17	МТЗ	Упала опора на ВЛ	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
22	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Горная	23.10.2022 12:30 / 23.10.2022 15:17	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
23	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	23.10.2022 13:00 / 23.10.2022 13:44	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
24	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	23.10.2022 14:03 / 23.10.2022 14:23	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
25	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	23.10.2022 13:36 / 23.10.2022 16:28	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
26	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	23.10.2022 15:06 / 23.10.2022 20:36	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
27	Подстанция № 20: Кемеровская обл., р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ № 12 ПС 110 кВ № 20н-Гидроузел	23.10.2022 16:39 / 23.10.2022 17:13	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
28	Подстанция №10: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 10	23.10.2022 17:38 / 23.10.2022 20:00	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
29	Подстанция №10: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ № 6 ПС 35 кВ № 10	24.10.2022 14:18 / 24.10.2022 14:45	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
30	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ №4-3	27.10.2022 5:03 / 27.10.2022 18:41	МТЗ	Неисправность выключателя вводной ячейки у потребителя	Устранение неисправности трансформатора ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Ноябрь 2022							
1	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №14 ПС 35 кВ №5	02.11.2022 10:17 / 02.11.2022 10:24	МТЗ	При переключениях оборудования у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция №34 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Рекордная, д.88	Присоединение 6 кВ №23 ПС 35кВ №34	11.11.2022 19:16 / 11.11.2022 19:49	МТЗ	Неисправность ПК в ТП-979 у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №20 ПС 35 кВ №10	13.11.2022 3:26 / 14.11.2022 13:53	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	ПС 35 кВ Пур: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	15.11.2022 13:46 / 15.11.2022 14:26	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	ПС 35 кВ Пур: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	15.11.2022 13:46 / 15.11.2022 14:26	33	Неисправность кабеля у потребителя	Ремонтно-восстановительные работы ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
6	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а	Присоединение 6кВ № 26 ПС 35кВ № 31	16.11.2022 6:10 / 16.11.2022 10:59	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом филиала «Энергосеть г. Прокопьевска» ООО «КЭНК»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д.49	Присоединение 6кВ № 14 ПС 6 кВ №8	16.11.2022 11:04 / 16.11.2022 11:14	Защита от перегрузки	При запуске нового оборудования у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	16.11.2022 12:20 / 16.11.2022 13:49	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
9	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ № 10 ПС 35 кВ Весенняя	17.11.2022 16:01 / 17.11.2022 16:43	МТЗ	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ № 14 ПС 35 кВ № 5	20.11.2022 20:33 / 21.11.2022 10:59	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ № 10 ПС 35 кВ Весенняя	22.11.2022 18:00 / 22.11.2022 18:12	МТЗ	Повреждение высоковольтного кабеля экскаватора №3 у потребителя	Включение оперативным персоналом после отключения высоковольтного кабеля экскаватора №3 обслуживающим персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ № 13 ПС 35 кВ Весенняя	24.11.2022 9:23 / 24.11.2022 10:28	МТЗ	Повреждение высоковольтного кабеля экскаватора у потребителя	Включение оперативным персоналом после отключения высоковольтного кабеля экскаватора обслуживающим персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
13	Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п	Присоединение 6 кВ №3-2 ПС 35 кВ Лутугинская	25.11.2022 17:27 / 25.11.2022 18:48	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	26.11.2022 15:57 / 26.11.2022 16:07	МТЗ	Повреждение кабеля на экскаваторе у потребителя	Включение оперативным персоналом после отключения кабеля на экскаваторе обслуживающим персоналом АО «ПУР»	-
Декабрь 2022							
1	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ Весенняя	04.12.2022 11:40 / 04.12.2022 12:02	ТО	Повреждение кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	06.12.2022 18:16 / 06.12.2022 19:24	МТЗ	Обрыв провода	Восстановление целостности провода ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
3	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	11.12.2022 8:22 / 11.12.2022 9:49	МТЗ	Неисправность оборудования в ячейке у потребителя	Устранение неисправности оборудования в ячейке ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
4	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	11.12.2022 14:45 / 11.12.2022 15:21	МТЗ	Повреждение кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
5	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	11.12.2022 17:36 / 11.12.2022 18:10	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
6	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	17.12.2022 5:29 / 17.12.2022 5:38	МТЗ	БелАЗ задел провода ВЛ потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-