

**Информация о сводных данных об аварийных отключениях
ООО ХК "СДС-Энерго" за январь - апрель 2026 года**

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь 2026							
1	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	05.01.2026 22:29 / 05.01.2026 23:24	МТЗ	Повреждение на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
2	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	06.01.2026 20:30 / 06.01.2026 23:16	ОЗЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
3	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР	07.01.2026 10:52 / 07.01.2026 12:30	ТО	Пробой силового кабеля у потребителя	Восстановление силового кабеля ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
4	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	08.01.2026 2:24 / 08.01.2026 3:24	ТО	Погодные условия - ветер, снег	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	13.01.2026 5:11 / 13.01.2026 8:56	ТО	Погодные условия - сильный ветер	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19	13.01.2026 6:38 / 13.01.2026 7:47	МТЗ	Погодные условия - ветер, снег	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	13.01.2026 17:16 / 13.01.2026 17:28	ТО	при запуске экскаватора	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	14.01.2026 20:49 / 14.01.2026 21:33	ТО	спец.техника задела ВЛ	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	ПС 110 кВ Листвяжная по адресу: 652614, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт.Грамотеино, ул.Волочаевская, д.40/3	2 секция 6 кВ ПС 110 кВ Листвяжная	16.01.2026 4:41 / 16.01.2026 4:41	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ БГРЭС-Новоленинская с отпайками от НВЧЗ с успешным АПВ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	18.01.2026 20:21 / 19.01.2026 13:12	33	обрыв провода на ВЛ	Восстановление поврежденного провода ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
11	ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	Присоединение 10 кВ № 2-4 ПС 35 кВ Танай	19.01.2026 0:55 / 19.01.2026 3:35	МТЗ	оплавление вводного автомата Т-2-630 в КТП-7	выполнен капитальный ремонт вводного автомата Т-2-630 в КТП-7 ремонтным персоналом Филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»	-
12	КТП-7 по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	КТП-7	19.01.2026 0:55 / 19.01.2026 3:51 подано напряжение на 1с-0,4; 19.01.2026 4:27 подано напряжение на 2с-0,4	прекращение подачи электрической энергии	разрушение ТТ ниже вводного автомата Т-2-630	проведение аварийно-восстановительных работ по замене ТТ ремонтным персоналом Филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»	-
13	ПС 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, п. Разведчик	В-6 Т-2-16 (2 секция) ПС 35 кВ Лутугинская	23.01.2026 15:00 / 23.01.2026 15:08	МТЗ	Не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
14	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	29.01.2026 8:14 / 29.01.2026 9:18	ТО	Не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	Присоединение 6 кВ №26 ПС 110 кВ №37	29.01.2026 20:25 / 29.01.2026 21:11	МТЗ	Не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Февраль 2026							
1	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	02.02.2026 0:24 / 02.02.2026 4:43	ОЗЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	07.02.2026 0:48 / 07.02.2026 2:04	ЗЗ	провис провода	Устранения провиса провода ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	07.02.2026 5:01 / 07.02.2026 6:40	ТО	Схлест проводов пролет 4а-5а	Устранения дефекта в пролете 4а-5а ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
4	Подстанция №9 по адресу: 653009, Кемеровская область Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Черных, д.29	Присоединение 6 кВ №1 ПС 6 кВ №9	11.02.2026 1:40 / 11.02.2026 3:10	МТЗ	обрыв провода на ВЛ	восстановление провода на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
5	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	11.02.2026 1:42 / 11.02.2026 2:18	МТЗ	погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	ПС 35 кВ №42 по адресу: 653207, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Кутузова, д.2а	Присоединение 6 кВ №25 ПС 35 кВ №42	11.02.2026 2:22 / 11.02.2026 11:51	МТЗ	схлест проводов на ВЛ	Устранения дефекта на ВЛ ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-
7	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	11.02.2026 2:44 / 11.02.2026 3:59	МТЗ	повреждение на ВЛ у потребителя	устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20	11.02.2026 9:56 / 11.02.2026 10:26	МТЗ	схлест проводов	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20	11.02.2026 18:10 / 11.02.2026 18:30	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20	11.02.2026 19:00 / 12.02.2026 21:23	МТЗ	повреждение оборудования у потребителя	устранение повреждения оборудования ремонтным персоналом МУП «РДЭХ»	-
11	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 15 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	11.02.2026 19:50 / 11.02.2026 19:50	ТО, АПВ успешно	погодные условия - сильные порывы ветра	-	-
12	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	11.02.2026 19:50 / 12.02.2026 5:45	ТО	погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	11.02.2026 19:52 / 11.02.2026 21:13	МТЗ	погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	11.02.2026 22:55 / 12.02.2026 9:21	ТО	погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125	Присоединение 6 кВ №7 «Ввод 6-15-Ц ПС 35 кВ Маганак» ПС 6 кВ №33	14.02.2026 15:07 / 14.02.2026 15:07	АВР 6 кВ успешно	Аварийное отключение АТ-4-200 на ПС 220 кВ Северный Маганак	-	-
16	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Коксовая, д.11а	В-6 Т-2-15 ПС 35 кВ №31	14.02.2026 15:07 / 14.02.2026 15:07	ЗМН, АВР 6 кВ успешно	Аварийное отключение АТ-4-200 на ПС 220 кВ Северный Маганак	-	-
17	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	14.02.2026 20:50 / 14.02.2026 21:42	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	17.02.2026 5:02 / 17.02.2026 5:42	ТО	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
19	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	17.02.2026 11:23 / 17.02.2026 14:47	ТО	неисправность в ячейке у потребителя	Устранения неисправности в ячейке ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
20	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	19.02.2026 16:20 / 19.02.2026 17:22	МТЗ	неисправность кабеля у потребителя	Устранения неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
21	ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	Присоединение 6 кВ № 1-3 ПС 35 кВ Танай	24.02.2026 3:43 / 24.02.2026 4:48	МТЗ	Выясняется. КЛ-102 отключена оперативно в КТП № 3 и в КТП № 5.	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Март 2026							
1	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	04.03.2026 12:06 / 04.03.2026 12:20	ТО	неисправность кабеля у потребителя	Устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-
2	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	06.03.2026 20:10 / 06.03.2026 20:21	ТО	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	11.03.2026 2:13 / 11.03.2026 4:15	ТО	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ПС 110 кВ Листвяжная по адресу: 652614, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт.Грамотеино, ул.Волочаевская, д.40/3	ВЛ-110 кВ БГРЭС-Новоленинская с отпайками	11.03.2026 2:03 / 11.03.2026 2:03	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ БГРЭС-Новоленинская с отпайками. АПВ успешно.	Погодные условия - сильные порывы ветра	-	-
5	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР	11.03.2026 3:14 / 11.03.2026 8:50	ТО	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	11.03.2026 5:26 / 11.03.2026 9:48	МТЗ	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19	11.03.2026 6:38 / 11.03.2026 7:11	МТЗ	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	12.03.2026 10:44 / 12.03.2026 11:27	ТО	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	13.03.2026 2:48 / 13.03.2026 4:13	МТЗ	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Мари Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	13.03.2026 16:33 / 13.03.2026 16:50	МТЗ	неисправность кабеля у потребителя	устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть»	-
11	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Мари Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	13.03.2026 20:17 / 13.03.2026 20:21	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Мари Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	13.03.2026 21:03 / 13.03.2026 22:28	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после отключения части линии оперативно-ремонтным персоналом ООО	-
13	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	14.03.2026 14:40 / 14.03.2026 18:14	МТЗ	неисправность кабеля у потребителя	Устранения неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
14	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 110 кВ Центральная	25.03.2026 16:40 / 25.03.2026 17:00	ОЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	25.03.2026 16:40 / 25.03.2026 16:50	ОЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
16	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	28.03.2026 9:06 / 28.03.2026 12:06	33	неисправность оборудования у потребителя	Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
17	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	30.03.2026 0:47 / 30.03.2026 1:06	33	неисправность оборудования у потребителя	Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
Апрель 2026							
1	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	01.04.2026 6:57 / 01.04.2026 8:22	33	неисправность оборудования у потребителя	Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	02.04.2026 7:56 / 02.04.2026 8:40	033	неисправность кабеля у потребителя	Устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-
3	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	04.04.2026 3:07 / 04.04.2026 11:16	33	Отгорел провод в пролёте опор 57-58.	Восстановление провода в пролёте опор 57-58 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	В-35-К-27 ПС 110 кВ №37	08.04.2026 12:22 / 08.04.2026 12:30	отключение В-35-К-27 ПС 110 кВ №37	ошибочные действия оперативного персонала при переключениях	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	ПС 35 кВ №1 по адресу: 653207, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, пл-ка Фрунзе, д.13, строен.1; Подстанция №2 по адресу: 653014, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Коксовая, д.10а; Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26; Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе.	ПС 35 кВ №1, ПС 35 кВ №2, ПС 35 кВ №5, РП 6/0,4 кВ №29	08.04.2026 12:22 / 08.04.2026 12:30	погашение	Исчезновение напряжения на питающих линиях от ПС 110 кВ №37	включение оперативным персоналом после подачи напряжения на питающие линии от ПС 110 кВ №37	-
6	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	ПС 35 кВ Энергоюбилейная Т-2-6,3 МВА	08.04.2026 14:42 / 08.04.2026 14:42	дифференциальная защита, работа АВР	Перерыва в электроснабжении не было.	-	-
7	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	08.04.2026 23:55 / 09.04.2026 1:33	ТО	неисправность оборудования у потребителя	Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная; ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	11.04.2026 20:28 / 11.04.2026 20:28	Кратковременное погашение линий - на время работы АПВ на питающих центрах.	-	-	-
9	Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2	присоединение 6кВ № 8 ПС 6 кВ № 26	12.04.2026 11:01 / 12.04.2026 12:48	ТО	Неисправность у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-
10	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №2-11 ПС 35 кВ Шурапская	14.04.2026 8:13 / 14.04.2026 13:54	33	Неисправность ВЛ у потребителя	Устранения неисправности ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
11	Подстанция №14 по адресу: 653003, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 2-я Геологическая, д. 2а	В-35 Т-2 (1С 6 кВ) ПС 35 кВ №14	16.04.2026 16:04 / 16.04.2026 16:19	-	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	16.04.2026 23:54 / 17.04.2026 0:50	33	ОЗЗ на оборудовании у потребителя, подключенном к фид 11 (неисправность муфты на насосе водоотлива)	Устранение неисправности муфты на насосе водоотлива ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	17.04.2026 6:29 / 17.04.2026 6:48	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	17.04.2026 13:59 / 17.04.2026 14:14	33	Неисправность на отпайке присоединения №15	отключение неисправной отпайки персоналом ПО ЮЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	-
15	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	19.04.2026 18:50 / 19.04.2026 23:36	МТЗ	упала опора № 48, у потребителя на ВЛ	Монтаж опоры №48 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
16	-	ВЛ-110 кВ Соколовская-Вольная-1 ПС 220 кВ Соколовская	20.04.2026 20:57 / 20.04.2026 20:57	33	ТО, ТЗНП, дистанционная защита, АПВ- успешно	Обесточенных потребителей не было.	-
17	Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе	Присоединение 6кВ №18 (ОФ Коксовая Трансформатор 1000 кВА) РП 6/0,4 кВ №29	24.04.2026 6:12 / 24.04.2026 10:54	МТЗ	повреждение КЛ у потребителя	устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом ООО «ОФ «Коксовая»	-
18	-	Присоединение 6 кВ 6-52-П ПС 35 кВ Красногорская-2	25.04.2026 15:55 / 25.04.2026 22:53	ТО	Неисправность кабельной муфты на опоре №1	Восстановление кабельной муфты ремонтным персоналом филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская	27.04.2026 5:24 / 27.04.2026 7:25	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
20	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская	30.04.2026 5:59 / 30.04.2026 6:45	ОЗЗ	повреждение КЛ у потребителя	Восстановление КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-