

**Информация о сводных данных об аварийных отключениях  
ООО ХК "СДС-Энерго" за январь - август 2026 года**

| № п/п              | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                   | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                       | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                              | 8                                                           |
| <b>Январь 2026</b> |                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |                                                                                                |                                                             |
| 1                  | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка                        | Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20                        | 05.01.2026 22:29 / 05.01.2026 23:24                                                                                                             | МТЗ                                 | Повреждение на ВЛ у потребителя                  | Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | -                                                           |
| 2                  | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира                | Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская                  | 06.01.2026 20:30 / 06.01.2026 23:16                                                                                                             | ОЗЗ                                 | Повреждение КЛ у потребителя                     | Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                 | -                                                           |
| 3                  | ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский                                                                                                   | Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР                          | 07.01.2026 10:52 / 07.01.2026 12:30                                                                                                             | ТО                                  | Пробой силового кабеля у потребителя             | Восстановление силового кабеля ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»                          | -                                                           |
| 4                  | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная              | 08.01.2026 2:24 / 08.01.2026 3:24                                                                                                               | ТО                                  | Погодные условия - ветер, снег                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                       | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                   | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения                                                   | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                  | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                                                                     | 6                                                | 7                                                                         | 8                                                           |
| 5     | ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район                                                                                                              | Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя                    | 13.01.2026 5:11 / 13.01.2026 8:56                                                                                                               | ТО                                                                                    | Погодные условия - сильный ветер                 | включение оперативным персоналом после выяснения причины                  | -                                                           |
| 6     | Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1                                                                                                 | Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19                          | 13.01.2026 6:38 / 13.01.2026 7:47                                                                                                               | МТЗ                                                                                   | Погодные условия - ветер, снег                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                  | -                                                           |
| 7     | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                                | Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная             | 13.01.2026 17:16 / 13.01.2026 17:28                                                                                                             | ТО                                                                                    | при запуске экскаватора                          | включение оперативным персоналом после выяснения причины                  | -                                                           |
| 8     | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная              | 14.01.2026 20:49 / 14.01.2026 21:33                                                                                                             | ТО                                                                                    | спец.техника задела ВЛ                           | включение оперативным персоналом после выяснения причины                  | -                                                           |
| 9     | ПС 110 кВ Листвяжная по адресу: 652614, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт.Грамотеино, ул.Волочаевская, д.40/3                                                                                | 2 секция 6 кВ ПС 110 кВ Листвяжная                          | 16.01.2026 4:41 / 16.01.2026 4:41                                                                                                               | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ БГРЭС-Новоленинская с отпайками от НВЧЗ с успешным АПВ | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                  | -                                                           |
| 10    | Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                        | Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная                   | 18.01.2026 20:21 / 19.01.2026 13:12                                                                                                             | ЗЗ                                                                                    | обрыв провода на ВЛ                              | Восстановление поврежденного провода ремонтным персоналом АО «Черниговец» | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                   | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения      | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                                                             | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                        | 6                                                | 7                                                                                                                                    | 8                                                           |
| 11    | ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»                                                                      | Присоединение 10 кВ № 2-4 ПС 35 кВ Танай                    | 19.01.2026 0:55 / 19.01.2026 3:35                                                                                                               | МТЗ                                      | оплавление вводного автомата Т-2-630 в КТП-7     | выполнен капитальный ремонт вводного автомата Т-2-630 в КТП-7 ремонтным персоналом Филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго» | -                                                           |
| 12    | КТП-7 по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»                                                                               | КТП-7                                                       | 19.01.2026 0:55 / 19.01.2026 3:51<br>подано напряжение на 1с-0,4;<br><br>19.01.2026 4:27<br>подано напряжение на 2с-0,4                         | прекращение подачи электрической энергии | разрушение ТТ ниже вводного автомата Т-2-630     | проведение аварийно-восстановительных работ по замене ТТ ремонтным персоналом Филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»      | -                                                           |
| 13    | ПС 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, п. Разведчик                                                                                               | В-6 Т-2-16 (2 секция) ПС 35 кВ Лутугинская                  | 23.01.2026 15:00 / 23.01.2026 15:08                                                                                                             | МТЗ                                      | Не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                                             | -                                                           |
| 14    | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная              | 29.01.2026 8:14 / 29.01.2026 9:18                                                                                                               | ТО                                       | Не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                                             | -                                                           |
| 15    | Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15                                                                                                              | Присоединение 6 кВ №26 ПС 110 кВ №37                        | 29.01.2026 20:25 / 29.01.2026 21:11                                                                                                             | МТЗ                                      | Не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                                             | -                                                           |

| № п/п        | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                   | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                       | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                              | 8                                                           |
| Февраль 2026 |                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |                                                                                                |                                                             |
| 1            | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира                | Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская                  | 02.02.2026 0:24 / 02.02.2026 4:43                                                                                                               | ОЗЗ                                 | Повреждение КЛ у потребителя                     | Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                 | -                                                           |
| 2            | Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                        | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                    | 07.02.2026 0:48 / 07.02.2026 2:04                                                                                                               | ЗЗ                                  | провис провода                                   | Устранения провиса провода ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                | -                                                           |
| 3            | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная              | 07.02.2026 5:01 / 07.02.2026 6:40                                                                                                               | ТО                                  | Схлест проводов пролет 4а-5а                     | Устранения дефекта в пролете 4а-5а ремонтным персоналом АО «Черниговец»                        | -                                                           |
| 4            | Подстанция №9 по адресу: 653009, Кемеровская область Кузбасс, г.Прокопьевск, ул. Черных, д.29                                                                                                            | Присоединение 6 кВ №1 ПС 6 кВ №9                            | 11.02.2026 1:40 / 11.02.2026 3:10                                                                                                               | МТЗ                                 | обрыв провода на ВЛ                              | восстановление провода на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | -                                                           |
| 5            | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка                        | Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20                        | 11.02.2026 1:42 / 11.02.2026 2:18                                                                                                               | МТЗ                                 | погодные условия - сильные порывы ветра          | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                       | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                            | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                       | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                              | 8                                                           |
| 6     | ПС 35 кВ №42 по адресу: 653207, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Кутузова, д.2а                                                                                   | Присоединение 6 кВ №25 ПС 35 кВ №42                         | 11.02.2026 2:22 / 11.02.2026 11:51                                                                                                              | МТЗ                                 | схлест проводов на ВЛ                            | Устранения дефекта на ВЛ ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»               | -                                                           |
| 7     | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка | Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20                        | 11.02.2026 2:44 / 11.02.2026 3:59                                                                                                               | МТЗ                                 | повреждение на ВЛ у потребителя                  | устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | -                                                           |
| 8     | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка | Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20                        | 11.02.2026 9:56 / 11.02.2026 10:26                                                                                                              | МТЗ                                 | схлест проводов                                  | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                       | -                                                           |
| 9     | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка | Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20                        | 11.02.2026 18:10 / 11.02.2026 18:30                                                                                                             | МТЗ                                 | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                       | -                                                           |
| 10    | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка | Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20                        | 11.02.2026 19:00 / 12.02.2026 21:23                                                                                                             | МТЗ                                 | повреждение оборудования у потребителя           | устранение повреждения оборудования ремонтным персоналом МУП «РДЭХ»                            | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей      | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения            | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                         | 3                                                                | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                           | 7                                                        | 8                                                           |
| 11    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос | Присоединение 6 кВ № 15 ПС 35 кВ Энергоюбилейная                 | 11.02.2026 19:50 / 11.02.2026 19:50                                                                                                             | ТО, АПВ успешно                     | погодные условия - сильные порывы ветра                     | -                                                        | -                                                           |
| 12    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос | Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная                 | 11.02.2026 19:50 / 12.02.2026 5:45                                                                                                              | ТО                                  | погодные условия - сильные порывы ветра                     | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 13    | ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район                               | Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя                         | 11.02.2026 19:52 / 11.02.2026 21:13                                                                                                             | МТЗ                                 | погодные условия - сильные порывы ветра                     | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 14    | ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район                               | Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя                         | 11.02.2026 22:55 / 12.02.2026 9:21                                                                                                              | ТО                                  | погодные условия - сильные порывы ветра                     | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 15    | Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125                               | Присоединение 6 кВ №7 «Ввод 6-15-Ц ПС 35 кВ Маганак» ПС 6 кВ №33 | 14.02.2026 15:07 / 14.02.2026 15:07                                                                                                             | АВР 6 кВ успешно                    | Аварийное отключение АТ-4-200 на ПС 220 кВ Северный Маганак | -                                                        | -                                                           |
| 16    | Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Коксовая, д.11а                        | В-6 Т-2-15 ПС 35 кВ №31                                          | 14.02.2026 15:07 / 14.02.2026 15:07                                                                                                             | ЗМН, АВР 6 кВ успешно               | Аварийное отключение АТ-4-200 на ПС 220 кВ Северный Маганак | -                                                        | -                                                           |
| 17    | ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский                    | Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР                               | 14.02.2026 20:50 / 14.02.2026 21:42                                                                                                             | МТЗ                                 | не установлена                                              | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |

| № п/п     | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                              | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения               | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                   | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                           |
| 18        | ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский                              | Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР                          | 17.02.2026 5:02 / 17.02.2026 5:42                                                                                                               | ТО                                  | не установлена                                                 | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                | -                                                           |
| 19        | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                           | Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная                    | 17.02.2026 11:23 / 17.02.2026 14:47                                                                                                             | ТО                                  | неисправность в ячейке у потребителя                           | Устранения неисправности в ячейке ремонтным персоналом АО «Черниговец»                  | -                                                           |
| 20        | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                           | Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная                    | 19.02.2026 16:20 / 19.02.2026 17:22                                                                                                             | МТЗ                                 | неисправность кабеля у потребителя                             | Устранения неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»                    | -                                                           |
| 21        | ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай» | Присоединение 6 кВ № 1-3 ПС 35 кВ Танай                     | 24.02.2026 3:43 / 24.02.2026 4:48                                                                                                               | МТЗ                                 | Выясняется. КЛ-102 отключена оперативно в КТП № 3 и в КТП № 5. | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                | -                                                           |
| Март 2026 |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                 |                                     |                                                                |                                                                                         |                                                             |
| 1         | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос           | Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная             | 04.03.2026 12:06 / 04.03.2026 12:20                                                                                                             | ТО                                  | неисправность кабеля у потребителя                             | Устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез» | -                                                           |
| 2         | ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский                         | присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная                    | 06.03.2026 20:10 / 06.03.2026 20:21                                                                                                             | ТО                                  | Погодные условия - сильные порывы ветра                        | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения                                          | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                         | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                                                            | 6                                                | 7                                                        | 8                                                           |
| 3     | ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район                               | Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя                    | 11.03.2026 2:13 / 11.03.2026 4:15                                                                                                               | ТО                                                                           | Погодные условия - сильные порывы ветра          | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 4     | ПС 110 кВ Листвяжная по адресу: 652614, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт.Грамотеино, ул.Волочаевская, д.40/3 | ВЛ-110 кВ БГРЭС-Новоленинская с отпайками                   | 11.03.2026 2:03 / 11.03.2026 2:03                                                                                                               | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ БГРЭС-Новоленинская с отпайками. АПВ успешно. | Погодные условия - сильные порывы ветра          | -                                                        | -                                                           |
| 5     | ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский                    | Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР                          | 11.03.2026 3:14 / 11.03.2026 8:50                                                                                                               | ТО                                                                           | Погодные условия - сильные порывы ветра          | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 6     | ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район                               | Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя                    | 11.03.2026 5:26 / 11.03.2026 9:48                                                                                                               | МТЗ                                                                          | Погодные условия - сильные порывы ветра          | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 7     | Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1                  | Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19                          | 11.03.2026 6:38 / 11.03.2026 7:11                                                                                                               | МТЗ                                                                          | Погодные условия - сильные порывы ветра          | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 8     | ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район                               | Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя                    | 12.03.2026 10:44 / 12.03.2026 11:27                                                                                                             | ТО                                                                           | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 9     | Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1                            | Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10                         | 13.03.2026 2:48 / 13.03.2026 4:13                                                                                                               | МТЗ                                                                          | Погодные условия - сильные порывы ветра          | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                   | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                                                                   | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                                                                          | 8                                                           |
| 10    | Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1                                                                                                           | Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10                         | 13.03.2026 16:33 / 13.03.2026 16:50                                                                                                             | МТЗ                                 | неисправность кабеля у потребителя               | устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск                                          | -                                                           |
| 11    | Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1                                                                                                           | Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10                         | 13.03.2026 20:17 / 13.03.2026 20:21                                                                                                             | МТЗ                                 | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                                                   | -                                                           |
| 12    | Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1                                                                                                           | Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10                         | 13.03.2026 21:03 / 13.03.2026 22:28                                                                                                             | МТЗ                                 | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после отключения части линии оперативно-ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | -                                                           |
| 13    | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                                | Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная                    | 14.03.2026 14:40 / 14.03.2026 18:14                                                                                                             | МТЗ                                 | неисправность кабеля у потребителя               | Устранения неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                                                       | -                                                           |
| 14    | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 110 кВ Центральная              | 25.03.2026 16:40 / 25.03.2026 17:00                                                                                                             | ОЗЗ                                 | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                                                   | -                                                           |

| № п/п       | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                   | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                       | 8                                                           |
| 15          | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная              | 25.03.2026 16:40 / 25.03.2026 16:50                                                                                                             | ОЗЗ                                 | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                | -                                                           |
| 16          | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная              | 28.03.2026 9:06 / 28.03.2026 12:06                                                                                                              | ЗЗ                                  | неисправность оборудования у потребителя         | Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»              | -                                                           |
| 17          | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                                | Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная                    | 30.03.2026 0:47 / 30.03.2026 1:06                                                                                                               | ЗЗ                                  | неисправность оборудования у потребителя         | Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»              | -                                                           |
| Апрель 2026 |                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |                                                                                         |                                                             |
| 1           | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                                | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                    | 01.04.2026 6:57 / 01.04.2026 8:22                                                                                                               | ЗЗ                                  | неисправность оборудования у потребителя         | Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»              | -                                                           |
| 2           | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                                | Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная             | 02.04.2026 7:56 / 02.04.2026 8:40                                                                                                               | ОЗЗ                                 | неисправность кабеля у потребителя               | Устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез» | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения            | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                    | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                           | 7                                                                                           | 8                                                           |
| 3     | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная                   | 04.04.2026 3:07 / 04.04.2026 11:16                                                                                                              | 33                                  | Отгорел провод в пролёте опор 57-58.                        | Восстановление провода в пролёте опор 57-58 ремонтным персоналом АО «Черниговец»            | -                                                           |
| 4     | Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | В-35-К-27 ПС 110 кВ №37                                     | 08.04.2026 12:22 / 08.04.2026 12:30                                                                                                             | отключение В-35-К-27 ПС 110 кВ №37  | ошибочные действия оперативного персонала при переключениях | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                    | -                                                           |
| 5     | ПС 35 кВ №1 по адресу: 653207, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, пл-ка Фрунзе, д.13, строен.1;<br>Подстанция №2 по адресу: 653014, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Коксовая, д.10а;<br>Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26; Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе. | ПС 35 кВ №1, ПС 35 кВ №2, ПС 35 кВ №5, РП 6/0,4 кВ №29      | 08.04.2026 12:22 / 08.04.2026 12:30                                                                                                             | погашение                           | Исчезновение напряжения на питающих линиях от ПС 110 кВ №37 | включение оперативным персоналом после подачи напряжения на питающие линии от ПС 110 кВ №37 | -                                                           |
| 6     | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                                                                                                                                                                                                                              | ПС 35 кВ Энергоюбилейная Т-2-6,3 МВА                        | 08.04.2026 14:42 / 08.04.2026 14:42                                                                                                             | дифференциальная защита, работа АВР | Перерыва в электроснабжении не было.                        | -                                                                                           | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                   | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей                                                         | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения                                        | Причина возникновения технологического нарушения                                                    | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                                    | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                               | 5                                                                          | 6                                                                                                   | 7                                                                                                           | 8                                                           |
| 7     | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная                                                                      | 08.04.2026 23:55 / 09.04.2026 1:33                                                                                                              | ТО                                                                         | неисправность оборудования у потребителя                                                            | Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                  | -                                                           |
| 8     | -                                                                                                                                                                                                        | ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная; ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками | 11.04.2026 20:28 / 11.04.2026 20:28                                                                                                             | Кратковременное погашение линий - на время работы АПВ на питающих центрах. | -                                                                                                   | -                                                                                                           | -                                                           |
| 9     | Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2                                                                                                   | присоединение 6кВ № 8 ПС 6 кВ № 26                                                                                  | 12.04.2026 11:01 / 12.04.2026 12:48                                                                                                             | ТО                                                                         | Неисправность у потребителя                                                                         | Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО «КЭНК»                                                    | -                                                           |
| 10    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира                | Присоединение 6 кВ №2-11 ПС 35 кВ Шурапская                                                                         | 14.04.2026 8:13 / 14.04.2026 13:54                                                                                                              | 33                                                                         | Неисправность ВЛ у потребителя                                                                      | Устранения неисправности ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                            | -                                                           |
| 11    | Подстанция №14 по адресу: 653003, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 2-я Геологическая, д. 2а                                                                                                      | В-35 Т-2 (1С 6 кВ) ПС 35 кВ №14                                                                                     | 16.04.2026 16:04 / 16.04.2026 16:19                                                                                                             | -                                                                          | не установлена                                                                                      | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                    | -                                                           |
| 12    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                                | Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная                                                                     | 16.04.2026 23:54 / 17.04.2026 0:50                                                                                                              | 33                                                                         | ОЗЗ на оборудовании у потребителя, подключенном к фид 11 (неисправность муфты на насосе водоотлива) | Устранение неисправности муфты на насосе водоотлива ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез» | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей                | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                              | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                          | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                                     | 8                                                           |
| 13    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                 | Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная                            | 17.04.2026 6:29 / 17.04.2026 6:48                                                                                                               | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                              | -                                                           |
| 14    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                 | Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная                            | 17.04.2026 13:59 / 17.04.2026 14:14                                                                                                             | 33                                  | Неисправность на отпайке присоединения №15       | отключение неисправной отпайки персоналом ПО ЮЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»   | -                                                           |
| 15    | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                 | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                                   | 19.04.2026 18:50 / 19.04.2026 23:36                                                                                                             | МТЗ                                 | упала опора № 48, у потребителя на ВЛ            | Монтаж опоры №48 ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                                 | -                                                           |
| 16    | -                                                                                                                                                                                         | ВЛ-110 кВ Соколовская-Вольная-1 ПС 220 кВ Соколовская                      | 20.04.2026 20:57 / 20.04.2026 20:57                                                                                                             | 33                                  | ТО, ТЗНП, дистанционная защита, АПВ- успешно     | Обесточенных потребителей не было.                                                                    | -                                                           |
| 17    | Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе                                                                                                    | Присоединение 6кВ №18 (ОФ Коксовая Трансформатор 1000 кВА) РП 6/0,4 кВ №29 | 24.04.2026 6:12 / 24.04.2026 10:54                                                                                                              | МТЗ                                 | повреждение КЛ у потребителя                     | устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом ООО «ОФ «Коксовая»                                   | -                                                           |
| 18    | -                                                                                                                                                                                         | Присоединение 6 кВ 6-52-П ПС 35 кВ Красногорская-2                         | 25.04.2026 15:55 / 25.04.2026 22:53                                                                                                             | ТО                                  | Неисправность кабельной муфты на опоре №1        | Восстановление кабельной муфты ремонтным персоналом филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго» | -                                                           |
| 19    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская                                 | 27.04.2026 5:24 / 27.04.2026 7:25                                                                                                               | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                              | -                                                           |

| № п/п    | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                   | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                      | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                             | 8                                                           |
| 20       | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира                | Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская                  | 30.04.2026 5:59 / 30.04.2026 6:45                                                                                                               | ОЗЗ                                 | повреждение КЛ у потребителя                     | Восстановление КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                        | -                                                           |
| Май 2026 |                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |                                                                                               |                                                             |
| 1        | ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23                                                                                                      | Присоединение 10кВ №7 ПС 110 кВ Керамзитовая                | 01.05.2026 12:34 / 01.05.2026 16:11                                                                                                             | ТО                                  | не установлена, отключены ТП                     | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                      | -                                                           |
| 2        | Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п                                                                    | Присоединение 6 кВ №2-8 ПС 35 кВ Лутугинская                | 01.05.2026 17:16 / 01.05.2026 23:35                                                                                                             | МТЗ                                 | неисправность кабеля                             | Устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом филиала АО «Черниговец» - «Шахта «Южная» | -                                                           |
| 3        | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная              | 02.05.2026 17:43 / 03.05.2026 0:40                                                                                                              | ТО                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                      | -                                                           |
| 4        | Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда. Подстанция №41                                                                                   | Присоединение 6кВ №6 ПС 35 кВ № 41                          | 03.05.2026 6:10 / 03.05.2026 6:22                                                                                                               | ЗДЗ                                 | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                      | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                                                | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей                                                    | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения                                      | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                   | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                               | 5                                                                        | 6                                                | 7                                                                          | 8                                                           |
| 5     | Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1; ВЛ 110кВ Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная; ВЛ 110кВ Набережная-Новоленинская с отпайками. | ВЛ 110кВ Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная, ВЛ 110кВ Набережная-Новоленинская с отпайками. | 03.05.2026 23:41 / 03.05.2026 23:41                                                                                                             | Кратковременное погашение линий-на время работы АПВ на питающих центрах. | Перерыва в электроснабжении не было.             | Обесточенных потребителей не было.                                         | -                                                           |
| 6     | -                                                                                                                                                                                                                                     | Реклоузер №137 ВЛ 10 кВ Ф-10-21-Л ПС Сафоновская                                                               | 04.05.2026 10:37 / 12.05.2026 8:54                                                                                                              | МТЗ                                                                      | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                   | -                                                           |
| 7     | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира                                             | Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская                                                                     | 14.05.2026 8:40 / 14.05.2026 9:59                                                                                                               | 33                                                                       | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                   | -                                                           |
| 8     | ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23                                                                                                                                   | Присоединение 10кВ №24 ПС 110 кВ Керамзитовая                                                                  | 16.05.2026 7:10 / 09.06.2026 11:53                                                                                                              | ТО                                                                       | не установлена                                   | -                                                                          | -                                                           |
| 9     | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира                                             | Присоединение 6 кВ №2-3 ПС 35 кВ Шурапская                                                                     | 17.05.2026 0:26 / 17.05.2026 2:16                                                                                                               | ТО                                                                       | Неисправность оборудования у потребителя         | Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец» | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                    | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                     | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                           | 8                                                           |
| 10    | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                             | Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная                   | 20.05.2026 23:56 / 21.05.2026 0:32                                                                                                              | 33                                  | Неисправность кабеля у потребителя               | Устранения неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»                        | -                                                           |
| 11    | ПС 35 кВ №34 по адресу: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Рекордная, д.88                      | Присоединение 6 кВ №21 ПС 35 кВ №34                         | 21.05.2026 9:34 / 21.05.2026 9:56                                                                                                               | МТЗ                                 | повреждение ВЛ у потребителя                     | устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | -                                                           |
| 12    | Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1              | Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19                          | 22.05.2026 23:26 / 23.05.2026 0:08                                                                                                              | МТЗ                                 | повреждение ВЛ у потребителя                     | устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск | -                                                           |
| 13    | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                             | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                    | 23.05.2026 13:09 / 23.05.2026 15:12                                                                                                             | МТЗ                                 | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                    | -                                                           |
| 14    | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                             | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                    | 23.05.2026 16:36 / 23.05.2026 18:14                                                                                                             | МТЗ                                 | повреждение ВЛ у потребителя                     | Устранения неисправности ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»                            | -                                                           |
| 15    | Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1 | Присоединение 6кВ №4-3 ПС 110 кВ Набережная                 | 25.05.2026 1:28 / 25.05.2026 1:42                                                                                                               | ТО                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                    | -                                                           |
| 16    | Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1 | Присоединение 6кВ №4-3 ПС 110 кВ Набережная                 | 25.05.2026 1:47 / 25.05.2026 5:32                                                                                                               | ТО                                  | неисправность изолятора в ЦРП № 1                | Замена неисправного изолятора ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»                   | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей  | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения  | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                                                                                                    | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                            | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                 | 7                                                                                                                                                                           | 8                                                           |
| 17    | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                 | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                     | 25.05.2026 20:28 / 25.05.2026 21:44                                                                                                             | МТЗ                                 | не установлена                                    | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                                                                                    | -                                                           |
| 18    | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                 | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                     | 25.05.2026 22:39 / 26.05.2026 3:44                                                                                                              | МТЗ                                 | Захлест проводов в пролёте опор 47-48.            | обход и осмотр ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                                                                                                      | -                                                           |
| 19    | Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1                                                                     | Т-1-25, В-110 Новоленинская, МСВ-110 кВ ПС 110 кВ Набережная | 26.05.2026 11:57 / 26.05.2026 18:40                                                                                                             | ДЗТ(ДТО)                            | Сквозное короткое замыкание                       | включение оперативным персоналом после послеаварийной проверки ДЗТ и высоковольтных испытаний Т-1-25 ремонтным персоналом Филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго» | -                                                           |
| 20    | Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1                                                                     | Присоединение 6кВ №1-4 ПС 110 кВ Набережная                  | 26.05.2026 11:57 / 26.05.2026 17:23                                                                                                             | ТО                                  | повреждение ВЛ у потребителя                      | Устранения неисправности КЛ ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»                                                                                                     | -                                                           |
| 21    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №2-11 ПС 35 кВ Шурапская                  | 26.05.2026 14:51 / 26.05.2026 15:52                                                                                                             | МТЗ                                 | Повреждение изоляторов на опоре №26 у потребителя | Замена изолятора на опоре №26 воздушной линии электропередачи ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                                                          | -                                                           |
| 22    | ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский                                                                                    | Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР                           | 29.05.2026 11:45 / 29.05.2026 12:53                                                                                                             | МТЗ                                 | не установлена                                    | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                                                                                    | -                                                           |

| № п/п     | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                            | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей               | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                    | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                                                         | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                           | 8                                                           |
| 23        | Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п                                             | Присоединение 6 кВ №2-2 «Главный вентилятор Ввод №2» ПС 35 кВ Лутугинская | 29.05.2026 18:40 / 30.05.2026 3:33                                                                                                              | МТЗ, 33                             | Неисправность кабеля у потребителя               | Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом филиала АО «Черниговец» - «Шахта «Южная» | -                                                           |
| 24        | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                         | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                                  | 29.05.2026 22:46 / 29.05.2026 23:55                                                                                                             | МТЗ                                 | Касание провода в пролёте опор 47-48.            | обход и осмотр ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                      | -                                                           |
| Июнь 2026 |                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |                                                                                             |                                                             |
| 1         | Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26                                                                                         | Присоединение 6 кВ №14 ПС 35 кВ №5                                        | 01.06.2026 10:33 / 01.06.2026 12:08                                                                                                             | МТЗ                                 | повреждение на ВЛ у потребителя                  | устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахта №12»                           | -                                                           |
| 2         | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка | Присоединение 6 кВ №20 ПС 110 кВ №20                                      | 02.06.2026 6:34 / 02.06.2026 6:38                                                                                                               | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                    | -                                                           |
| 3         | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка | Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20                                      | 02.06.2026 6:34 / 02.06.2026 12:56                                                                                                              | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                    | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения            | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                   | 8                                                           |
| 4     | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка         | Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20                        | 02.06.2026 17:42 / 02.06.2026 18:50                                                                                                             | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины            | -                                                           |
| 5     | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка         | Присоединение 6 кВ №20 ПС 110 кВ №20                        | 03.06.2026 8:44 / 03.06.2026 15:48                                                                                                              | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины            | -                                                           |
| 6     | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка         | Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20                        | 03.06.2026 8:44 / 03.06.2026 14:49                                                                                                              | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины            | -                                                           |
| 7     | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                 | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                    | 04.06.2026 9:02 / 04.06.2026 11:21                                                                                                              | МТЗ                                 | неисправность на ВЛ у потребителя                | Устранения неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец» | -                                                           |
| 8     | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская                  | 06.06.2026 13:11 / 06.06.2026 14:34                                                                                                             | 33                                  | неисправность на ВЛ у потребителя                | Устранения неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец» | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                       | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                     | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                              | 8                                                           |
| 9     | Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д.49                                               | Присоединение 6кВ № 19 ПС 6 кВ №8                           | 06.06.2026 22:17 / 11.06.2026 15:13                                                                                                             | МТЗ                                 | неисправность кабельной муфты у потребителя      | Устранения неисправности кабельной муфты ремонтным персоналом ООО «Энергоснаб» | -                                                           |
| 10    | Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п | Присоединение 6 кВ №2-8 ПС 35 кВ Лутугинская                | 08.06.2026 13:28 / 08.06.2026 16:23                                                                                                             | ЗЗ                                  | обрыв провода на ВЛ                              | Устранение обрыва провода на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»           | -                                                           |
| 11    | ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район                                           | Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя                    | 11.06.2026 16:53 / 11.06.2026 17:12                                                                                                             | МТЗ                                 | неисправность на ВЛ у потребителя                | Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»          | -                                                           |
| 12    | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                             | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                    | 11.06.2026 20:27 / 11.06.2026 21:36                                                                                                             | МТЗ                                 | неисправность на ВЛ у потребителя                | Устранения неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»            | -                                                           |
| 13    | Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п | Присоединение 6 кВ №2-8 ПС 35 кВ Лутугинская                | 12.06.2026 8:51 / 12.06.2026 10:40                                                                                                              | МТЗ                                 | пробой кабеля экскаватора                        | Восстановление кабеля экскаватора ремонтным персоналом АО «Черниговец»         | -                                                           |
| 14    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос             | Присоединение 6 кВ № 2 ПС 35 кВ Энергоюбилейная             | 12.06.2026 17:20 / 12.06.2026 18:13                                                                                                             | МТЗ                                 | погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины                       | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения                                          | Причина возникновения технологического нарушения   | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                              | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                                                            | 6                                                  | 7                                                                                     | 8                                                           |
| 15    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                 | Присоединение 6 кВ № 15 ПС 35 кВ Энергоюбилейная            | 12.06.2026 17:24 / 12.06.2026 17:24                                                                                                             | ТО, АПВ успешно                                                              | погодные условия - гроза                           | включение оперативным персоналом после выяснения причины                              | -                                                           |
| 16    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская                  | 14.06.2026 13:57 / 14.06.2026 14:43                                                                                                             | 33                                                                           | погодные условия - гроза                           | включение оперативным персоналом после выяснения причины                              | -                                                           |
| 17    | ПС 110 кВ Листвяжная по адресу: 652614, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт.Грамотеино, ул.Волочаевская, д.40/3                                                                 | ПС 110 кВ Листвяжная                                        | 15.06.2026 3:13 / 15.06.2026 3:13                                                                                                               | Аварийное отключение ВЛ 110 кВ БГРЭС-Новоленинская с отпайками. АПВ успешно. | не установлена                                     | -                                                                                     | -                                                           |
| 18    | Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1                                                                                  | Присоединение 6 кВ №16 ПС 35 кВ №19                         | 15.06.2026 12:07 / 15.06.2026 13:13                                                                                                             | МТЗ                                                                          | погодные условия - гроза                           | включение оперативным персоналом после выяснения причины                              | -                                                           |
| 19    | -                                                                                                                                                                                         | Присоединение 6 кВ ВЛ 6-16-В ПС 35 кВ Маганак               | 15.06.2026 14:20 / 15.06.2026 15:07                                                                                                             | МТЗ                                                                          | повреждение кабельной муфты на отпайке потребителя | Устранения повреждения кабельной муфты на отпайке ремонтным персоналом ООО «ТехноЭко» | -                                                           |
| 20    | -                                                                                                                                                                                         | Присоединение 6 кВ оп. 5 ВЛ 6-16-В ПС 35 кВ Маганак         | 16.06.2026 14:20 / 16.06.2026 15:35                                                                                                             | МТЗ                                                                          | повреждение кабельной муфты у потребителя          | Устранения повреждения кабельной муфты ремонтным персоналом ООО «ТехноЭко»            | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                            | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                                               | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                                                      | 8                                                           |
| 21    | Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1                                                             | Присоединение 6 кВ №4-3 ПС 110 кВ Набережная                | 15.06.2026 14:35 / 15.06.2026 14:46                                                                                                             | ТО                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                               | -                                                           |
| 22    | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка | Присоединение 6 кВ №18 ПС 110 кВ №20                        | 15.06.2026 15:35 / 15.06.2026 16:16                                                                                                             | МТЗ                                 | погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                               | -                                                           |
| 23    | -                                                                                                                                                                                 | Реклоузер №136 ВЛ 10 кВ Ф-10-21-Л ПС Сафоновская            | 15.06.2026 15:40 / 17.06.2026 21:47                                                                                                             | МТЗ                                 | неисправность на КЛ у потребителя                | Устранение неисправности на КЛ ремонтным Управлением Жилищно-Коммунальным Хозяйством Администрации Города Прокопьевска | -                                                           |
| 24    | -                                                                                                                                                                                 | Реклоузер №91 ВЛ 10 кВ Ф-10-21-Л ПС Сафоновская             | 15.06.2026 16:40 / 15.06.2026 17:07                                                                                                             | МТЗ                                 | погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                               | -                                                           |
| 25    | Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1                                                             | Присоединение 6 кВ №1-4 ПС 110 кВ Набережная                | 17.06.2026 15:07 / 17.06.2026 16:56                                                                                                             | МТЗ                                 | обрыв провода на ВЛ                              | Устранение обрыва провода на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»                                            | -                                                           |
| 26    | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                         | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                    | 20.06.2026 0:25 / 20.06.2026 1:08                                                                                                               | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                               | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                           | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                  | 8                                                           |
| 27    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                 | Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная             | 20.06.2026 8:33 / 20.06.2026 9:05                                                                                                               | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                           | -                                                           |
| 28    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                 | Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная             | 25.06.2026 19:55 / 25.06.2026 20:18                                                                                                             | 33                                  | погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины                           | -                                                           |
| 29    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                 | Присоединение 6 кВ № 15 ПС 35 кВ Энергоюбилейная            | 25.06.2026 19:55 / 25.06.2026 19:55                                                                                                             | МТЗ, АПВ успешно                    | погодные условия - гроза                         | -                                                                                  | -                                                           |
| 30    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская                  | 26.06.2026 14:25 / 26.06.2026 14:45                                                                                                             | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                           | -                                                           |
| 31    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская                  | 26.06.2026 15:40 / 26.06.2026 16:32                                                                                                             | 33                                  | повреждение кабеля экскаватора №58 у потребителя | Устранение повреждения кабеля экскаватора №58 ремонтным персоналом АО «Черниговец» | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения                                    | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                                                                              | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                                                      | 6                                                | 7                                                                                                                                                     | 8                                                           |
| 32    | Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2                                                                                    | присоединения 1 и 2 секции 6 кВ ПС 6 кВ № 26                | 26.06.2026 23:20 / 27.06.2026 0:48                                                                                                              | Аварийное отключение КЛ присоединения 6-11-П ПС 35 кВ Зиминка 1/2, МТЗ | неисправность ТСН-1                              | подача напряжения на 1 и 2 секции 6 кВ ПС 6 кВ № 26 оперативным персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» после выяснения причины | -                                                           |
| 33    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская                  | 27.06.2026 17:45 / 27.06.2026 18:18                                                                                                             | 33                                                                     | погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                                                              | -                                                           |
| 34    | -                                                                                                                                                                                         | ВЛ 35 кВ 35-ЧЛ-2 ПС 110 кВ Черниговская                     | 27.06.2026 20:06 / 27.06.2026 20:06                                                                                                             | ТО, АПВ успешно                                                        | не установлена                                   | Перерыва в электроснабжении не было                                                                                                                   | -                                                           |
| 35    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская                  | 28.06.2026 14:11 / 28.06.2026 15:16                                                                                                             | 33                                                                     | погодные условия - гроза, ливень                 | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                                                              | -                                                           |
| 36    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                 | Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная             | 30.06.2026 21:27 / 30.06.2026 21:57                                                                                                             | 33                                                                     | неисправность оборудования у потребителя         | Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»                                                         | -                                                           |

| № п/п     | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                   | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                    | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                           | 8                                                           |
| Июль 2026 |                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |                                                                             |                                                             |
| 1         | ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский                                                                                                   | Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР                          | 02.07.2026 10:38 / 02.07.2026 11:10                                                                                                             | ТО                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                    | -                                                           |
| 2         | Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1                                                                                    | Присоединение 6 кВ №2-11 ПС 110 кВ Набережная               | 04.07.2026 16:36 / 04.07.2026 18:34                                                                                                             | МТЗ, перегруз                       | Обрыв провода техникой                           | Устранение обрыва провода на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная» | -                                                           |
| 3         | -                                                                                                                                                                                                        | Реклоузер №5а ЛЭП 6 кВ Ф-6-11 ПС №1                         | 06.07.2026 5:45 / 06.07.2026 13:03                                                                                                              | МТЗ                                 | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                    | -                                                           |
| 4         | Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1                                                                                    | Присоединение 6 кВ №4-2 ПС 110 кВ Набережная                | 07.07.2026 20:25 / 07.07.2026 20:38                                                                                                             | ТО                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                    | -                                                           |
| 5         | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная              | 07.07.2026 23:30 / 08.07.2026 4:18                                                                                                              | ТО                                  | Упала опора, у потребителя на ВЛ                 | монтаж опоры ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»                        | -                                                           |
| 6         | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                                | Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная                   | 13.07.2026 19:24 / 13.07.2026 21:02                                                                                                             | МТЗ                                 | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                    | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                   | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения         | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                                               | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                        | 7                                                                                                                      | 8                                                           |
| 7     | Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41                                                                                   | Присоединение 6кВ №8 ПС 35 кВ № 41                          | 17.07.2026 17:03 / 17.07.2026 18:48                                                                                                             | ТО                                  | Погодные условия - гроза                                 | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                               | -                                                           |
| 8     | ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский                                                                                                   | Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР                          | 17.07.2026 17:10 / 17.07.2026 17:36                                                                                                             | МТЗ                                 | Погодные условия - гроза                                 | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                               | -                                                           |
| 9     | Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41                                                                                   | В-6 Т-2-10 ПС 35 кВ № 41                                    | 17.07.2026 17:44 / 17.07.2026 17:44                                                                                                             | ЗМН, АВР 6 кВ работало успешно      | Аварийное отключение питающей ВЛ 35-ТС-48 во время грозы | подача напряжения на ВЛ 35-ТС-48 вышестоящей смежной сетевой организацией - ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» | -                                                           |
| 10    | Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка                        | Присоединение 6 кВ №13 ПС 110 кВ №20                        | 19.07.2026 11:44 / 19.07.2026 12:15                                                                                                             | МТЗ                                 | погодные условия - гроза                                 | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                               | -                                                           |
| 11    | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная              | 19.07.2026 14:49 / 19.07.2026 15:48                                                                                                             | ТО                                  | Схлѐст проводов на ВЛ                                    | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                               | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                               | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                      | 8                                                           |
| 12    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №2-5 ПС 35 кВ Шурапская                  | 19.07.2026 15:19 / 19.07.2026 15:51                                                                                                             | 33                                  | погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины                               | -                                                           |
| 13    | ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23                                                                                       | Присоединение 10кВ №7 ПС 110 кВ Керамзитовая                | 24.07.2026 4:20 / 24.07.2026 15:28                                                                                                              | ТО                                  | повреждение кабеля у потребителя                 | устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом ООО «Ресурсоснабжающая организация» | -                                                           |
| 14    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская                  | 24.07.2026 9:19 / 24.07.2026 13:51                                                                                                              | 33                                  | Сняли птицу с линии                              | включение оперативным персоналом после устранения причины                              | -                                                           |
| 15    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                 | Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная            | 29.07.2026 14:39 / 29.07.2026 15:05                                                                                                             | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                               | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                        | 8                                                           |
| 16    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская                  | 30.07.2026 22:30 / 30.07.2026 23:01                                                                                                             | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 17    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-5 ПС 35 кВ Шурапская                  | 31.07.2026 14:33 / 31.07.2026 15:00                                                                                                             | 33                                  | погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 18    | ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский                                                                                    | Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР                          | 31.07.2026 15:57 / 31.07.2026 17:44                                                                                                             | МТЗ                                 | Погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 19    | ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский                                                                                    | Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР                          | 31.07.2026 17:20 / 31.07.2026 17:44                                                                                                             | МТЗ                                 | Погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |

| № п/п       | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                        | 8                                                           |
| август 2026 |                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |                                                          |                                                             |
| 1           | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-5 ПС 35 кВ Шурапская                  | 06.08.2026 15:46 / 06.08.2026 16:14                                                                                                             | 33                                  | погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 2           | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                 | Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная                    | 06.08.2026 15:56 / 06.08.2026 17:05                                                                                                             | ТО                                  | погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 3           | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-5 ПС 35 кВ Шурапская                  | 06.08.2026 18:28 / 06.08.2026 18:45                                                                                                             | 33                                  | погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 4           | Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В                                                 | Присоединение 6 кВ №14 ПС 35 кВ №6                          | 12.08.2026 4:34 / 12.08.2026 5:14                                                                                                               |                                     | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                   | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                          | 8                                                           |
| 5     | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская                  | 12.08.2026 18:21 / 12.08.2026 19:27                                                                                                             | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                   | -                                                           |
| 6     | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                 | Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная             | 13.08.2026 6:18 / 13.08.2026 6:30                                                                                                               | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                   | -                                                           |
| 7     | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская                  | 15.08.2026 16:16 / 15.08.2026 16:44                                                                                                             | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины                   | -                                                           |
| 8     | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                 | Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная                    | 16.08.2026 19:14 / 16.08.2026 20:54                                                                                                             | 33                                  | неисправность оборудования у потребителя         | устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец» | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                                   | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения                                                              | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                                                                                     | 8                                                           |
| 9     | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира                | Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская                  | 18.08.2026 18:04 / 18.08.2026 18:22                                                                                                             | 33                                  | погодные условия - гроза                         | включение оперативным персоналом после выяснения причины                                                              | -                                                           |
| 10    | ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130 | Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная              | 18.08.2026 18:04 / 18.08.2026 22:53                                                                                                             | ТО                                  | Повреждение изолятора на опоре ВЛ                | замена поврежденного изолятора на опоре ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»                                       | -                                                           |
| 11    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира                | Присоединение 6 кВ №1-5 ПС 35 кВ Шурапская                  | 23.08.2026 11:45 / 23.08.2026 17:00                                                                                                             | ТО                                  | Неисправность кабельной перемычки в ТП ГСМ       | устранение неисправности кабельной перемычки в ТП ГСМ ремонтным персоналом АО «Черниговец»                            | -                                                           |
| 12    | ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос                                                                                | Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная             | 26.08.2026 9:02 / 26.08.2026 9:16                                                                                                               | 33                                  | неисправность оборудования у потребителя         | отключение от сети электроснабжения неисправного оборудования ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез» | -                                                           |

| № п/п | Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)                                                                                                    | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время) | Описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Сведения о действиях для восстановления электроснабжения | Мероприятия по устранению причин технологического нарушения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                                | 7                                                        | 8                                                           |
| 13    | Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира | Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская                  | 31.08.2026 7:10 / 31.08.2026 7:36                                                                                                               | 33                                  | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |
| 14    | ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район                                                                                                                 | Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная                   | 31.08.2026 16:39 / 31.08.2026 19:12                                                                                                             | МТЗ                                 | не установлена                                   | включение оперативным персоналом после выяснения причины | -                                                           |