

**Информация о сводных данных об аварийных отключениях
ООО ХК "СДС-Энерго" за 2021 год**

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь 2021							
1	Подстанция №2 по адресу: 653014, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.10а	Присоединение 6 кВ №34 ПС 35 кВ №2	14.01.2021 23:38 / 18.01.2021 17:01	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Февраль 2021							
1	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а	Присоединение 6кВ № 8 ПС 35кВ № 31	28.02.2021 13:55 / 28.02.2021 14:10	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Март 2021							
1	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	Присоединение 6 кВ №28 ПС 35 кВ №6	17.03.2021 10:30 / 17.03.2021 17:41	МТЗ	Повреждение кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом Филиала «Энергосеть г.Прокопьевска» ООО «КЭНК»	-
2	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	24.03.2021 12:54 / 24.03.2021 13:07	ТО	Погодные условия - сильный ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	24.03.2021 13:12 / 24.03.2021 13:57	ТО	Погодные условия - сильный ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Апрель 2021							
1	Подстанция №4 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Кольцова, д.1	ПС 6 кВ №4	10.04.2021 18:03 / 10.04.2021 18:32	Отключение 1СШ-6 кВ на ПС 110 кВ Прокопьевская	Исчезло напряжение со стороны питающего центра - ПС 110 кВ Прокопьевская	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция №9 по адресу: 653009, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Черных, д. 29	Присоединение 6кВ №1 ПС 6 кВ №9	27.04.2021 16:40 / 27.04.2021 17:22	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №13 ПС 110 кВ №20	30.04.2021 2:28 / 30.04.2021 3:10	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Май 2021							
1	Подстанция №2 по адресу: 653014, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.10а	Присоединение 6 кВ №34 ПС 35 кВ №2	03.05.2021 16:41 / отключен по настоящее время	МТЗ	-	-	-
2	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.05.2021 11:14 / 16.05.2021 11:43	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ №5	16.05.2021 11:15 / 16.05.2021 11:38	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.05.2021 13:25 / 16.05.2021 13:37	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.05.2021 14:41 / 18.05.2021 14:13	МТЗ	Неисправность КЛ яч.2 -ввод ТП №131	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
6	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	18.05.2021 16:05 / 18.05.2021 16:21	ТО	Неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	Подстанция №34 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Рекордная, д.88	Присоединение 6 кВ №23 ПС 35 кВ №34	22.05.2021 10:48 / 22.05.2021 13:42	МТЗ	Попадание птицы на линейный разъединитель опоры №22, отгарание шлейфов линейного разъединителя	Устранение повреждения на линейном разъединителе опоры №22 ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
8	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	25.05.2021 9:15 / 25.05.2021 9:26	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Июнь 2021							
1	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	Присоединение 6 кВ №8 ПС 35 кВ №6	04.06.2021 6:04 / 04.06.2021 18:50	МТЗ	Разрушение изоляторов на ВЛ потребителя во время грозы	Замена изолятора на ВЛ ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	12.06.2021 18:09 / 12.06.2021 22:39	МТЗ	Оборвался грозотрос и упал на провода двухцепной ЛЭП в пролёте опор 32-33	Устранение повреждения в пролёте опор 32-33 ВЛ ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
3	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №19 ПС 35 кВ №10	12.06.2021 18:09 / 12.06.2021 22:39	МТЗ	Оборвался грозотрос и упал на провода двухцепной ЛЭП в пролёте опор 32-33	Устранение повреждения в пролёте опор 32-33 ВЛ ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
4	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.06.2021 1:10 / 16.06.2021 1:20	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.06.2021 7:52 / 16.06.2021 8:41	МТЗ	Неисправность кабеля в ТП у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
6	Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125	Присоединение 6 кВ №4 ПС 6 кВ №33	20.06.2021 10:22 / 21.06.2021 14:17	МТЗ	Погодные условия	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Июль 2021							
1	Подстанция 35 кВ Танай по адресу: 652395, Кемеровская область, Промышленновский район, Горнолыжный комплекс "Танай"	В-6 Т-2-2,5 и В-35 Т-2-2,5 ПС 35 кВ Танай	06.07.2021 15:58 / 06.07.2021 15:58	Работа АВР 10 кВ	Погодные условия - гроза	Восстановление нормального режима работы (нормальной схемы питания) подстанции оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а	Присоединение 6кВ № 8 ПС 35кВ № 31	06.07.2021 18:49 / 06.07.2021 19:17	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а	Присоединение 6кВ № 26 ПС 35кВ № 31	06.07.2021 18:52 / 06.07.2021 19:17	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	Присоединение 6кВ № 24 ПС 35кВ № 31	13.07.2021 16:56 / 13.07.2021 16:59	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	13.07.2021 4:27 / 13.07.2021 4:49	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строение 1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19	13.07.2021 4:29 / 13.07.2021 4:52	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Август 2021							
1	Подстанция №4 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Кольцова, д.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 6 кВ №4	03.08.2021 18:09 / 03.08.2021 20:36	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения воздушной линии ремонтным персоналом ООО "КЭНК" Филиал "Энергосеть г.Прокопьевска"	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	04.08.2021 17:36 / 04.08.2021 17:56	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а	Присоединение 6кВ № 26 ПС 35кВ № 31	04.08.2021 18:02 / 04.08.2021 18:09	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а	Присоединение 6кВ № 26 ПС 35кВ № 31	04.08.2021 20:29 / 04.08.2021 21:07	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция №1 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пл-ка Фрунзе, д.13, строен.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №1	06.08.2017 17:14 / 10.08.2021 11:51	МТЗ	Повреждение кабеля сторонними лицами	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО "КЭНК" Филиал "Энергосеть г.Прокопьевска"	-
6	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	12.08.2021 18:48 / 12.08.2021 18:55	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №5	16.08.2021 4:10 / 16.08.2021 4:20	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Сентябрь 2021							
1	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	Присоединение 6 кВ №28 ПС 35 кВ №6	11.09.2021 6:21 / 11.09.2021 6:27	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строение 1	Присоединение 6 кВ №16 ПС 35 кВ №19	12.09.2021 17:28 / 12.09.2021 18:15	МТЗ	В ТП №391 отгорел шлейф	Устранение повреждения в ТП №391 ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
3	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строение 1	Присоединение 6 кВ №16 ПС 35 кВ №19	13.09.2021 18:40 / 13.09.2021 19:29	МТЗ	Неисправность оборудования у субабонента в ТП-826	Устранение повреждения оборудования в ТП-826 ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
Октябрь 2021							
1	Подстанция №4 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Кольцова, д.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 6 кВ №4	12.10.2021 13:26 / 12.10.2021 14:28	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строение 1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №19	22.10.2021 9:36 / 22.10.2021 12:40	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом ООО "Энергия-НК"	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Ноябрь 2021							
1	-	РП-31/1 - ЛЭП 6 кВ 6-11-Т - ПС 35/6 кВ №2 (г.Киселевск)	02.11.2021 6:10 / 02.11.2021 8:56	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №14 ПС 35 кВ №5	07.11.2021 11:16 / 07.11.2021 11:33	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом ООО "Шахта №12"	-
3	Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2	Присоединение 6 кВ № 8 ПС 6 кВ № 26	23.11.2021 17:47 / 23.11.2021 18:27	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	ПС 110 кВ Набережная по адресу: Кемеровская область, пгт Грамотеино, м/р Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ № 4-3 ПС 110 кВ Набережная	25.11.2021 8:24 / 25.11.2021 8:34	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Декабрь 2021							
1	ПС 110 кВ Набережная по адресу: Кемеровская область, пгт Грамотеино, м/р Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ № 4-8 ПС 110 кВ Набережная	27.12.2021 17:43 / 27.12.2021 18:12	МТЗ	При запуске насоса бремсберга № 50 у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	ПС 110 кВ Набережная по адресу: Кемеровская область, пгт Грамотеино, м/р Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ № 4-8 ПС 110 кВ Набережная	27.12.2021 18:12 / 27.12.2021 19:08	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ПС 110 кВ Набережная по адресу: Кемеровская область, пгт Грамотеино, м/р Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ № 4-8 ПС 110 кВ Набережная	27.12.2021 20:39 / 27.12.2021 21:22	33	При запуске азотной утановки, в вводной ячейке РПП вышло из строя оборудование	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-