

**Информация о величинах фактических и нормативных потерь электроэнергии в сетях
ООО ХК "СДС-Энерго" за 2022 год**

Наименование показателя	ед.изм.	ООО ХК "СДС-Энерго"
Норматив потерь (<i>утвержденный РЭК</i>)	% к отпуску в сеть	1,55%
Фактические потери , в том числе по уровням напряжения	% к отпуску в сеть	1,87%
	% к отпуску в сеть ВН	1,67%
	% к отпуску в сеть СН 1	0,87%
	% к отпуску в сеть СН 2	1,31%
	% к отпуску в сеть НН	0,00%
	млн.кВтч	19,641
ВН	млн.кВтч	15,063
СН1	млн.кВтч	3,603
СН2	млн.кВтч	0,975
НН	млн.кВтч	0,000
Сверхнормативные потери (в соответствии с утвержденными РЭК)	% к отпуску в сеть	0,32%
Источник опубликования нормативов потерь	Постановление региональной энергетической комиссии Кузбасса	№753 от 31.12.2016г.