

**Информация о величинах фактических и нормативных потерь электроэнергии в сетях  
ООО ХК "СДС-Энерго" за 2023 год**

Наименование показателя	ед.изм.	ООО ХК "СДС-Энерго"
<b>Норматив потерь</b> ( <i>утвержденный РЭК</i> )	% к отпуску в сеть	1,55%
<b>Фактические потери</b> , в том числе по уровням напряжения	% к отпуску в сеть	2,16%
	% к отпуску в сеть ВН	1,94%
	% к отпуску в сеть СН 1	1,00%
	% к отпуску в сеть СН 2	1,25%
	% к отпуску в сеть НН	0,00%
	млн.кВтч	25,104
ВН	млн.кВтч	20,037
СН1	млн.кВтч	4,102
СН2	млн.кВтч	0,965
НН	млн.кВтч	0,000
<b>Сверхнормативные потери</b> (в соответствии с утвержденными РЭК)	% к отпуску в сеть	0,61%
Источник опубликования нормативов потерь	Постановление региональной энергетической комиссии Кузбасса	№753 от 31.12.2016г.