

**Информация о величинах фактических и нормативных потерь электроэнергии в сетях
ООО ХК "СДС-Энерго" за 2024 год**

Наименование показателя	ед.изм.	ООО ХК "СДС-Энерго"
Норматив потерь (утвержденный РЭК)	% к отпуску в сеть	1,55%
Фактические потери , в том числе по уровням напряжения	% к отпуску в сеть	2,35%
	% к отпуску в сеть ВН	2,20%
	% к отпуску в сеть СН 1	0,98%
	% к отпуску в сеть СН 2	0,88%
	% к отпуску в сеть НН	0,00%
	млн.кВтч	26,552
ВН	млн.кВтч	22,071
СН1	млн.кВтч	3,824
СН2	млн.кВтч	0,657
НН	млн.кВтч	0,000
Сверхнормативные потери (в соответствии с утвержденными РЭК)	% к отпуску в сеть	0,80%
Источник опубликования нормативов потерь	Постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса	№779 от 29.12.2023 г.