

**Информация о сводных данных об аварийных отключениях
ООО ХК "СДС-Энерго" за 2023 год**

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь 2023							
1	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	05.01.2023 9:12 / 05.01.2023 10:54	33	Повреждение кабеля экскаватора № 62 у потребителя	Устранение повреждения кабеля экскаватора № 62 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ ОГР	08.01.2023 14:00 / 08.01.2023 15:01	MT3	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	31.01.2023 8:18 / 31.01.2023 8:34	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Февраль 2023							
1	Подстанция №34 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Рекордная, д.88	Присоединение 6 кВ №25 ПС 35кВ №34	07.02.2023 5:07 / 07.02.2023 6:38	MT3	Неисправность оборудования у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Подстанция №34 по адресу: 653016, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Рекордная, д.88	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35кВ №34	07.02.2023 5:11 / 07.02.2023 5:23	ТО	При переключениях у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	14.02.2023 22:43 / 15.02.2023 2:20	МТЗ	Пробой высоковольтного кабеля у потребителя	Устранение неисправности высоковольтного кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
4	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	22.02.2023 13:42 / 22.02.2023 14:23	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
5	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	24.02.2023 21:48 / 24.02.2023 23:46	МТЗ	Неисправность высоковольтного кабеля экскаватора № 81	Устранение неисправности высоковольтного кабеля экскаватора ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
6	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №2-2 ПС 35 кВ Шурапская	28.02.2023 12:00 / 28.02.2023 18:20	МТЗ	Захлёт шлейфов на ТП "Мобильная топливная база"	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Март 2023							
1	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	02.03.2023 13:22 / 02.03.2023 15:48	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ ОГР	02.03.2023 20:22 / 02.03.2023 21:13	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	03.03.2023 2:00 / 03.03.2023 3:58	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	03.03.2023 2:56 / 03.03.2023 4:35	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ ОГР	03.03.2023 23:37 / 04.03.2023 1:16	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	04.03.2023 0:07 / 04.03.2023 1:19	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	04.03.2023 0:20 / 04.03.2023 1:13	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №3-4 ПС 110 кВ Набережная	04.03.2023 0:24 / 04.03.2023 7:22	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
9	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	04.03.2023 1:56 / 04.03.2023 2:07	МТЗ	Груженный БелАЗ задел провод ВЛ	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	04.03.2023 2:40 / 04.03.2023 3:51	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	04.03.2023 4:25 / 04.03.2023 7:42	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
12	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	05.03.2023 1:14 / 05.03.2023 2:18	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
13	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Горная	05.03.2023 1:14 / 05.03.2023 2:24	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
14	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	08.03.2023 5:43 / 08.03.2023 6:00	МТЗ	При запуске оборудования у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	08.03.2023 9:23 / 08.03.2023 9:47	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
16	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	08.03.2023 9:49 / 08.03.2023 13:48	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
17	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	08.03.2023 9:49 / 08.03.2023 10:12	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125	Присоединение 6 кВ №18 ПС 35 кВ №33	08.03.2023 14:21 / 09.03.2023 9:13	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
19	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строен. 1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19	08.03.2023 15:03 / 09.03.2023 15:07	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
20	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	08.03.2023 15:15 / 08.03.2023 18:20	МТЗ	Упала опора у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
21	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 110 кВ Вольная	08.03.2023 15:16 / 08.03.2023 15:45	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
22	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	09.03.2023 7:46 / 09.03.2023 8:05	МТЗ	Из-за повреждение КЛ присоединения №11 у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
23	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	09.03.2023 7:46 / 09.03.2023 8:16	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
24	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	Присоединение 6 кВ №12 ПС 110 кВ №37	09.03.2023 9:01 / 09.03.2023 16:11	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
25	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 10 кВ 10-20-МП ПС 110 кВ №20	12.03.2023 2:31 / 12.03.2023 3:21	МТЗ	Неисправность на ВЛ вне зоны обслуживания филиала ООО "ХК "СДС-Энерго"- "Прокопьевскэнерго"	Устранение повреждния ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-
26	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	12.03.2023 16:45 / 12.03.2023 17:32	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №3-3 ПС 110 кВ Набережная	15.03.2023 1:07 / 15.03.2023 4:29	МТЗ	Повреждение в ячейке у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
28	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 110 кВ Салек	15.03.2023 2:46 / 15.03.2023 3:16	МТЗ	Повреждение кабеля экскаватора у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом АО «Салек»	-
29	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	19.03.2023 2:27 / 19.03.2023 2:44	МТЗ	Неисправность кабельной муфты экскаватора у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
30	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Салек	30.03.2023 3:19 / 30.03.2023 3:56	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Апрель 2023							
1	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	01.04.2023 12:07 / 01.04.2023 14:30	33	Повреждение экскаватора № 63, у потребителя	Устранение повреждения экскаватора № 63 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	03.04.2023 15:00 / 03.04.2023 16:37	33	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
3	-	Присоединение 6 кВ 6-16-М ПС 35 кВ Красный Углекоп	10.04.2023 20:45 / 10.04.2023 21:40	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	11.04.2023 4:21 / 11.04.2023 6:45	МТЗ	Повреждение опоры у потребителя	Замена опоры ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
5	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	12.04.2023 17:00 / 12.04.2023 17:38	МТЗ	Повреждение на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
6	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 110 кВ Центральная	14.04.2023 2:59 / 14.04.2023 3:15	МТЗ	Повреждение кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
7	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	15.04.2023 11:36 / 15.04.2023 12:45	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	16.04.2023 8:00 / 16.04.2023 8:46	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №16 ПС 35 кВ №19	17.04.2023 9:13 / 17.04.2023 9:27	МТЗ	Потребитель снял птицу с ЛР ТП № 456	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-10 ПС 35 кВ Шурапская	24.04.2023 9:54 / 24.04.2023 11:02	33	Обрыв провода на ВЛ у потребителя	Восстановление провода на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
11	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	24.04.2023 20:19 / 24.04.2023 20:44	ТО	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	25.04.2023 8:00 / 25.04.2023 9:38	ТО	Провис провода на линии у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	27.04.2023 2:46 / 27.04.2023 4:00	33	Неисправность на ВЛ присоединения 6 кВ №1-8 у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
14	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	27.04.2023 2:46 / 27.04.2023 6:13	33	Повреждение кабеля экскаватора № 58 у потребителя	Устранение повреждения кабеля экскаватора №58 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
15	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №14 ПС 35 кВ №5	29.04.2023 10:51 / 29.04.2023 11:19	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Май 2023							
1	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	02.05.2023 8:16 / 02.05.2023 10:18	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	04.05.2023 16:21 / 04.05.2023 16:37	ТО	Пробой кабеля экскаватора	Устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ №5	06.05.2023 17:43 / 06.05.2023 22:11	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
4	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ №5	11.05.2023 11:38 / 11.05.2023 11:56	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом ООО «Шахта №12»	-
5	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №14 ПС 35 кВ №5	11.05.2023 11:38 / 11.05.2023 12:00	МТЗ	Неисправность двигателя экскаватора у потребителя	Устранение неисправности двигателя экскаватора ремонтным персоналом ООО «Шахта №12»	-
6	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	12.05.2023 13:05 / 12.05.2023 13:31	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	12.05.2023 13:05 / 12.05.2023 15:19	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	Подстанция №14 по адресу: 653003, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 2-я Геологическая, д. 2а	Присоединение 6 кВ №12 ПС 6 кВ №14	13.05.2023 11:26 / 29.05.2023 14:08	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом ООО «Сибирь Энерго»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	ПС 110кВ Набережная МСВ-110кВ, ВЛ 110кВ Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная, ВЛ 110кВ Набережная-Новоленинская с отпайками.	16.05.2023 22:05 / 16.05.2023 22:05	ПС 110кВ Набережная: Делительная защита, АПВ МСВ 110кВ успешно, работы автоматики 6 кВ не было. ПС 110кВ Листвяжная: посадка напряжения, работы автоматики 6 кВ не было	Перерыва в электроснабжении не было	-	-
10	Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе	Присоединение 6кВ №18 ПС 6 кВ №29	18.05.2023 2:00 / 18.05.2023 2:31	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ Весенняя	18.05.2023 19:47 / 19.05.2023 0:00	МТЗ	Пробой кабеля у потребителя	Восстановление исправности кабеля ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
12	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	20.05.2023 0:41 / 20.05.2023 1:55	ТО	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	21.05.2023 10:43 / 21.05.2023 11:35	МТЗ	Повреждение кабеля у потребителя	Ремонт кабеля ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
14	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	21.05.2023 19:44 / 21.05.2023 20:38	МТЗ	Повреждение кабеля у потребителя	Ремонт кабеля ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
15	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	22.05.2023 10:56 / 22.05.2023 16:31	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
16	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	22.05.2023 14:45 / 22.05.2023 15:00	МТЗ	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
17	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	22.05.2023 17:15 / 22.05.2023 17:23	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №8 ПС 35 кВ Весенняя	23.05.2023 17:24 / 23.05.2023 17:50	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе	Присоединение 6кВ №18 ПС 6 кВ №29	24.05.2023 20:48 / 24.05.2023 21:38	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
20	Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе	Присоединение 6кВ №18 ПС 6 кВ №29	24.05.2023 22:30 / 24.05.2023 23:02	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
21	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	25.05.2023 11:56 / 25.05.2023 12:10	ТО	При включении насоса для воды	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
22	Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе	Присоединение 6кВ №18 ПС 6 кВ №29	27.05.2023 14:32 / 27.05.2023 16:12	МТЗ	Повреждение кабеля у потребителя	Ремонт кабеля ремонтным персоналом ООО «ОФ «Коксовая»	-
23	Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе	Присоединение 6кВ №4 ПС 6 кВ №29	27.05.2023 14:32 / 27.05.2023 16:15	МТЗ	Из-за повреждения на кабеле фид.18, у потребителя, (были включены в параллель по высокой стороне)	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
24	Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе	Присоединение 6кВ №6 ПС 6 кВ №29	27.05.2023 14:32 / 27.05.2023 15:17	МТЗ	Из-за повреждения на кабеле фид.18, у потребителя, (были включены в параллель по высокой стороне)	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе	Присоединение 6кВ №13 ПС 6 кВ №29	27.05.2023 14:32 / 27.05.2023 16:15	МТЗ	Из-за повреждения на кабеле фид.18, у потребителя, (были включены в параллель по высокой стороне)	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
26	Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125	Присоединение 6 кВ №18 ПС 6 кВ №33	28.05.2023 15:37 / 28.05.2023 16:29	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом потребителя (физ.лиц Костяков)	-
Июнь 2023							
1	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	03.06.2023 16:20 / 03.06.2023 17:18	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	03.06.2023 18:05 / 03.06.2023 18:31	МТЗ	Повреждение кабеля у потребителя	Ремонт кабеля ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
3	-	ВЛ 110кВ Крохалевская - Центральная - 2	06.06.2023 11:59 / 06.06.2023 13:06	ДЗ, МФО	При производстве работ подрядной организацией по замене провода и расчистке охранной зоны ВЛ-110 кВ Крохалевская-Центральная-1 упало дерево на ВЛ-110 кВ Крохалевская-Центральная-2	1.Осмотр ВЛ 110 кВ Крохалевская – Центральная - 2 с отключением по телефонограмме ОР Центральная-2 на ПС 220 кВ Крохалевская. 2.Включение ОР Центральная-2, включение ОВ-110 на ПС 220 кВ Крохалевская (подача напряжения на ВЛ 110 кВ Крохалевская – Центральная - 2). 3.Осмотр оперативным персоналом ПС 110 кВ Центральная оборудования подстанции.	1.Провести расчистку трассы ВЛ 110 кВ Крохалевская – Центральная - 2 от древесно-кустарниковой растительности с отключением ВЛ 110 кВ Крохалевская – Центральная - 2. 2.Провести внеплановый инструктаж по охране труда командированному персоналу.
4	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №8 ПС 35 кВ Весенняя	10.06.2023 8:00 / 10.06.2023 9:40	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
5	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	11.06.2023 18:44 / 11.06.2023 19:33	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	12.06.2023 8:30 / 12.06.2023 9:31	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
7	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	14.06.2023 7:10 / 14.06.2023 7:22	33	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
8	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	18.06.2023 4:42 / 18.06.2023 5:32	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
9	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.11а	Присоединение 6кВ № 8 ПС 35кВ № 31	18.06.2023 14:55 / 18.06.2023 16:22	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
10	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №14 ПС 35 кВ №5	20.06.2023 10:13 / 20.06.2023 12:10	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	20.06.2023 18:00 / 20.06.2023 18:56	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ №5	22.06.2023 4:35 / 22.06.2023 10:21	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахта №12»	-
13	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	22.06.2023 10:52 / 22.06.2023 11:00	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	22.06.2023 12:30 / 22.06.2023 13:00	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	22.06.2023 13:10 / 22.06.2023 14:52	МТЗ	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
16	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	23.06.2023 14:53 / 23.06.2023 16:05	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	24.06.2023 5:43 / 24.06.2023 7:08	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
18	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	24.06.2023 16:28 / 24.06.2023 17:58	33	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
19	Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, Кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п	Присоединение 6 кВ №4-2 ПС 35 кВ Лутугинская	26.06.2023 11:55 / 26.06.2023 12:26	33	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом филиала АО «Черниговец» - «Шахта «Южная»	-
20	Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, Кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п	Присоединение 6 кВ №4-2 ПС 35 кВ Лутугинская	26.06.2023 12:52 / 26.06.2023 15:04	33	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом филиала АО «Черниговец» - «Шахта «Южная»	-
21	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	28.06.2023 16:32 / 26.06.2023 18:39	33	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
22	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	28.06.2023 16:42 / 28.06.2023 17:22	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
23	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	28.06.2023 19:55 / 28.06.2023 20:35	МТЗ	Сняли ворону с линии у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
24	Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д.49	Присоединение 6кВ №15 ПС 6 кВ №8	30.06.2023 8:40 / 30.06.2023 10:49	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом ООО «Шахта №12»	-
25	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	30.06.2023 14:00 / 30.06.2023 15:24	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
26	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №2-9 ПС 35 кВ Шурапская	30.06.2023 18:05 / 30.06.2023 19:14	ТО	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-7 ПС 35 кВ Шурапская	30.06.2023 18:10 / 30.06.2023 19:10	33	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Июль 2023							
1	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	01.07.2023 12:40 / 01.07.2023 18:21	33	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
2	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-5 ПС 35 кВ Шурапская	01.07.2023 14:43 / 01.07.2023 15:21	33	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция №42 по адресу: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Кутузова, д.2а	Присоединение 6 кВ №24 ПС 35 кВ №42	06.07.2023 16:58 / 06.07.2023 18:12	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом ООО «ОФ «Прокопьевскуголь»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 110 кВ Центральная	07.07.2023 19:58 / 07.07.2023 20:50	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
5	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	07.07.2023 20:08 / 07.07.2023 21:06	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
6	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	09.07.2023 15:28 / 09.07.2023 16:42	МТЗ	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	Подстанция №34 по адресу: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Рекордная, д.88	1С-6 кВ 2С- 6 кВ ПС 35 кВ № 34 без напряжения	10.07.2023 11:46 / 10.07.2023 12:06	Отключение ВЛ-35-К-100, ВЛ-35-К-120 от МТЗ с неуспешным АПВ, обесточена ПС 35 кВ №34	На ПС 110 кВ Тырганская аварийное отключение ВЛ-35-К-100, ВЛ-35-К-120 от МТЗ с неуспешным АПВ - гроза	Подача напряжения на ВЛ-35-К-100, ВЛ-35-К-120 вышестоящей смежной сетевой организацией - Прокопьевский РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
8	ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	Присоединение 10кВ В-10 Т-2 ПС 35 кВ Танай	12.07.2023 2:28 / 12.07.2023 2:28	Работа АВР	Гроза. Отключение ВЛ 35 кВ Торсьма-Тарасовская на ПС 110 кВ Торсьма	Подача напряжения на ВЛ 35 кВ Торсьма-Тарасовская на ПС 110 кВ Торсьма вышестоящей смежной сетевой организацией	-
9	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Коксовая, д.11а	Присоединение 6 кВ №26 ПС 35 кВ №31	12.07.2023 19:42 / 12.07.2023 20:25	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-7 ПС 35 кВ Шурапская	13.07.2023 12:48 / 13.07.2023 14:48	ЗЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №3-4 ПС 110 кВ Набережная	13.07.2023 14:35 / 13.07.2023 15:39	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	13.07.2023 14:56 / 13.07.2023 16:03	ТО	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	Присоединение 6кВ В-6 Т-1-10 ПС 35 кВ № 41	13.07.2023 15:23 / 13.07.2023 15:23	Отсутствие напряжения по ВЛ-35-ТС-47, АВР-6 кВ работало успешно.	Аварийное отключение ВЛ-35-ТС-47 на ПС Тереньтьевская-Тяговая от МТЗ с неуспешным АПВ	Нарушения электроснабжения потребителей и важных объектов жизнедеятельности не было	-
14	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	13.07.2023 15:38 / 13.07.2023 16:57	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	Подстанция №9 по адресу: 653009, Кемеровская область Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Черных, д.29	Присоединение 6 кВ №1 ПС 6 кВ №9	13.07.2023 18:50 / 13.07.2023 19:47	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
16	Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125	Присоединение 6 кВ №4 ПС 6 кВ №33	13.07.2023 19:10 / 20.09.2023 14:04	МТЗ	-	-	-
17	ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	ПС 35 кВ Танай	14.07.2023 6:49 / 14.07.2023 7:42	Аварийное отключение ВЛ 35 кВ Краснинская-Танай на ПС 35 кВ Краснинская от МТЗ	Неисправность на ВЛ 35 кВ Краснинская-Танай	Устранение неисправности ВЛ 35 кВ Краснинская-Танай ремонтным персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	-
18	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	14.07.2023 7:27 / 14.07.2023 8:23	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п	ПС 35 кВ Лутугинская	14.07.2023 10:26 / 14.07.2023 10:35	-	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
20	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	15.07.2023 17:00 / 15.07.2023 17:37	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
21	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	15.07.2023 17:00 / 15.07.2023 17:52	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
22	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	15.07.2023 17:00 / 16.07.2023 9:09	33	Обрыв провода в пролете оп. 49-50	Замена провода ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
23	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №16 ПС 35 кВ №19	16.07.2023 14:15 / 16.07.2023 14:50	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
24	Подстанция №9 по адресу: 653009, Кемеровская область Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Черных, д.29	Присоединение 6 кВ №1 ПС 6 кВ №9	16.07.2023 14:22 / 16.07.2023 15:16	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
25	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	16.07.2023 14:28 / 16.07.2023 15:37	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
26	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 110 кВ Центральная	19.07.2023 0:20 / 19.07.2023 0:41	ТО	Самосвал БелАЗ задел провод ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
27	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	19.07.2023 14:25 / 19.07.2023 16:37	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-
28	Подстанция №9 по адресу: 653009, Кемеровская область Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Черных, д.29	Присоединение 6 кВ №13 ПС 6 кВ №9	21.07.2023 4:22 / 21.07.2023 4:56	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
29	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	22.07.2023 17:50 / 22.07.2023 18:28	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
30	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 110 кВ Центральная	24.07.2023 3:35 / 24.07.2023 4:15	ТО	Самосвал БелАЗ задел провод ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
31	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	25.07.2023 17:02 / 25.07.2023 17:48	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
32	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	25.07.2023 17:02 / 25.07.2023 18:22	33	Обрыв провода	Замена провода ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
33	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	27.07.2023 4:12 / 27.07.2023 7:04	ТО	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-
34	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	29.07.2023 20:30 / 29.07.2023 21:35	МТЗ	Повреждение кабеля в ячейке у потребителя	Устранение повреждения кабеля в ячейке ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	29.07.2023 22:25 / 29.07.2023 23:25	33	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
36	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ ОГР	30.07.2023 14:45 / 30.07.2023 15:14	33	Повреждение ВЛ у потребителя	Устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
37	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	30.07.2023 19:56 / 30.07.2023 21:10	МТЗ	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
38	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ ОГР	30.07.2023 20:09 / 30.07.2023 22:24	33	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
39	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	31.07.2023 14:37 / 31.07.2023 15:29	МТЗ	Неисправность кабеля на вводной ячейке у потребителя	Устранение неисправности кабеля на вводной ячейке ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Август 2023							
1	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 110 кВ Центральная	01.08.2023 6:07 / 01.08.2023 6:34	МТЗ	Белаз задел провод ВЛ	Устранение неисправности ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	01.08.2023 16:02 / 01.08.2023 17:00	33	Разрушение изолятора на опоре у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
3	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 10 ПС 110 кВ Салек	01.08.2023 19:32 / 11.08.2023 12:35	33	Неисправность кабеля у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом АО «Салек»	-
4	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	02.08.2023 8:06 / 02.08.2023 8:47	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	02.08.2023 17:40 / 02.08.2023 18:30	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	04.08.2023 23:38 / 05.08.2023 0:34	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 8 ПС 110 кВ Салек	07.08.2023 22:40 / 07.08.2023 23:12	МТЗ	Белаз задел провод ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом АО «Салек»	-
8	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	09.08.2023 20:40 / 09.08.2023 21:58	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
9	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ ОГР	12.08.2023 11:26 / 12.08.2023 13:35	МТЗ	Схлест проводов на ВЛ потребителя	Устранение неисправности ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
10	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	15.08.2023 15:51 / 15.08.2023 17:21	33	Обрыв провода на ВЛ в полете оп. 57-58 у потребителя	Устранение неисправности ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	ПС 110кВ Набережная МСВ-110кВ, ВЛ 110кВ Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная, ВЛ 110кВ Набережная-Новоленинская с отпайками	16.08.2023 5:54 / 16.08.2023 5:54	ПС 110кВ Набережная: Делительная защита, АПВ МСВ 110кВ успешно, работы автоматики 6 кВ не было. ПС 110кВ Листвяжная: посадка напряжения, работы автоматики 6 кВ не было	Перерыва в электроснабжении не было	-	-
12	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	16.08.2023 8:55 / 16.08.2023 9:42	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
13	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	17.08.2023 13:42 / 17.08.2023 14:02	33	Схлест проводов на ВЛ потребителя	Устранение неисправности ВЛ ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
14	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	17.08.2023 22:06 / 18.08.2023 7:01	МТЗ	Неисправность КЛ у потребителя	Устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
15	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 8 ПС 110 кВ Салек	24.08.2023 9:15 / 30.08.2023 13:25	33	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом АО «Салек»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская	24.08.2023 10:35 / 24.08.2023 14:30	МТЗ	Повреждение изолятора на опоре № 8 ВЛ у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
17	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-10 ПС 35 кВ Горная	25.08.2023 9:10 / 20.09.2023 14:04	ТО	Неисправность КЛ у потребителя	-	-
18	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	25.08.2023 21:36 / 26.08.2023 10:46	ТО	Упала опора у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
19	ПС 110 кВ Салек по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Салек	24.08.2023 9:15 / 30.08.2023 13:55	33	-	-	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
20	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	28.08.2023 0:01 / 28.08.2023 2:09	33	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
21	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	28.08.2023 0:02 / 28.08.2023 1:15	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
22	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	30.08.2023 12:16 / 30.08.2023 13:25	ТО	Повреждение опорного изолятора у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
23	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	Присоединение 6 кВ № 1 ПС 110 кВ № 37	31.08.2023 14:02 / 31.08.2023 14:18	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
24	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ № 1 ПС 35 кВ № 5	31.08.2023 16:25 / 31.08.2023 17:10	МТЗ	Повреждение КЛ в ТП у потребителя	Устранение повреждения ремонтным персоналом ООО «КЭНК»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Сентябрь 2023							
1	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	02.09.2023 15:07 / 02.09.2023 16:48	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
2	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	05.09.2023 14:39 / 05.09.2023 16:09	33	Повреждение изолятора на опоре ВЛ у потребителя во время грозы	Замена изолятора на опоре ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
3	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская	05.09.2023 14:42 / 05.09.2023 17:09	33	Погодные условия - гроза	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	06.09.2023 7:57 / 06.09.2023 8:26	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	Присоединение 6кВ №16 ПС 35 кВ № 41	08.09.2023 10:58 / 08.09.2023 11:58	МТЗ	Во время запуска оборудования у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	08.09.2023 15:50 / 08.09.2023 17:23	ТО	Схлест проводов в пролете опор № 4-5 у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	08.09.2023 17:46 / 08.09.2023 19:28	ТО	Во время запуска оборудования у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125	Присоединение 6 кВ №18 ПС 6 кВ №33	09.09.2023 23:52 / 17.09.2023 12:32	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	12.09.2023 18:22 / 12.09.2023 21:50	ТО	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
10	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	12.09.2023 23:08 / 13.09.2023 2:07	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	16.09.2023 10:55 / 16.09.2023 13:57	МТЗ	Схлест проводов в пролете опор № 4-5 у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	17.09.2023 22:00 / 17.09.2023 22:37	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
13	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	23.09.2023 8:56 / 27.09.2023 12:09	ТО	Повреждение на линии потребителя	Устранение неисправности на линии ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
14	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ № 4-8 ПС 110 кВ Набережная	24.09.2023 6:48 / 24.09.2023 7:18	33	Неисправность на вводной ячейке водоотлива у потребителя	Устранение неисправности на вводной ячейке водоотлива ремонтным персоналом ООО «Шахта «Листвяжная»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	25.09.2023 19:46 / 25.09.2023 22:47	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
16	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	25.09.2023 23:25 / 26.09.2023 0:45	МТЗ	Во время запуска оборудования у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
17	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская	28.09.2023 1:47 / 28.09.2023 1:53	ЗЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
18	Подстанция №9 по адресу: 653009, Кемеровская область Кузбасс, г.Прокопьевск, ул. Черных, д.29	Присоединение 6 кВ №1 ПС 6 кВ №9	28.09.2023 11:32 / 28.09.2023 12:00	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
19	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	28.09.2023 12:17 / 28.09.2023 17:57	МТЗ	Схлест проводов в пролете опор № 4-5 на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская	29.09.2023 14:37 / 29.09.2023 15:37	МТЗ	Неисправность оборудования в ячейке экскаватора у потребителя	Устранение неисправности оборудования в ячейке экскаватора ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
21	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-5 ПС 35 кВ Шурапская	29.09.2023 14:37 / 29.09.2023 15:43	33	В результате аварийного отключения фид. 1-2 потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
22	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	Присоединение 6 кВ №31 ПС 110 кВ №37	29.09.2023 22:40 / 30.09.2023 12:42	МТЗ	Неисправность КЛ у потребителя	Устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
23	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	30.09.2023 9:15 / 30.09.2023 9:33	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
24	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Горная	30.09.2023 9:15 / 30.09.2023 9:38	33	не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ № 3-3 ПС 110 кВ Набережная	30.09.2023 13:39 / 30.09.2023 20:44	МТЗ	Неисправность кабельной муфты у потребителя	Ремонт кабельной муфты ремонтным персоналом ООО «Шахта «Листвяжная»	-
Октябрь 2023							
1	ПС 35 кВ №42 по адресу: 653207, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Кутузова, д.2а	Присоединение 6 кВ №46 ПС 35 кВ №42	02.10.2023 4:10 / 23.10.2023 14:25	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом ООО «ОФ «Прокопьевскуголь»	-
2	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	07.10.2023 15:42 / 07.10.2023 16:57	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	ПС 35 кВ №1 по адресу: 653207, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, пл-ка Фрунзе, д.13, строен.1	1 система шин 6 кВ ПС 35 кВ №1	07.10.2023 10:30 / 07.10.2023 10:36	Диф.защита Т-3-16	Короткое замыкание кабельной муфты	Перевод нагрузки на силовой трансформатор Т-2-16. Восстановление кабельной муфты ремонтным персоналом филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	16.10.2023 15:46 / 16.10.2023 16:13	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	2 секция 10 кВ ПС 35 кВ Танай	19.10.2023 6:42 / 19.10.2023 6:42	АВР 10 кВ успешно	Исчезновение напряжения с питающей ВЛ 35-Б-22 Танай-Тарасовская ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	Подача напряжения на ВЛ 35-Б-22 Танай-Тарасовская на ПС 35 кВ Тарасовская вышестоящей смежной сетевой организацией	-
6	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	21.10.2023 14:15 / 21.10.2023 15:11	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №19	21.10.2023 15:18 / 25.10.2023 10:37	МТЗ	Во время запуска оборудования у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №22 ПС 35 кВ №19	21.10.2023 16:17 / 25.10.2023 16:30	МТЗ	Во время запуска оборудования у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
9	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	21.10.2023 19:42 / 25.10.2023 21:37	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	23.10.2023 11:51 / 23.10.2023 18:24	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахтоуправление «Майское»	-
11	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №19	25.10.2023 10:41 / 01.11.2023 13:36	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом ООО «Энергия-НК»	-
12	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	27.10.2023 11:42 / 27.10.2023 12:28	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
13	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ № 3-3 ПС 110 кВ Набережная	31.10.2023 13:09 / 31.10.2023 13:51	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом ООО «Шахта «Листвяжная»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Ноябрь 2023							
1	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №19	01.11.2023 13:53 / 16.11.2023 11:59	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом ООО «Энергия-НК»	-
2	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ ОГР	02.11.2023 10:15 / 02.11.2023 14:44	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
3	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	11.11.2023 13:35 / 11.11.2023 14:40	МТЗ	Обрыв провода в пролете оп. № 6-7 на ВЛ у потребителя	Проведение монтажных работ по восстановлению провода в пролете оп. № 6-7 на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
4	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №10	15.11.2023 17:02 / 15.11.2023 17:58	МТЗ	Обрыв провода на ВЛ у потребителя	Восстановление провода на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
5	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Коксовая, д.11а	Присоединение 6 кВ №26 ПС 35 кВ №31	16.11.2023 14:50 / 16.11.2023 15:12	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	17.11.2023 15:55 / 17.11.2023 16:15	МТЗ	Неисправность кабеля у потребителя	Устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
7	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №13 ПС 110 кВ №20	19.11.2023 3:12 / 19.11.2023 3:22	МТЗ	Погодные условия-штормовой ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	19.11.2023 5:45 / 19.11.2023 13:11	ТО	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
9	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №13 ПС 110 кВ №20	19.11.2023 6:09 / 19.11.2023 20:58	МТЗ	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
10	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	19.11.2023 6:18 / 19.11.2023 18:52	ТО	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	19.11.2023 6:58 / 19.11.2023 20:28	МТЗ	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
12	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	1 секция 6 кВ ПС 110 кВ №20	19.11.2023 7:23 / 19.11.2023 7:30		Исчезновение напряжения с питающей ВЛ 110-МТ-1 ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	Подача напряжения оперативным персоналом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на питающую ВЛ 110 кВ 110-МТ-1	-
13	ПС 35 кВ №34 по адресу: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Рекордная, д.88	Присоединение 6 кВ №11 ПС 35 кВ №34	19.11.2023 7:35 / 20.11.2023 13:02	МТЗ	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом АО «ПО «Водоканал»	-
14	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	ПС 35 кВ №19	19.11.2023 7:40 / 19.11.2023 16:54		Исчезновение напряжения с питающих ВЛ 35-К-26, ВЛ-35-К-25 ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	Подача напряжения оперативным персоналом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на питающие линии ВЛ 35 кВ ВЛ 35-К-26, ВЛ-35-К-25	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	ПС 35 кВ №6	19.11.2023 7:40 / 19.11.2023 19:12		Исчезновение напряжения с питающих ВЛ 35 кВ 35-ТФ-37, ВЛ 35 кВ 35-ТФ-38 ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	Подача напряжения оперативным персоналом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на питающие линии ВЛ 35 кВ 35-ТФ-37, ВЛ 35 кВ 35-ТФ-38	-
16	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	ПС 110 кВ №20	19.11.2023 7:40 / 19.11.2023 17:03		Исчезновение напряжения с питающей ВЛ 110 кВ 110-МТ-1, ВЛ 110 кВ 110-МТ-2 ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	Подача напряжения оперативным персоналом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на питающие ВЛ 110 кВ 110-МТ-1, ВЛ 110 кВ 110-МТ-2	-
17	ПС 35 кВ №34 по адресу: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Рекордная, д.88	ПС 35 кВ №34	19.11.2023 7:40 / 20.11.2023 9:11		Исчезновение напряжения с питающих ВЛ 35 кВ 35-К-100, ВЛ 35 кВ 35-К-120 ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	Подача напряжения оперативным персоналом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на питающие линии ВЛ 35 кВ 35-К-100, ВЛ 35 кВ 35-К-120	-
18	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №22 ПС 35 кВ №10	19.11.2023 7:46 / 19.11.2023 9:10	МТЗ	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
19	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 15 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	19.11.2023 7:47 / 19.11.2023 9:15	ТО	Погодные условия-штормовой ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
20	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	19.11.2023 7:49 / 19.11.2023 12:42	ТО	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
21	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №6 ПС 35 кВ №10	19.11.2023 8:00 / 19.11.2023 11:22	МТЗ	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
22	Подстанция №14 по адресу: 653003, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 2-я Геологическая, д. 2а	Присоединение 6 кВ №13 ПС 6 кВ №14	19.11.2023 8:15 / 19.11.2023 8:57	МТЗ	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
23	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 35 кВ Горная	19.11.2023 8:21 / 19.11.2023 10:54	ТО	Погодные условия-штормовой ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
24	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	19.11.2023 8:52 / 19.11.2023 12:03	ТО	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
25	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	Присоединение 6кВ №12 ПС 35 кВ № 41	19.11.2023 9:07 / 19.11.2023 10:13		Исчезновение напряжения с питающих ВЛ 35 кВ 35-ТС-47, ВЛ 35 кВ 35-ТС-48 ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	Подача напряжения оперативным персоналом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на питающие линии ВЛ 35 кВ 35-ТС-47, ВЛ 35 кВ 35-ТС-48	-
26	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1; ВЛ 110кВ Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная; ВЛ 110кВ Набережная-Новоленинская с отпайками.	ПС 110кВ Набережная МСВ-110кВ, ВЛ 110кВ Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная, ВЛ 110кВ Набережная-Новоленинская с отпайками	19.11.2023 9:58 / 19.11.2023 9:58	ПС 110кВ Набережная: Делительная защита, АПВ МСВ 110кВ успешно, работы автоматики 6 кВ не было. ПС 110кВ Листвяжная: посадка напряжения, работы автоматики 6 кВ не было	Перерыва в электроснабжении не было	Обесточенных потребителей не было	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	19.11.2023 12:11 / 19.11.2023 12:36	МТЗ	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
28	ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	2 секция 10 кВ ПС 35 кВ Танай	19.11.2023 13:10 / 19.11.2023 13:10	АВР 10 кВ успешно	Исчезновение напряжения с питающих ВЛ 35 кВ 35-Б-22 Танай-Тарасовская ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	Подача напряжения на ВЛ 35 кВ 35-Б-22 Танай-Тарасовская на ПС 110 кВ Торсьма вышестоящей смежной сетевой организацией	-
29	Подстанция №4 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Кольцова, д.1	Присоединение 6 кВ №8 ПС 6 кВ №4	19.11.2023 13:28 / 19.11.2023 17:34	МТЗ	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом АО «ПТУ»	-
30	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	19.11.2023 13:45 / 19.11.2023 14:10	ТО	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
31	Подстанция №9 по адресу: 653009, Кемеровская область Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Черных, д.29	Присоединение 6 кВ №1 ПС 6 кВ №9	19.11.2023 16:52 / 19.11.2023 18:55	МТЗ	Погодные условия-штормовой ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
32	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	21.11.2023 7:31 / 21.11.2023 8:31	ТО	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
33	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	25.11.2023 18:30 / 25.11.2023 19:05	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
34	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	25.11.2023 19:03 / 25.11.2023 19:37	ТО	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
35	ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23	Присоединение 10кВ №7 ПС 110 кВ Керамзитовая	26.11.2023 13:36 / 26.11.2023 16:34	ТО	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на линии ремонтным персоналом ООО «Ресурсоснабжающая организация»	-
36	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №31 ПС 35 кВ №5	29.11.2023 9:25 / 30.11.2023 11:36	МТЗ	Повреждение кабеля на линии потребителя	Устранение повреждения кабеля на линии ремонтным персоналом ЗАО «Системные инвестиции»	-
37	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	29.11.2023 13:55 / 29.11.2023 16:53	МТЗ	Повреждение изолятора на линии потребителя	Замена изолятора на линии ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
38	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 110 кВ Центральная	29.11.2023 21:33 / 29.11.2023 22:06	ТО	БелАЗ задел провод в пролёте оп. 16-17	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Декабрь 2023							
1	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	02.12.2023 7:02 / 02.12.2023 7:27	ТО	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	03.12.2023 0:48 / 03.12.2023 2:14	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	03.12.2023 13:48 / 03.12.2023 14:46	МТЗ	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-10 ПС 35 кВ Горная	03.12.2023 16:02 / 04.12.2023 13:35	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	03.12.2023 18:48 / 03.12.2023 19:00	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	03.12.2023 22:25 / 04.12.2023 0:53	МТЗ	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	04.12.2023 1:34 / 04.12.2023 1:42	ТО	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	04.12.2023 2:28 / 04.12.2023 2:54	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	06.12.2023 21:07 / 06.12.2023 22:44	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19	06.12.2023 21:08 / 06.12.2023 21:19	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	06.12.2023 21:35 / 06.12.2023 23:08	ТО	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	07.12.2023 0:40 / 07.12.2023 2:29	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
13	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №14 ПС 35 кВ №5	10.12.2023 10:25 / 10.12.2023 11:50	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправность на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахта №12»	-
14	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	10.12.2023 11:44 / 10.12.2023 12:20	ОЗЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправность на ВЛ ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
15	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	В-6 Т-3-10 МВА и В-35 Т-3-10 МВА ПС 35 кВ № 10	14.12.2023 4:40 / 14.12.2023 4:50	Газовая защита	Погодные условия (температура окружающего воздуха - 37), снижение уровня масла	Включение оперативным персоналом после визуального осмотра силового трансформатор Т-3-10	-
16	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ Весенняя	15.12.2023 14:03 / 15.12.2023 15:57	ТО	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправность на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
17	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	16.12.2023 14:44 / 16.12.2023 16:35	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	Присоединение 6 кВ №25 ПС 35 кВ №6	25.12.2023 10:39 / 25.12.2023 11:24	ТО	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправность на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Электросетьсервис»	-
19	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	25.12.2023 16:40 / 25.12.2023 17:08	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправность на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
20	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	ПС 35 кВ № 41	27.12.2023 0:28 / 27.12.2023 1:03	Отсутствие напряжения по питающим линиям ВЛ 35-ТС-47, ВЛ-35-ТС-48	Аварийное отключение ВЛ 35-ТС-47, ВЛ-35-ТС-48 ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	Подача напряжения оперативным персоналом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» на питающие линии ВЛ 35 кВ 35-ТС-47, ВЛ 35 кВ 35-ТС-48	-
21	ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	В-10 Т-2-2,5 МВА ПС 35 кВ Танай	27.12.2023 12:31 / 27.12.2023 12:31	Отсутствие напряжения по питающей линии ВЛ 35 кВ Б-22 Танай-Тарасовская с успешной работой АВР-10 кВ на ПС 35 кВ Танай	При производстве переключений ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	Обесточенных потребителей не было	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
22	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	29.12.2023 11:58 / 29.12.2023 12:02	33	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправность оборудования ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
23	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	30.12.2023 11:23 / 30.12.2023 13:23	ТО	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-