

Информация о сводных данных об аварийных отключениях

ООО ХК "СДС-Энерго" за январь - апрель 2024 года

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь 2024							
1	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	08.01.2024 19:50 / 08.01.2024 20:19	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	09.01.2024 1:33 / 09.01.2024 2:46	ТО	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	11.01.2024 4:05 / 11.01.2024 8:42	33	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	11.01.2024 4:34 / 11.01.2024 9:13	ТО	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	-	Присоединение 6 кВ оп.№19 ВЛ 6-16-В ПС 35 кВ Маганак	11.01.2024 4:50 / 11.01.2024 7:32	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	11.01.2024 4:56 / 11.01.2024 6:27	ТО	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	11.01.2024 5:05 / 11.01.2024 9:55	ТО	Ветром вырвало изолятор на оп. 42	Ремонт изолятора на оп. 42 ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
8	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	11.01.2024 5:26 / 11.01.2024 14:58	МТЗ	Неисправность изолятора на оп. отпайки МТБ	Устранение неисправности на оп. отпайки МТБ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
9	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	11.01.2024 6:10 / 11.01.2024 11:09	ТО	Обрыв провода в пролетах оп.12-15	Проведение монтажных работ по восстановлению ЛЭП в пролетах оп.12-15 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
10	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	14.01.2024 21:56 / 14.01.2024 23:28	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	14.01.2024 22:00 / 14.01.2024 23:42	ТО	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	15.01.2024 0:22 / 15.01.2024 1:22	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
13	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	15.01.2024 4:12 / 15.01.2024 5:11	МТЗ	Повреждение кабеля	Восстановление поврежденного кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
14	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 4 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	17.01.2024 17:14 / 17.01.2024 18:20	МТЗ	Повреждение высоковольтного кабеля экскаватора у потребителя	Восстановление высоковольтного кабеля экскаватора ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
15	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	ПС 35 кВ № 41	21.01.2024 8:23 / 21.01.2024 9:18	МТЗ	Неисправность оборудования	Устранение неисправность оборудования ремонтным персоналом АО «Шахтоуправление Талдинское-Кыргайское»	-
16	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	22.01.2024 7:08 / 22.01.2024 9:59	ТО	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправность на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ № 3-3 ПС 110 кВ Набережная	22.01.2024 14:00 / 22.01.2024 16:39	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправность оборудования ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
18	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	26.01.2024 11:05 / 26.01.2024 11:25	ТО	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправность оборудования ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
19	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	27.01.2024 7:01 / 27.01.2024 11:38	33	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправность на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
20	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	27.01.2024 10:42 / 27.01.2024 10:53	33	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправность на ВЛ ремонтным персоналом АО «ПУР»	-
Февраль 2024							
1	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	10.02.2024 8:55 / 10.02.2024 15:20	ТО	Погодные условия- ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	10.02.2024 10:05 / 10.02.2024 12:08	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ № 16 ПС 35 кВ №19	10.02.2024 12:20 / 10.02.2024 12:25	МТЗ	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	14.02.2024 22:51 / 15.02.2024 1:12	ТО	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	14.02.2024 22:52 / 15.02.2024 0:52	ТО	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ Весенняя	15.02.2024 2:08 / 15.02.2024 4:20	ТО	Погодные условия-ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	21.02.2024 13:05 / 21.02.2024 13:21	33	Во время запуска экскаватора у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
8	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	21.02.2024 13:05 / 21.02.2024 13:24	33	Во время запуска экскаватора у потребителя	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ № 4-8 ПС 110 кВ Набережная	21.02.2024 21:50 / 22.02.2024 3:32	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	26.02.2024 3:51 / 26.02.2024 4:11	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. Грузовая, д. 23	Присоединение 10кВ №24 ПС 110 кВ Керамзитовая	27.02.2024 8:41 / 27.02.2024 11:52	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправность оборудования ремонтным персоналом ООО «ПК Асфальт»	-
12	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ № 4-8 ПС 110 кВ Набережная	27.02.2024 12:40 / 27.02.2024 13:29	33	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправность оборудования ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
13	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 4 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	28.02.2024 10:16 / 28.02.2024 11:24	МТЗ	Обрыв провода у потребителя	Восстановление поврежденного провода ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Март 2024							
1	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ № 13 ПС 35 кВ Весенняя	10.03.2024 22:35 / 11.03.2024 1:19	ТО	Погодные условия-ветер	Устранение неисправности ВЛ ремонтным персоналом ООО "ШУ Майское"	-
2	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №8 ПС 35 кВ Весенняя	14.03.2024 17:04 / 14.03.2024 17:18	ТО	Сняли птицу с оборудования у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
3	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 35 кВ Горная	24.03.2024 12:36 / 24.03.2024 13:30	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	24.03.2024 12:36 / 24.03.2024 13:37	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-8 ПС 35 кВ Горная	24.03.2024 12:36 / 24.03.2024 13:52	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	24.03.2024 12:36 / 24.03.2024 18:33	МТЗ	Схлест проводов	Устранение неисправности ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	25.03.2024 13:45 / 25.03.2024 17:12	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	25.03.2024 17:12 / 25.03.2024 21:02	МТЗ	Повреждение кабельной перемычки у потребителя	Устранение неисправности ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
9	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	25.03.2024 21:47 / 25.03.2024 22:38	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ № 13 ПС 35 кВ Весенняя	26.03.2024 8:59 / 26.03.2024 9:48	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	В-10 Т-2-2,5 МВА ПС 35 кВ Танай	29.03.2024 17:05 / 29.03.2024 17:05	Отсутствие напряжения по питающей линии ВЛ 35 кВ Б-22 Танай-Тарасовская с успешной работой АВР-10 кВ на ПС 35 кВ Танай	Обесточенных потребителей не было	-	-
12	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	31.03.2024 5:20 / 31.03.2024 12:50	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №13 ПС 35 кВ №10	31.03.2024 5:26 / 31.03.2024 5:59	МТЗ	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ № 13 ПС 35 кВ Весенняя	31.03.2024 8:56 / 31.03.2024 10:01	ТО	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
Апрель 2024							
1	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ № 15 ПС 35 кВ Весенняя	01.04.2024 6:40 / 01.04.2024 7:08	33	Неисправность в ячейке экскаватора у потребителя	Устранение неисправности в ячейке экскаватора ремонтным персоналом ШУ «Майское»	-
2	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №19 ПС 35 кВ №10	02.04.2024 11:52 / 02.04.2024 11:58	МТЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Восстановление КЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
3	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ № 10 ПС 35 кВ Весенняя	04.04.2024 21:32 / 04.04.2024 21:50	33	Повреждение КЛ у потребителя	Восстановление КЛ ремонтным персоналом ШУ «Майское»	-
4	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	06.04.2024 23:23 / 07.04.2024 3:30	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПС 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, п. Разведчик	Присоединение 6 кВ №4-5 «Надшахтное здание РП № 2» ПС 35 кВ Лутугинская	08.04.2024 20:05 / 08.04.2024 20:32	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище «Барановское», квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	10.04.2024 5:28 / 10.04.2024 6:19	ТО	Неисправность в ячейке экскаватора №52 у потребителя	Устранение неисправности в ячейке экскаватора №52 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
7	Подстанция №17 по адресу: 653036, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Западная, д.16.	Подстанция №17	13.04.2024 14:32 / 13.04.2024 19:10	Погашение подстанции № 17	Погашение ПС 35 кВ Красногорская-1 (оперативное отключение ВЛ-35-К-1, ВЛ-35-К-11 на ПС 110 кВ Прокопьевская из-за ОЗЗ на оборудовании ПС 35 кВ Красногорская-1)	Подача напряжения на ПС 35 кВ Красногорская-1 (оперативное включение ВЛ-35-К-1, ВЛ-35-К-11 на ПС 110 кВ Прокопьевская) вышестоящей смежной сетевой организацией	-
8	Подстанция №25: 653036, г. Прокопьевск, ул. Западная, д.17	Подстанция №25	13.04.2024 14:32 / 13.04.2024 19:34	Погашение подстанции № 25	Погашение ПС 35 кВ Красногорская-1 (оперативное отключение ВЛ-35-К-1, ВЛ-35-К-11 на ПС 110 кВ Прокопьевская из-за ОЗЗ на оборудовании ПС 35 кВ Красногорская-1)	Подача напряжения на ПС 35 кВ Красногорская-1 (оперативное включение ВЛ-35-К-1, ВЛ-35-К-11 на ПС 110 кВ Прокопьевская) вышестоящей смежной сетевой организацией	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Подстанция №32: 653036, г. Прокопьевск, ул. Западная, д.15	Подстанция №32	13.04.2024 14:32 / 13.04.2024 15:15	Попадание подстанции № 32	Попадание ПС 35 кВ Красногорская-1 (оперативное отключение ВЛ-35-К-1, ВЛ-35-К-11 на ПС 110 кВ Прокопьевская из-за ОЗЗ на оборудовании ПС 35 кВ Красногорская-1)	Подача напряжения на ПС 35 кВ Красногорская-1 (оперативное включение ВЛ-35-К-1, ВЛ-35-К-11 на ПС 110 кВ Прокопьевская) вышестоящей смежной сетевой организацией	-
10	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	15.04.2024 15:36 / 15.04.2024 15:51	ТО	Порыв ветра	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище «Барановское», квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	15.04.2024 16:35 / 15.04.2024 18:35	ТО	Схлест проводов ТП №8 оп.10	Устранение неисправности на ТП №8 оп.10 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
12	Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д.49	Присоединение 6кВ № 15 ПС 6 кВ №8	16.04.2024 13:15 / 16.04.2024 19:02	МТЗ	Повреждение кабельной линии у потребителя	Восстановление кабельной линии ремонтным персоналом ООО «Шахта №12»	-
13	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №5 ПС 35 кВ ОГР	19.04.2024 13:40 / 19.04.2024 17:15	33	Повреждение КЛ у потребителя	Восстановление КЛ ремонтным персоналом ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №3-7 ПС 110 кВ Набережная	20.04.2024 5:30 / 20.04.2024 5:52	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	25.04.2024 5:23 / 25.04.2024 9:14	ТО	Повреждение провода (одной фазы) у потребителя	Восстановление провода (одной фазы) ремонтным персоналом ООО «ШУ Майское»	-
16	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	28.04.2024 11:13 / 28.04.2024 12:47	МТЗ	Неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
17	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	29.04.2024 7:37 / 29.04.2024 10:26	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ № 13 ПС 35 кВ Весенняя	29.04.2024 9:15 / 29.04.2024 12:28	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
19	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	29.04.2024 12:38 / 29.04.2024 12:50	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
20	-	Присоединение 6 кВ 6-3-М ПС 35 кВ Красногорская-2	30.04.2024 14:30 / 30.04.2024 15:52	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом вышестоящей смежной сетевой организацией после выяснения причины	-