

**Информация о сводных данных об аварийных отключениях
ООО ХК "СДС-Энерго" за январь - март 2025 года**

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь 2025							
1	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	03.01.2025 20:03 / 03.01.2025 20:26	33	Неисправность кабеля у потребителя	Устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-
2	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	11.01.2025 9:26 / 11.01.2025 10:36	ТО	Повреждение кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
3	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	17.01.2025 16:15 / 17.01.2025 18:17	МТЗ	Обрыв провода в пролёте оп.47-48 у потребителя	Восстановление провода в пролёте оп.47-48 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
4	Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125	Присоединение 6 кВ №16 ПС 6 кВ №33	19.01.2025 5:46 / 29.01.2025 10:47	МТЗ	Неисправность КЛ у потребителя	Устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом ООО «ТехноЭко»	-
5	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	22.01.2025 12:07 / 22.01.2025 12:29	МТЗ	Повреждение кабеля «Водоотлив» у потребителя	Устранение повреждения кабеля «Водоотлив» ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	22.01.2025 15:56 / 22.01.2025 17:00	ТО	Схлест проводов ВЛ у потребителя при сильном порыве ветра	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	22.01.2025 22:39 / 23.01.2025 5:00	МТЗ	Погодные условия, ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	22.01.2025 23:39 / 22.01.2025 23:55	МТЗ	Погодные условия, ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19	23.01.2025 0:00 / 23.01.2025 0:40	МТЗ	Погодные условия, ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	23.01.2025 0:04 / 23.01.2025 3:38	МТЗ	Погодные условия, ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	-	Реклоузер №24 - ВЛ 6 кВ Ф-6-29-П ПС Прокопьевская - подстанция 110/35/6 кВ Прокопьевская	23.01.2025 0:24 / 23.01.2025 15:11	МТЗ	Погодные условия - сильный ветер	Включение начальником смены диспетчерской службы Филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго» после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	23.01.2025 0:39 / 23.01.2025 5:08	МТЗ	Погодные условия, ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
13	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР	23.01.2025 0:35 / 23.01.2025 5:00	МТЗ	Погодные условия, ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	23.01.2025 1:15 / 23.01.2025 5:00	МТЗ	Погодные условия, ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	23.01.2025 2:43 / 23.01.2025 6:36	МТЗ	Повреждение на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
16	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	23.01.2025 12:03 / 23.01.2025 13:45	ТО	Погодные условия, ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Коксовая, д.11а	Присоединение 6 кВ №26 ПС 35 кВ №31	23.01.2025 21:57 / 23.01.2025 23:13	МТЗ	Обрыв провода на ВЛ у потребителя	Восстановление провода на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
Февраль 2025							
1	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	09.02.2025 1:54 / 09.02.2025 4:02	МТЗ	Погодные условия - сильный ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125	Присоединение 6 кВ №4 ПС 6 кВ №33	10.02.2025 14:25 / 18.02.2025 11:01	МТЗ	Неисправность КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом МУП «Горэлектротранс»	-
3	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	13.02.2025 15:21 / 13.02.2025 17:06	МТЗ	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	-	ВЛ 6 кВ Ф-6-52 ПС Красногорская-2	13.02.2025 16:25 / 13.02.2025 16:39	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	-	ВЛ 6 кВ Ф-6-52 ПС Красногорская-2	13.02.2025 17:13 / 13.02.2025 17:51	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	13.02.2025 18:20 / 13.02.2025 19:10	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	-	ВЛ 6 кВ Ф-6-52 ПС Красногорская-2	13.02.2025 19:13 / 14.02.2025 0:45	ТО	Погодные условия - ветер	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Горная	14.02.2025 6:09 / 14.02.2025 10:15	МТЗ	Повреждение на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
9	Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Невское участковое лесничество, урочище «Кургановское», квартал №24	Присоединение 6 кВ №2-8 ПС 35 кВ Лутугинская	18.02.2025 1:07 / 18.02.2025 2:25	33	Неисправность КЛ у потребителя	Устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом филиала АО «Черниговец» - «Шахта «Южная»	-
10	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	18.02.2025 16:02 / 18.02.2025 16:55	ТО	Неисправность ВЛ у потребителя	Устранение неисправности ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	19.02.2025 21:34 / 19.02.2025 22:05	ТО	Неисправность ВЛ у потребителя	Устранение неисправности ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
12	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ №9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	22.02.2025 15:00 / 22.02.2025 15:05	ТО	Повреждение на КЛ у потребителя	Устранение повреждения на КЛ ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-
13	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	23.02.2025 11:00 / 23.02.2025 12:21	ТО	БелАЗ оборвал провод на двух фазах	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
14	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	25.02.2025 16:00 / 25.02.2025 16:45	МТЗ	Повреждения кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
Март 2025							
1	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-8 ПС 110 кВ Набережная	02.03.2025 2:25 / 02.03.2025 3:00	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	06.03.2025 12:52 / 06.03.2025 14:25	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ № 5 ПС 110 кВ Вольная	08.03.2025 17:47 / 08.03.2025 18:22	ТО	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125	Присоединение 6 кВ №16 ПС 6 кВ №33	14.03.2025 14:27 / отключен по настоящее время	МТЗ	-	-	-
5	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №3-3 ПС 110 кВ Набережная	16.03.2025 14:25 / 16.03.2025 15:15	33	Не установлена	Включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №3-3 ПС 110 кВ Набережная	17.03.2025 9:40 / 17.03.2025 15:08	33	Пробой изолятора у потребителя	Замена изолятора ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №16 ПС 35 кВ №19	19.03.2025 12:45 / 19.03.2025 14:10	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭНК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
8	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №4 ПС 35 кВ ОГР	19.03.2025 14:27 / 19.03.2025 15:42	МТЗ	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
9	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	22.03.2025 14:53 / 22.03.2025 17:07	ТО	Неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-