

Отчет по показателям надежности и энергетической эффективности ООО ХК «СДС-Энерго» в сфере теплоснабжения за 2022 год

| Наименование предприятия | Наименование объекта (*) | Наличие утвержденной инвестиционной программы (да /нет) | Наличие концессионного соглашения (да /нет) | Тепловые сети | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|---|--|------|---|-------|---|-------|---|-------|--|-------|---|------|---|------|--|------|
| | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2022 год, шт. | | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2022 году, км | | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2022 году, км | | (**) Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2022 год, м ³ | | (**) Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2022 год, Гкал | | Материальная характеристика тепловой сети на 2022 год, м ² | | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2022 год, м ³ /м ² | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2022 год, Г кал/м ² | |
| | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| ООО ХК "СДС-Энерго" | Междуреченская котельная | да | нет | 1 | 0 | 11,99 | 11,99 | 0,194 | 0,194 | 15216 | 12570 | 11094 | 11094 | 3994 | 3994 | 3,81 | 3,15 | 2,78 | 2,78 |

Начальник производственно-технического отдела



П.А. Артемьев

Отчет по показателям надежности и энергетической эффективности ООО ХК «СДС-Энерго» в сфере теплоснабжения за 2022 год

| Наименование предприятия | Наименование объекта (*) | Источники (теплоэлектростанции, котельные и т.д.) | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|------|--|------|--|------|---|-------|
| | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2022 год, шт. | | Общая мощность источников тепловой энергии на 2022 год, Гкал/час | | Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в 2022 году, Гкал/час | | (*) Нормативный удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2022 год, т.у.т./Г кал | |
| | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| ООО ХК "СДС-Энерго" | Междуреченская котельная | 1 | 0 | 36 | 37 | 11 | 12 | 0,173 | 0,165 |

Начальник производственно-технического отдела



П.А. Артемьев