

Отчет по показателям надежности и энергетической эффективности ООО ХК «СДС-Энерго» в сфере теплоснабжения за 2025 год

Наименование предприятия	Наименование объекта (*)	Наличие утвержденной инвестиционной программы (да /нет)	Наличие концессионного соглашения (да /нет)	Тепловые сети															
				Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2025 год, шт.		Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2025 году, км		Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2025 году, км		(**) Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2025 год, м ³		(**) Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2025 год, Гкал		Материальная характеристика тепловой сети на 2025 год, м ²		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2025 год, м ³ /м ²		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2025 год, Гкал/м ²	
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО ХК "СДС-Энерго"	Междуреченская котельная	да	нет	1	0	11,99	11,99	0	0	15216	15216	11094	11094	3994	3994	3,81	3,81	2,78	2,78

Начальник производственно-технического отдела



М.Ю. Берзкин