

Приложение
к акту технической готовности
теплопотребляющей энергоустановки объекта
к отопительному периоду _____ гг.
от _____ N _____

N	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок			
2	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения (при наличии)			
3	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии			
4	Состояние утепления индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)			
5	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки			
6	Наличие и работоспособность приборов учета			
7	Работоспособность автоматических регуляторов (при наличии)			
8	Работоспособность защиты систем теплопотребления от аварийного превышения параметров теплоносителя (при наличии)			

N	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
9	Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплотребляющей установки			
10	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией			
11	Плотность оборудования тепловых пунктов			
12	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность			
13	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта			
14	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель			

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая
организация

Потребитель

Инициалы, фамилия
